

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 6

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) pod názvem:

„MULTIFUNKČNÍ OBJEKT MĚSTA TŘEBENICE“

1 Údaje o zadavateli

Název zadavatele:

Město Třebenice

Sídlo: 41113 Třebenice, Paříkovo nám. 1

IČO: 00264521

DIČ: CZ00264521

Osoba oprávněná jednat: Ing. Eva Hajná, starostka obce

Adresa profilu zadavatele: <https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/e338d88f-a58c-4829-b668-92162e3c9166/zakazka/P21V00000002>

Adresa elektronického nástroje: www.zadavatel.cz

Vysvětlení zadávací dokumentace – dotaz ze dne 8. 4. 2021 v 10:38 hod

1/ Navržený vnitřní rozměr výtahové šachty je v rozporu s požadovanou velikostí kabiny na šířku,. Pro kabinu o rozměru 1100x1400 mm bychom potřebovali šachtu min. 1500x1800 m. V PD je však šířka pouze 1450mm. Do tohoto rozměru není možné kabinu umístit.

Navíc se domníváme, že je zde v rozporu i další část ze zadání, kdy je uvedeno, že šachetní dveře budou ruční a přitom má být výtah vybaven dle vyhlášky pro imobilní osoby, což není možné. V situaci, kdy bude nastupovat vozíčkář do kabiny a zároveň si otvírat ruční dveře, ty musí být dle našeho názoru automatické.

Odpověď

Na tento dotaz bylo odpovězeno 19.3.2021

Nesoulad vznikl při projednávání výtahu s výrobcem. Platí verze výtahu 630 kg /8 osob s kabinou 1100 x 1400 mm, automatické otevírání. Před prováděním prací bude provedena dokumentace s revizí a navazující rozpočtovou změnou (podle předběžného prověření je dopad na cenu minimální a technická stavební úprava velmi jednoduše řešitelná).

Závěr

Prosíme uchazeče, aby pečlivě prostudovali dosavadní doplnění ZD. Veřejná zakázka je již delší dobu zveřejněna a většina nejasností již vysvětlena byla, nebo byla také doplněna ZD a výkaz výměr. Zadavatel by rád eliminoval opakující se dotazy. Děkujeme za pochopení.

Zadavatel oznamuje, že vzhledem k povaze vysvětlení nedochází ke změně zadávací dokumentace.

Termín pro podání nabídek zůstává beze změny – **29. 4. 2021 do 10,00 hod.**

V Třebenicích dne 9. 4. 2021

.....
Ing. Eva Hajná
Starostka obce