



PRVNÍ MOSTECKÁ a.s.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

na veřejnou zakázku
Ev.č. 491534

REALIZACE STAVBY

„REKO TK VS 705 – TV“

(DÍLČÍ ČÁST PROJEKTU „ MODERNIZACE TEPELNÝCH SÍTÍ SPOLEČNOSTI PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. NA ÚZEMÍ MĚSTA MOSTU “)

ČÁST 1

**POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
A POSTUP ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ**



PRVNÍ MOSTECKÁ a.s.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Realizace stavby „REKO TK VS 705 - TV“

ČÁST 1
POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ
NABÍDKY A POSTUP ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OBSAH

A.	ÚVOD	3
1.	ÚDAJE O OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	3
2.	DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ.....	3
3.	PŘEDMĚT, MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	4
4.	OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO A KONTAKTNÍ OSOBA ZADAVATELE	13
5.	VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE	14
6.	PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ, OSTATNÍ INFORMACE.....	15
B.	ZADÁVACÍ DOKUMENTACE.....	16
7.	OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE	16
8.	DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM	16
9.	DODATEK K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI	16
10.	KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY (ZPŮSOBILOST)	17
C.	PŘÍPRAVA NABÍDKY.....	20
11.	JAZYK NABÍDKY	20
12.	NABÍDKOVÁ CENA.....	20
13.	MĚNA NABÍDKY	22
14.	ZADÁVACÍ LHŮTA.....	22
15.	VARIANTY NABÍDKY	22
16.	SUBDODAVATELÉ	22
17.	ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ, FORMA A PODPISY NABÍDKY	22
D.	PODÁVÁNÍ NABÍDEK.....	24
18.	PEČETĚNÍ A OZNAČOVÁNÍ NABÍDEK.....	24
19.	LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK.....	24
E.	OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK, POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK.....	25
20.	OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI	25
21.	HODNOTÍCÍ KRITÉRIA PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY.....	25
22.	POSOUZENÍ KVALIFIKACE	25
23.	POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK	25
24.	VÝBĚR NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY	26
25.	UZAVŘENÍ SMLOUVY	26
F.	PŘÍLOHY	26



PRVNÍ MOSTECKÁ a.s.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Realizace stavby „REKO TK VS 705 - TV“

ČÁST 1
POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ
NABÍDKY A POSTUP ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

A. ÚVOD

1. ÚDAJE O OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Společnost PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. se sídlem Most, Stavbařů 32, PSČ 434 01, zapsaná dnem 16. května 1994 v oddílu B, vložce 562 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, IČ: 602 81 057 (dále jen „Zadavatel“) zaslala Oznámení o zahájení zadávacího řízení s názvem **Realizace stavby „REKO TK VS 705 - TV“** na Věstník veřejných zakázek dne 1.7. 2014, které bylo uveřejněno dne 4.7. 2014 pod evidenčním číslem zakázky 491534.

Jedná se o jednu z dílčích částí projektu „**Modernizace tepelných sítí společnosti PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. na území města Mostu**“, kde Zadavatel v rámci Operačního programu životního prostředí (dále jen „OPŽP“), žádá o příjem dotace z Evropského Fondu soudržnosti v rámci prioritní osy 2 a kde celková výše hodnoty projektu „Modernizace tepelných sítí společnosti PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. na území města Mostu“, splňuje po součtu všech jejích částí hodnotu pro „**Zakázku s vyšší hodnotou 2. kategorie**“ (dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP ve znění platném ke dni zahájení zadávacího řízení).

Veřejná zakázka je zadávaná sektorovým Zadavatelem v **otevřeném řízení** ve smyslu § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „Zákon“).

V případě předmětné veřejné zakázky se z pohledu Zákonu jedná o podlimitní zakázku, nejedná se o zadávací řízení dle zákona, ale o analogický postup zadání zakázky dle „Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro zakázky s vyšší hodnotou 2. kategorie“.

Zadávací dokumentace obsahuje upřesňující informace k údajům, které byly uveřejněny v Oznámení o zakázce. Obsahuje Zadávací podmínky, které bude Zadavatel posuzovat a jejichž nesplnění vede k vyřazení nabídek z hodnocení.

2. DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

Pro účely tohoto zadávacího řízení (otevřeného řízení) jsou definovány následující pojmy:

- a) **Dodavatel:** fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce, pokud má sídlo, místo podnikání či místo trvalého pobytu na území České republiky, nebo zahraniční Dodavatel.
- b) **Kvalifikace dodavatele:** způsobilost Dodavatele pro plnění veřejné zakázky.
- c) **Uchazeč:** Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení.
- d) **Nabídka:** obsahuje identifikační údaje Uchazeče, návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Součástí nabídky jsou rovněž další dokumenty požadované zákonem či Zadavatelem.
- e) **Nabídková cena:** cena, kterou Uchazeč navrhuje Zadavateli za splnění předmětu veřejné zakázky ve své nabídce.
- f) **Oznámení:** Oznámení o zakázce - veřejné služby, kterým Zadavatel oznámil svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení – otevřeném řízení.
- g) **Posouzení nabídek:** posouzení nabídek Uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků Zadavatele uvedených v Zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda Uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku, tj. nabídku, která je v rozporu s platnými právními předpisy.



PRVNÍ MOSTECKÁ a.s.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Realizace stavby „REKO TK VS 705 - TV“

ČÁST 1
POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ
NABÍDKY A POSTUP ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

- h) **Zadávací dokumentace** – soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek Zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování veřejné zakázky.
- i) **Zadávací lhůta:** lhůta, po kterou jsou Uchazeči svými nabídkami vázáni, stanovená Zadavatelem zejména s ohledem na druh zadávacího řízení a předmět veřejné zakázky.
- j) **Zadávací podmínky:** veškeré požadavky Zadavatele uvedené v Oznámení a Zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky.
- k) **Zadavatel:** PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. (dále jen „PM“), se sídlem Most, Stavbařů 32, PSČ 434 01, IČ: 602 81 057.
- l) **Zákon:** zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
- m) **Profil zadavatele:** elektronický nástroj, prostřednictvím kterého Zadavatel podle Zákona uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek.

Další pojmy pro přípravu nabídky jsou definovány v Části 1, 2 a 3 Zadávací dokumentace.

3. PŘEDMĚT, MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

3.1 Předmět plnění

Předmětem plnění veřejné zakázky s názvem **Realizace stavby „REKO TK VS 705 - TV“** je závazek Dodavatele zhotovit dílo – stavbu, tj. provést soubor prací, dodávek a služeb včetně zpracování projektových dokumentací pro stavbu, v rozsahu dle technického zadání zpracovaného společností BPO spol. s r.o., pod č. zakázky 7605-03, ze dne 3. 9. 2013, které je uvedeno v Části 3 této Zadávací dokumentace, a dále v rozsahu a za podmínek uvedených v Části 1 (čl. 3) a Části 2 Zadávací dokumentace.

Vybraný Uchazeč se zavazuje provést dílo řádně, kvalitně, včas, za pevnou smluvní cenu takovým způsobem, aby byl zaručen plně funkční, bezpečný a bezporuchový provoz díla.

Dílo bude zahrnovat veškeré dodávky věcí, prací a služeb včetně zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, spojených se zhotovením stavby, která bude výsledkem stavebních nebo montážních prací a související projektové činnosti.

Jsou-li v Zadávací dokumentaci nebo jejích přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a Zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení, které splňuje technické požadavky uvedené v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Předmět plnění veřejné zakázky, včetně požadavků na termíny plnění, jakost a technické vlastnosti předmětu veřejné zakázky, vymezení množství a druhu požadovaných dodávek věcí, prací a služeb a požadovaných standardů je dále detailně specifikován v Části 2 a 3 Zadávací dokumentace.

3.1.1 Popis stávajícího stavu a technické řešení rekonstrukce:

Sekundární tepelná síť slouží pro zásobování teplé vody (dále jen „TV“) v okrsku výměňkové stanice VS 705 situované v ul. Šeříková v Mostě. Rekonstruovaný úsek začíná uvnitř VS 705 a je naveden do ul. Lipová, kde trasa topného kanálu (dále jen „TK“) a kolektoru je vedena panelovou zástavbou částečně v zeleném pásu a pod dvěma obslužnými komunikacemi.



PRVNÍ MOSTECKÁ a.s.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Realizace stavby „REKO TK VS 705 - TV“

ČÁST 1
POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ
NABÍDKY A POSTUP ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Rekonstruovaná větev od VS 705 zásobuje bl. 527, 528 a 529. Rozvod TV je provozován od roku 1975 a vzhledem ke špatnému technickému stavu a značné poruchovosti vedoucí k přerušování dodávek teplé vody bylo rozhodnuto provést jeho rekonstrukci. Trasa sekundární tepelné sítě, která bude rekonstruována, je celkově dlouhá cca 240 m. Stávající potrubí je uloženo na podpěrách (konzolách) umístěných v TK a kolektoru. Trasy TV jsou z ocelových pozinkovaných trub izolovaných vatou s povrchovou úpravou lepenkou.

Technické parametry tepelné sítě

Max.provozní teplota	65°C
Provozní teplota	55/45°C
Max.přetlak	1,0MPa
Pracovní přetlak	cca. 0,75MPa
Provedení	klasické kanálové
Rozměr hlavního kolektoru	1800 x 1200
Přípojky kanálové	1200 x 1000

Situace – stávající rozvod TV



Pozn.: Rekonstruovaná trasa sekundárního rozvodu TV je znázorněna v Situaci – stávajícího rozvodu TV červenou barvou. Trasa vyznačená čárkovaně červeně je trasa, kde se bude potrubí TV pouze demontovat.

3.1.2 Rozsah plnění zakázky

Projekt předpokládá rekonstrukci potrubí TV a C dle projektu zpracovaného společností BPO spol. s r.o.). Technické zadání zpracované společností BPO spol. s r.o., pod č. zakázky 7605-03, je pouze informativní.



PRVNÍ MOSTECKÁ a.s.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Realizace stavby „REKO TK VS 705 - TV“

ČÁST 1
POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ
NABÍDKY A POSTUP ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Jmenovité parametry tepelné sítě TV:

Max. teplota 65°C
Teplotní spád 55 (+5-10)°C / do 45°C
Tlaková úroveň PN 16

Provozní parametry tepelné sítě TV:

Teplotní spád 55/ 45/ 10°C

Hranice dodávky:

Začátek trasy: VS705 -novou uzavírací armaturou na rozdělovači/sběrači

Konec trasy: cca 1m za vstupem do suterénu každého objektu, přednostně napojením do stávající uzavírací objektové armatury.

Páteří trasa sekundárního rozvodu je vedena v kolektoru 1800x2200 (šířka x výška) při realizaci díla se provede maximálně pouze částečná demontáž stropu v místě montážních otvorů, a to z důvodu vysunutí stávajícího potrubí a dodávky nového potrubí. Přípojky k objektům bl.527, bl.528 a bl.529 jsou uloženy do teplovodního kanálu cca. 1200x1000. Potrubí bude opatřeno v nejnižším místě vypouštěcí/odkalovací armaturou (min. DN 25). Uzavírací armatury (mezipřírubové klapky a kulové ventily PN 16), odvzdušňovací a vypouštěcí armatury budou nové.

Každá objektová přípojka bude odstavitelná z kolektoru, opatřena vypouštěcí armaturou min. DN20 a cirkulační potrubí bude navíc osazeno i regulační/vyvažovací armaturou, Zadavatel v rámci unifikace standardně používá armatury STAD. Zadavatel umožňuje pro plnění zakázky použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných ventilů a armatur.

Rekonstrukce TK VS 705 – TV spočívá v rekonstrukci zkorodovaného rozvodu TV provedeném v ocelovém pozinkovaném potrubí za potrubí plastové z polypropylenu (PPR). Nové plastové potrubí PPR-PN16 (TV a C) bude uloženo na stávající podpěry (konzoly), ve stávající trase a izolováno dle požadavků uvedených v projektové dokumentaci k provádění stavby (DPS). Tepelné izolace budou dotaženy až k přírubě. Vzhledem k tomu, že plastové potrubí má vyšší tepelnou roztažnost a nižší únosnost než ocelové potrubí, je nutné provést jeho podepření kontinuálním způsobem - nejlépe uložení do plastových žlabů kotvených ke stávajícím podpěrám (konzolám).

Stávající podpěry (konzole) budou odrezovány, natřeny základním nátěrem, vrchním syntetickým nátěrem a doplněny o nové. Pokud stávající podpěry (konzole) budou v již nevyhovujícím stavu pro další provoz, budou vyměněny za nové (počet bude určen při prohlídce místa plnění zakázky)

Na nově instalovaném potrubí budou provedeny tlakové zkoušky, dilatační zkoušky a proplachy potrubí. Proplach potrubí TV bude proveden 2x v rozmezí min. 24 hod, které budou provedeny dle platných předpisů a doložené protokolem.

Součástí rekonstrukce je vyčištění kolektoru.

Místa po případných montážních otvorech budou řádně zaklopena, odizolována proti vniknutí vlhkosti a terén zhutněn a uveden do původního stavu v původních skladbách. Po realizaci díla budou uvedeny chodníky, terén, komunikace a VS do původního stavu, budou odevzdány protokoly o předání komunikace a chodníků.

Práce v kolektoru resp. průchozím kanále se budou řídit technickými a bezpečnostními předpisy jeho majitele (při projektování je třeba dodržet ČSN 73 7505).

Vlastníkem kolektoru (topného kanálu) je Severočeská teplárenská a.s., která je prvořadým konzultantem z důvodu případné změny místa uložení nebo zhotovení montážních otvorů.

Upřesnění Technického zadání projektu zpracovaného společností BPO spol. s r.o. (Část 3 Zadávací dokumentace):

V projektu nejsou dimenze potrubí podloženy výpočtem, jsou stávající, proto zadavatel požaduje provést kontrolní **přepočítání tepelné sítě pro nové trasy potrubních větví TV a C**



PRVNÍ MOSTECKÁ a.s.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Realizace stavby „REKO TK VS 705 - TV“

ČÁST 1
POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ
NABÍDKY A POSTUP ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

dle Tabulky „Užitečná dodávka TV - VS 705 za r. 2011 – 2012“ a „Spotřeba SV na TV – VS 705 za r. 2011 – 2012“ a zároveň stanovit přesnou délku trasy dle upřesnění.

TV dříve odebíral i bl.526 a rodinné domky (tj. bl.542, 543, 544, a 545). V současné době již neodebírají, potrubí na této trase (tj. od bl.527 k bl. 526 a od bl.529 k RD) nebude rekonstruováno. Součástí rekonstrukce bude demontáž potrubí TV na trase od bl. 527 k bl. 526.

Stávající poklopy budou zachovány.

Stávající žebříky budou zachovány.

Užitečná dodávka TV - VS 705 za r. 2011 – 2012“

Název OM	Od	Do	byty GJ	nebyty GJ	suma GJ
blok 528, Lipová 1123-1127	2011/01	2011/12	1 207,980	0,000	1 207,980
blok 527, Lipová 859-863	2011/01	2011/12	1 398,390	4,128	1 402,518
blok 529, Šeříková 1054-1063,1117-1120	2011/05	2011/12	2 205,254	11,878	2 217,132
blok 529, Šeříková 1054-1063,1117-1120	2011/01	2011/04	1 145,954	5,996	1 151,950
TV celkem za r. 2011			5 957,58	22,002	5979,584

Název OM	Od	Do	byty GJ	nebyty GJ	suma GJ
blok 528, Lipová 1123-1127	2012/01	2012/12	1 200,055	0,000	1 200,055
blok 527, Lipová 859-863	2012/01	2012/12	1 327,675	4,801	1 332,477
blok 529, Šeříková 1054-1063,1117-1120	2012/01	2012/12	3 597,623	25,701	3 623,324
TV celkem za r.2012			6 125,35	30,502	6155,876

„Spotřeba SV na TV – VS 705 za r. 2011 – 2012“

Název OM	Od	Do	byty m3	nebyty m3	suma m3
blok 528, Lipová 1123-1127	2011/01	2011/12	3 523,23	0,00	3 523,23
blok 527, Lipová 859-863	2011/01	2011/12	4 078,59	12,04	4 090,63
blok 529, Šeříková 1054-1063,1117-1120	2011/01	2011/04	3 342,32	17,49	3 359,81
blok 529, Šeříková 1054-1063,1117-1120	2011/05	2011/12	6 431,90	34,65	6 466,55
SV celkem za r.2011			17 376,04	64,18	17440,22

Název OM	Od	Do	byty m3	nebyty m3	suma m3
blok 528, Lipová 1123-1127	2012/01	2012/12	3 354,750	0,000	3 354,750
blok 527, Lipová 859-863	2012/01	2012/12	3 711,512	13,422	3 724,934
blok 529, Šeříková 1054-1063,1117-1120	2012/01	2012/12	10 057,143	71,846	10 128,989
SV celkem za r.2012			17 123,41	85,268	17208,672

3.1.3 Zakázka zahrnuje (součástí díla je)

3.1.3.1 Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále též „projekt“) na provedení rekonstrukce sekundárního potrubí TV a C uloženého v kolektoru v Mostě z následujících podmínek:

3.1.3.1.1 Projekt bude zpracován v rozsahu, který odpovídá §3 a příloze č. 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, zákonu č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, vyhlášce č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění, s podrobným soupisem prací a dodávek s výkazy výměr a specifikací materiálu.



PRVNÍ MOSTECKÁ a.s.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Realizace stavby „REKO TK VS 705 - TV“

ČÁST 1
POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ
NABÍDKY A POSTUP ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

- 3.1.3.1.2 Zhotovitel projektu projedná dokumentaci s účastníky dotčenými stavbou, majiteli pozemků a objektů, dotčenými orgány státní správy, správci inženýrských sítí a do projektu zahrne jejich podmínky. Kopie dokladů ze všech jednání budou součástí dokladové části projektu. K projednání bude přizván dle dohody objednatel.
- 3.1.3.1.3 Před závěrečným odevzdáním projektu poskytne zhotovitel objednateli osobní konzultaci, kde bude projekt prokazatelně odsouhlasen oběma smluvními stranami, **jen takto potvrzená dokumentace bude objednatelům převzata a může být podkladem pro zahájení vlastní realizace díla.**
- 3.1.3.1.4 Tři paré projektové dokumentace (DPS a DSP) budou označeny autorizačním razítkem a vlastnoručním podpisem autorizované osoby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění. Každá část vč. výkresů a technických zpráv bude označena autorizačním razítkem dle rozsahu oboru nebo specializace, pro kterou jí byla autorizace udělena. Barva otisku autorizačního razítka a vlastnoručního podpisu nesmí být černá.

3.1.3.2 Požadavky na zpracování projektové dokumentace

- 3.1.3.2.1 Projektová dokumentace bude zpracována na podkladě zhotovitelem provedeného geodetického zaměření zájmového území tepelné sítě (výškopis, polohopis včetně vnějších znaků).
- 3.1.3.2.2 Zhotovitel bude při zpracování projektu respektovat normy vztahující se k předmětu díla, zejména ČSN EN 13 941+A1, ČSN EN 13 480-1 až 7, ČSN 13 0101, ČSN 13 0104, ČSN 73 6005, a ostatní citované a související normy a předpisy uvedené v dodatcích výše uvedených norem v platném znění, které pro účely realizace projektovaného díla budou považovány za závazné. Na závaznost těchto, v projektu použitých norem zhotovitel dokumentace upozorní v technických zprávách.
- 3.1.3.2.3 Výrobky, dle projektu navržené pro stavbu, musí splňovat podmínky uvedené v ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění. Objednatel požaduje, aby zhotovitel projektu prověřoval, zda jím navrhované výrobky, určené k provedení stavby, nejsou zařazeny v seznamu výrobků stanovených k výkonu státního zkušebnictví. Pokud podléhají schvalování nebo certifikaci, musí být v projektu použity takové výrobky, které požadavek ověřování splňují. V projektu pak musí být uvedeno, které výrobky musí být doloženy prohlášením o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění nebo inspekčním certifikátem.
- 3.1.3.2.4 Objednatel požaduje, aby navržená zařízení splňovala podmínky, dané ustanoveními zákona č. 406/2000 Sb., zákon o hospodaření energií a jeho prováděcí vyhl. č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu.
- 3.1.3.2.5 Projekt bude zpracován v podrobnostech, které umožní realizaci díla včetně provedení předepsaných zkoušek (zkoušky budou popsány s odvoláním na platnou legislativu) přímo bez nutnosti doplňování další projektové, konstrukční, technologické nebo dílenské dokumentace.
- 3.1.3.2.6 Zhotovitel projektové dokumentace si musí fyzicky ověřit rozměry a stav nosné konstrukce, stávajícího potrubí, ohybů, izolace a úložného systému.
- 3.1.3.2.7 Pokud projekt obsahuje řešení podle oborových norem, podnikových norem, které nejsou evidovány v Seznamu českých norem, nebo na ně odkazuje, musí



PRVNÍ MOSTECKÁ a.s.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Realizace stavby „REKO TK VS 705 - TV“

ČÁST 1
POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ
NABÍDKY A POSTUP ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

být součástí projektu jejich kopie, kopie příslušného detailu, nebo jiné technické zpracování.

3.1.3.2.8 Podrobné technické a materiálové požadavky řešení potrubí a jeho uložení, uzavíracích armatur, odvzdušnění a vypouštění, tepelné izolace a jejich ochranu, budou předmětem jednání na vstupní konzultaci s provozovatelem před zahájením projekčních prací.

3.1.3.2.9 Do technické zprávy a rozpočtů potrubní části projektu zpracovává zhotovitel specifické požadavky objednatele k zabezpečení jakosti svarových spojů:

Provádění svářečských prací

Svařování tlakového potrubí může provádět pouze osoba (právnícká či fyzická), která splňuje podmínky ČSN EN ISO 3834-2 „Vyšší požadavky na jakost“ a ČSN EN 13 480. Na svařování musí dohlížet osoba, odborně způsobilá ve smyslu P-102 a TP B-302 CWS ANB včetně realizace průběžných záznamů o kontrolách ve stavebním deníku.

Svařování potrubí vč. vypouštěcího potrubí lze pouze na základě kvalifikovaných postupů svařování (WPS) dle ČSN EN ISO 15613; ČSN EN ISO 15614, svářeči kvalifikovanými dle ČSN EN 13067.

V dokumentaci bude uveden požadavek objednatele na zhotovitele díla, týkající se předložení postupů WPS, kvalifikace postupu svařování (WPQR), vč. předání dokladů o odborné způsobilosti Svářečského dozoru, odborné způsobilosti svářečů a personálu NDT (nedestruktivních kontrol).

Kontrola jakosti svarů sekundárního potrubí - rozsah NDT stanovený objednatelem:

- VT – B/100% včetně protokolu ČSN EN 13100-1 (ČSN EN ISO 9712); ČSN EN 16296 bude provedeno u všech svarů.

3.1.3.3 Požadavky na obsah, členění a formu jednotlivých částí projektu

Členění projektu bude odpovídat §3 a příloze č. 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, doplněno o:

- specifikaci materiálu,
- rozpočet (pouze v paré č. 1 a 2).

3.1.3.4 Členění projektu

3.1.3.4.1 Průvodní zpráva

3.1.3.4.2 Souhrnná technická zpráva

3.1.3.4.3 Celková situace v mapovém podkladu katastrálního úřadu s označením parcelních čísel

3.1.3.4.4 Situace tepelné sítě se zákresem sítí technického vybavení území

3.1.3.4.5 Jednotlivé složky projektu (real. celek, SO, atd.)

3.1.3.4.6 Dokumentace jednotlivých složek projektu

Bude zpracována po jednotlivých profesích, každá bude v samostatných deskách a bude obsahovat:

- technickou zprávu
- výkresovou část
- specifikaci materiálu
- ZOV



PRVNÍ MOSTECKÁ a.s.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Realizace stavby „REKO TK VS 705 - TV“

ČÁST 1
POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ
NABÍDKY A POSTUP ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

- rozpočet (pouze v paré č. 1 a 2)

3.1.3.4.7 Souhrnný rozpočet (pouze v paré č. 1 a 2)

3.1.3.4.8 Dokladovou část

3.1.3.5 Obsah projektu

Složky jednotlivých částí projektu musí obsahovat kompletní řešení specifických prací, stavebních konstrukcí a prací souvisejících včetně technologických postupů.

3.1.3.5.1 Obsah ZOV

- V tomto dokumentu objednatel požaduje kromě obvyklého obsahu podrobně zpracovat podmínky a nároky na provádění stavby, bezpečnost na stavbě, konkrétní rozpracování nařízení vlády č. 591/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, hlavní zásady postupu prací a dále:
- bude popsán postup provádění prací v mimořádné odstavce,
- dopravní řešení stavby (vč. řešení pohybu chodců) s ohledem na ostatní okolní stavební činnost,
- uložení odpadů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. a vyhlášky č. 381/2001 Sb., katalog odpadů, vše v platném znění. Řešení odvozu sutě, živichných a dalších odpadů na skládku, místo skládky včetně uvedení kilometrové vzdálenosti a upřesnění jaký materiál skládka přijímá, třídění odpadu, množství ukládaného odpadu, předpokládaná tonáž kovového materiálu odevzdaného do šrotu,
- finální úprava dotčených ploch,
- zabezpečení energií pro stavbu,
- zařízení staveniště,
- všechny části projektu, dle svého členění, musí obsahovat zásady bezpečnosti práce, zabezpečení stavby a uspořádání staveniště.

3.1.3.5.2 Specifikace materiálu

Ve specifikacích uvést typ a množství resp. výměru projektovaného materiálu dle konkrétních technicko - dodacích předpisů, rozměrových norem tak, aby dodaný materiál splňoval minimálně požadavky všech v projektu použitých norem a právních předpisů.

3.1.3.5.3 Výkazy výměr, rozpočty

Výkazy výměr, rozpočty budou zpracovány samostatně. Musí být přehledné a musí zahrnovat všechny uvažované stavební materiály a činnosti, které jsou určovány počtem jednotek.

3.1.3.5.4 Dokladová část projektu

Součástí technické dokumentace musí být dokladová část, která bude obsahovat zápisy z veškerých jednání, která zhotovitel projektu vedl s dotčenými účastníky.

3.1.3.5.5 Ostatní požadavky na dokumentaci

Pokud řešení zadané akce vyvolá potřebu dalších činností a prací nebo stavebně technologických úprav (např. elektro, přeložky inž. sítí atd.), musí být tyto zachyceny v projektu a zpracovány v rozsahu potřebném pro realizaci.

Podrobné technické a materiálové požadavky řešení potrubí a jeho uložení, uzavíracích armatur, odvodušnění a vypouštění, tepelné izolace a jejich ochranu, budou předmětem jednání na vstupní konzultaci s objednatelem před zahájením projekčních prací (i v průběhu projekčních prací).



PRVNÍ MOSTECKÁ a.s.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Realizace stavby „REKO TK VS 705 - TV“

ČÁST 1
POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ
NABÍDKY A POSTUP ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

3.1.3.6 Provedení projektové dokumentace pro provádění stavby a počty výtisků:
Projektová dokumentace pro provádění stavby bude předána objednateli:

V tištěné podobě: ve čtyřech vyhotoveních

V digitální formě: ve dvou vyhotoveních na nosičích „CD - ROM“ (formát viz. bod 3.1.3.7.15).

3.1.3.7 Vlastní realizace díla, která zahrnuje:

- 3.1.3.7.1 Zajištění techniky a mechanizačních prostředků potřebných k realizaci díla, dodávku veškerého materiálu a zařízení potřebného k realizaci díla, provedení všech stavebních prací, demontáže, montáže, provedení následných kontrol, zkoušek v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby a příslušnými normami ČSN, ČSN/EN a EN, uvedení do provozu, vypracování požadovaných záznamů, protokolů o provedených zkouškách.
- 3.1.3.7.2 Poskytnutí dalších věcí, užívacích práv, prací a služeb, které jsou nezbytné pro dosažení účelu této smlouvy, tj. vybudování a předání předmětu díla do trvalého provozu, který představuje kompletní, odzkoušené a řádně fungující dílo, které vyhovuje platným zákonným ustanovením a jiným úředním předpisům ČR.
- 3.1.3.7.3 Ověření, aktualizace a vytýčení sítí technického vybavení dotčeného území.
- 3.1.3.7.4 Povinnost zhotovitele předložit objednateli postupy svařování WPS a protokoly WPQR vč. předání dokladů o odborné způsobilosti personálu NDT (nedestruktivních kontrol) **nejpozději při předání staveniště. Uvedená předběžná svarová dokumentace musí být před zahájením realizace.**
- 3.1.3.7.5 Dohled odborně způsobilé osoby, která bude dohlížet na provádění svářečských prací a splňuje kvalifikační požadavky normy P-102 a TP B-302 CWS ANB a požadavky jakosti při svařování dle ČSN EN ISO 3834-2.
- 3.1.3.7.6 Předložení dokladů odborné způsobilosti svářečů objednateli – **při předání a převzetí staveniště.**
- 3.1.3.7.7 Provedení **vizuální kontroly ve stupni jakosti B v rozsahu 100% montážních svarů** odborně způsobilou osobou včetně vystavení protokolů dle ČSN EN 13100-1 (ČSN EN ISO 9712), ČSN EN 16296.
- 3.1.3.7.8 Dodávku a zabudování dopravního značení a jeho údržbu po celou dobu realizace díla a následná demontáž pro obnovu původního dopravního značení.
- 3.1.3.7.9 Uvedení ploch dotčených stavbou do předchozího stavu (provede zhotovitel díla).
- 3.1.3.7.10 Provedení díla v souladu se stavebním zákonem a předpisy souvisejícími, bezpečnostními předpisy, rozhodnutími orgánů státní správy a podmínkami ostatních dotčených účastníků.
- 3.1.3.7.11 Uložení veškerých odpadů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. a vyhl. MŽP ČR č. 381/2001 Sb., vše v platném znění.
- 3.1.3.7.12 Veškeré případné změny v průběhu realizace oproti projektu budou zpracovány v **dokumentaci skutečného provedení stavby**, ta bude předána **čtyřech kompletních vyhotovení** v tištěné podobě. Dokumentace bude zpracována v souladu s § 125 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění v rozsahu, který odpovídá § 4 a příloze č. 7 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Dále bude dokumentace skutečného provedení stavby předána v digitální formě, **ve třech vyhotoveních** na mediích „CD-ROM“, textová část bude vyhotovena ve



PRVNÍ MOSTECKÁ a.s.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Realizace stavby „REKO TK VS 705 - TV“

ČÁST 1
POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ
NABÍDKY A POSTUP ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

formátu *.doc, **tabulkové výpočty budou vyhotoveny ve formátu *.xls. Oba formáty budou uživatelsky přístupné z prostředí „OFFICE 2007“ a vyšší.** Výkresová dokumentace ve formátu *.dwg uživatelsky zpracovatelném v prostředí AutoCad. Tato verze bude neuzamčená, volně editovatelná. Výkresová část bude rovněž odevzdána v needitovatelné formě *.pdf.

Žádný z předaných souborů nebude chráněn heslem či jiným způsobem, který by znemožnil další zpracování souboru objednatelem.

- 3.1.3.7.13 Provedení geodetického zaměření skutečného provedení stavby (polohové i výškové) v geodetickém systému i ve vztahu k sousedním objektům a zaměření podzemních inženýrských sítí, které byly stavbou dotčeny (křížení i souběh). Geodetické zaměření bude předáno ve třech vyhotoveních v písemné a výkresové formě a ve dvou vyhotovení ve formě digitální. Dokumentace v digitálním tvaru bude předána na mediích CD-ROM nosiči, výkresové soubory budou ve formátu DWG, použitý operační systém bude MSW 95 a výše, technické zprávy a další dokumenty musí být zpracovatelné v prostředí aplikací MS-Office for Windows.
- 3.1.3.7.14 Zhotovitel je povinen při užívání pozemků veřejného prostranství postupovat ve smyslu obecně závazné vyhlášky města Mostu o místním poplatku za užívání veřejného prostranství v platném znění, předání požadavku (písemnou formou) na uhrazení potřebného záboru v závislosti na délce trvání (termín od do) a ploše záboru nejpozději při předání staveniště.
- 3.1.3.7.15 Postup provádění prací **plánované rekonstrukce**, které vyžadují vypuštění a odstavení zařízení, je nutno přizpůsobit topné sezóně (dle vyhl. č. 194/2007Sb.). Na vlastní odstavení stávajícího zařízení a přepojení včetně zprovoznění bude zhotoviteli poskytnuta objednatelem doba 4 hodin (provádění nezbytných provozních manipulací dle §76, odst. 4. písm. d) Energetického zákona). V případě potřeby odstávky delší než 4 hod je nutno postupovat dle zákona č. 458/2000 Sb., Energetický zákon v platném znění. Pro plánované rekonstrukce se vztahuje §76, odst. 4. písm. c) Energetického zákona) a pro havárie se vztahuje §76, odst. 4. písm. e) Energetického zákona. Počátek plánované rekonstrukce bude objednateli díla oznámeno 20 dnů před realizací zápisem do stavebního deníku. Oznámení odběratelům provádí zhotovitel díla - připraví oznámení v součinnosti s objednatelem a nakonec oznámení vylepí 15 dnů před odstávkou na jednotlivých odběrných místech. Zhotovitel pořídí datovanou fotodokumentaci vylepení oznámení na připojené objekty (viditelné č.p.) a odevzdá na CD.
- 3.1.3.7.16 Dále je předmětem plnění vyrobení a zabudování velkoplošného informačního panelu (grafický podklad zajistí objednatel) o rozměrech 5 100 x 2 400 mm, který bude dle pokynů zástupce objednatele umístěn na stavbu bezprostředně po zahájení fyzické realizace zakázky a musí být zachován po celou dobu průběhu realizace zakázky. Uchycení informačního panelu v místě realizace lze uchytit např. na kovovou konstrukci nebo plachtu na lešení apod. Řešení bude odsouhlaseno objednatelem.

3.1.3.8 Požadavky na provedení zakázky

- 3.1.3.8.1 Dílo bude provedeno v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména se stavebním zákonem a předpisy prováděcími a souvisejícími, podle platných ČSN, ČSN/EN a EN a předpisů platných v ČR, které se na předmět díla vztahují. Dále v souladu s předpisy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, ochrany životního prostředí (zákona o odpadech, o chemických látkách, o ochraně ovzduší, o vodách, o ochraně přírody aj.), protipožárními předpisy atd., v souladu



PRVNÍ MOSTECKÁ a.s.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Realizace stavby „REKO TK VS 705 - TV“

ČÁST 1
POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ
NABÍDKY A POSTUP ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

s rozhodnutími orgánů státní správy a podmínkami ostatních dotčených účastníků a v souladu s ostatními ustanoveními uzavřené smlouvy.

- 3.1.3.8.2 Při realizaci díla, není-li stanoveno smlouvou jinak, se nahlíží na zhotovitele jako na původce odpadů, které vznikly při provádění jeho činnosti a je tedy povinen plnit povinnosti původce odpadů, ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcích právních předpisů a právních předpisů s ním souvisejících.
- 3.1.3.8.3 Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly veškerou potřebnou součinnost.
- 3.1.3.8.4 Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně jejich podílu na realizaci díla. Tento přehled bude průběžně předávat objednateli.

3.1.4 Technický dozor

Technický dozor stavebníka na své náklady zajišťuje Zadavatel.

3.1.5 Seznam používaných zkratk ve společnosti PRVNÍ MOSTECKÁ a.s.:

DPS	– Dokumentace pro provádění stavby	PM	– PRVNÍ MOSTECKÁ a.s.
DSP	– Dokumentace skutečného provedení	ST	– SEVEROČESKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.
SoD	– Smlouva o dílo	MaR	– Měření a regulace
MT	– Měřič tepla	GSM	– Modul pro dálkový přenos dat
ND	– Náhradní díl	PBŘ	– Požárně bezpečnostní řešení
TZ	– Technická zpráva	ZD	– Zadávací dokumentace
CZT	– Centrální zásobování teplem	ŘS	– Řídicí systém
RT	– Rozvod tepla	BOZP	– Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
PPO	– Protiproudý ohříváč	TDO	– Technický dozor objednatele
TV	– Teplá voda	ZOV	– Zásady organizace výstavby
C	– Cirkulace	SD	– Stavební deník
UT	– Ústřední vytápění	VS	– Výměňíková stanice
SV	– Studená voda	VV	– Výkaz výměr
NDT	– Nedestruktivní technologie	KPS	– Kompaktní předávací stanice
PV	– Pojistný ventil	REKO	– Rekonstrukce

3.2 Místo plnění veřejné zakázky

Místo realizace zakázky je k.ú. Most II, obec Most, ul. Šeříková, VS 705.

S místem realizace budou seznámeni zástupci Uchazečů při prohlídce místa plnění zakázky.

3.3 Termíny plnění

Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky je uveden ve smlouvě o dílo, která je částí 2 této Zadávací dokumentace.

4. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO A KONTAKTNÍ OSOBA ZADAVATELE

Zadavatel je významným držitelem licence na rozvod tepelné energie. Rozvod tepelné energie se uskutečňuje ve veřejném zájmu (§ 3 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů).



PRVNÍ MOSTECKÁ a.s.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Realizace stavby „REKO TK VS 705 - TV“

ČÁST 1
POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ
NABÍDKY A POSTUP ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Obchodní firma a sídlo Zadavatele:

PRVNÍ MOSTECKÁ a.s.
Stavbařů 32
434 01 Most
Česká republika

Kontaktní osoba:

Bc. Věra Hašková
technický pracovník
mobil: +420 702 019 328
e-mail: haskova@prvnimostecka.cz

pro případ nepřítomnosti:

Barbora Weberová
technický pracovník
tel. č.: +420 476 706 528
mobil: +420 725 870 781
e-mail: weberova@prvnimostecka.cz

Výše uvedená kontaktní osoba zprostředkovává kontakt mezi Dodavatelem a Zadavatelem.

Profil Zadavatele:

<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/17ca55f3-3101-40c0-9f9b-06e87f3fff74>

Veškerá korespondence Dodavatele adresovaná Zadavateli musí být označena názvem veřejné zakázky Realizace stavby „REKO TK VS 705 - TV“, případně ev. č. veřejné zakázky.

5. VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE

V souladu s ust. § 84 odst. 5 Zákona si Zadavatel v Oznámení vyhradil právo zrušit zadávací řízení, a to nejpozději do uzavření smlouvy.

Zadavatel si dále vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky:

- a) Zadavatel je povinen toto zadávací řízení zrušit v případě, že obdrží méně než 3 nabídky,
- b) právo nevracet podané Nabídky,
- c) právo vyloučit ze soutěže Uchazeče, jehož Nabídka nebude splňovat podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci,
- d) právo na poskytnutí dodatečných informací v případě nejasností v Nabídce Uchazeče,
- e) Zadavatel požaduje, aby mu Uchazeč ohlásil neprodleně změny, které nastaly po podání nabídky a které se dotýkají údajů uvedených v nabídce Uchazeče (zejm. změny týkající se údajů v obchodním rejstříku),
- f) **Zadavatel požaduje, aby Dodavatel, který si vyzvedl (stáhl) z profilu zadavatele Zadávací dokumentaci a rozhodne se účastnit zadávacího řízení, neprodleně zaslal kontaktním osobám Zadavatele uvedeným v čl. 4 Zadávací dokumentace, E-mailem „oznámení o vyzvednutí Zadávací dokumentace a účasti v zadávacím řízení“. V tomto oznámení Dodavatel uvede své identifikační údaje a kontaktní osobu (jméno, tel., E-mail), na kterou budou následně zasílány dodatečné**



PRVNÍ MOSTECKÁ a.s.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Realizace stavby „REKO TK VS 705 - TV“

ČÁST 1
POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ
NABÍDKY A POSTUP ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

informace k Zadávacím podmínkám, případně dodatky k Zadávací dokumentaci.

6. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ, OSTATNÍ INFORMACE

6.1 Prohlídka místa plnění zakázky

- Za účelem obeznámení se s místními podmínkami pro plnění zakázky, umožní Zadavatel Dodavatelům prohlídku místa plnění zakázky.
- Prohlídka místa plnění zakázky se uskuteční dne **22.7. 2014** Sraz Dodavatelů je v **9:00 hodin** místního času před VS 705 v Mostě (vjezd k VS 705 je z ul. Višňová či Lipová mezi bl. 530 a 529).
- Kontaktní osobou Zadavatele pro účely prohlídky místa plnění zakázky je **Bc. Věra Hašková**, technický pracovník, tel. 702 019 328, e-mail: haskova@prvnimostecka.cz.
- Účast zástupců každého jednotlivého Dodavatele je Zadavatelem omezena nejvýše na 2 osoby. Z důvodu hladké organizace prohlídky místa plnění zakázky musí Dodavatel oznámit svoji účast písemně (dopisem nebo e-mailem) Zadavateli na adresu kontaktní osoby Zadavatele uvedené v odst. výše (Bc. Věra Hašková), a to nejpozději dva (2) pracovní dny před termínem konání prohlídky místa plnění zakázky, spolu s předpokládaným uvedením počtu osob, které se prohlídky místa plnění za Dodavatele zúčastní.
- Při prohlídce jsou Dodavatelé povinni řídit se pokyny a požadavky, které stanoví na místě prohlídky zástupce Zadavatele. Dodavatel a každý jeho zástupce nese ze svého veškerá rizika, ztráty nebo škody na majetku a zdraví a všechny jiné ztráty, škody, náklady a výdaje jakkoliv způsobené, které mohou vzniknout v důsledku jeho účasti na prohlídce místa plnění zakázky.
- Při prohlídce místa budoucího plnění mohou zástupci Dodavatelů vznášet dotazy a připomínky, ale odpovědi na ně mají pouze informativní charakter a nejsou pro zadání zakázky závazné. Pokud z prohlídky místa budoucího plnění vzniknou nejasnosti nebo dotazy vztahující se k obsahu Zadávací dokumentace, má Dodavatel právo vznést tento dotaz písemně na Zadavatele v souladu s ustanovením článku 8 Zadávací dokumentace a pouze písemná odpověď Zadavatele má závazný charakter.
- Jednacím jazykem je čeština. O průběhu prohlídky bude vyhotoven zápis, který Zadavatel uveřejní na profilu zadavatele.
- Na žádost Dodavatele, který nestihl prohlídku místa plnění, umožní Zadavatel dodatečnou prohlídku za stejných podmínek. Bude řešeno s kontaktní osobou Zadavatele.

6.2 Ostatní informace

6.2.1 Zadavatel tímto oznamuje, že veřejná zakázka (projekt) je spolufinancován ze zdrojů EU.

6.2.2 Předpokládaná hodnota zakázky

Předpokládaná cena veřejné zakázky s názvem

„REKO TK VS 705 - TV“ bez DPH činí:

1 350 000,- Kč



PRVNÍ MOSTECKÁ a.s.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Realizace stavby „REKO TK VS 705 - TV“

ČÁST 1
POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ
NABÍDKY A POSTUP ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

B. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

7. OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Znění a obsah Zadávací dokumentace a všechny další informace a dokumenty s nimi související jsou považovány za důvěrné v souladu s ust. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a mohou být Dodavatelem použity výlučně jen pro tuto veřejnou zakázku.

Zadávací dokumentace zahrnuje i dále uvedené dokumenty, které musí být vykládány ve spojení s jakýmkoliv dodatky vydanými v souladu s článkem 9 této části Zadávací dokumentace.

Zadávací dokumentace se skládá z následujících částí:

Část 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky a postup zadávacího řízení

Část 2 - Návrh smlouvy o dílo s přílohami

Část 3 - Technické zadání zpracované společností BPO spol. s r.o., pod č. zakázky 7605-03, ze dne 3. 9. 2013.

Zadavatel nenese žádnou odpovědnost za chyby, opomenutí nebo nesrovnalosti v Nabídce Uchazeče, které vznikly z důvodu nesprávné interpretace údajů uvedených v Zadávací dokumentaci ze strany Dodavatele.

8. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Jakákoliv žádost Dodavatele na dodatečné informace k Zadávacím podmínkám musí být, v souladu s ust. § 49 Zákona doručena v českém jazyce, písemnou formou (dopisem, faxem, e-mailem) kontaktní osobě Zadavatele uvedené v článku 4 této části Zadávací dokumentace, a to **nejpozději šest (6) pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek**. Veškeré žádosti o dodatečné informace k Zadávacím podmínkám označí Dodavatel názvem, případně ev. č. zakázky. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti (aniž by byl oznámen autor žádosti), Zadavatel uveřejní na profilu Zadavatele nejpozději do 4 pracovních dnů po doručení žádosti a současně je odešle všem Dodavatelům, kteří zaslali Zadavateli oznámení o účasti v zadávacím řízení dle čl. 5 písm. f) Zadávací dokumentace.

9. DODATEK K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Zadavatel může před konečným termínem pro podání Nabídek upřesnit Zadávací dokumentaci tím, že poskytne Dodavatelům dodatečné informace k Zadávacím podmínkám formou dodatku k Zadávací dokumentaci. Upřesnění může být provedeno z jakéhokoli důvodu, ať už z vlastní iniciativy nebo jako důsledek vyjasňování požadavků Dodavatelů na dodatečné informace k Zadávacím podmínkám.

Každý dodatek bude označen jako dodatek s příslušným pořadovým číslem dodatku. Dodatek bude uveřejněn na profilu Zadavatele a současně ho Zadavatel odešle všem Dodavatelům, kteří zaslali Zadavateli oznámení o účasti v zadávacím řízení dle čl. 5 písm. f) Zadávací dokumentace.

Provede-li Zadavatel úpravy Zadávacích podmínek, bude postupovat dle ust. § 42 odst. 7 a § 40 odst. 3 Zákona.

Zadávací dokumentace bude vykládána ve znění následně vydaných dodatků a Dodavatelé jsou povinni se těmito dodatky řídit. V případě rozporu mezi jednotlivými dodatky má přednost dodatek s vyšším pořadovým číslem.



PRVNÍ MOSTECKÁ a.s.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Realizace stavby „REKO TK VS 705 - TV“

ČÁST 1
POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ
NABÍDKY A POSTUP ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

10. KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY (ZPŮSOBILOST)

Předpokladem zařazení Nabídky do hodnocení v otevřeném řízení je splnění kvalifikace Dodavatelem. Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je Dodavatel, který prokáže, že:

- (a) splňuje základní kvalifikační předpoklady podle ustanovení 10.1 této části,
- (b) splňuje profesní kvalifikační předpoklady podle ustanovení 10.2 této části,
- (c) dosahuje ekonomické a finanční způsobilosti podle ustanovení 10.3 této části,
- (d) dosahuje úrovně technické způsobilosti podle ustanovení 10.4 této části,

Dokumenty prokazující kvalifikaci předloží Dodavatel jako součást své Nabídky.

10.1 Základní kvalifikační předpoklady

Splnění základních kvalifikačních předpokladů v souladu s položkou III.2.1) Oznámení (profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo obchodních rejstřících) prokáže Dodavatel Zadavateli předložením následujících dokladů:

- 10.1.1 **Výpisu/výpisů z evidence Rejstříků trestů** v souladu s ust. § 53 odst. 3 písm. a) Zákona, kterými Dodavatel prokáže splnění kvalifikačního předpokladu dle § 53 odst. 1 písm. a) a b) Zákona¹,

Pozn.

výpis z evidence Rejstříku trestů uchazeč doloží, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby. Podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky.

- 10.1.2 **Potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení** v souladu s ust. § 53 odst. 3 písm. b) Zákona, kterým Dodavatel prokáže, že splňuje kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. f) Zákona.
- 10.1.3 **Potvrzení příslušného orgánu či instituce** v souladu s ust. § 53 odst. 3 písm. c) Zákona, kterým Dodavatel prokáže, že splňuje kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. h) Zákona.
- 10.1.4 **Originálu čestného prohlášení** v souladu s ust. § 53 odst. 3 písm. d) Zákona, kterým Dodavatel prokáže, že splňuje kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. c), d), e), g), i), j) a k) zákona. K prokázání výše uvedených předpokladů použije Dodavatel vzor čestného prohlášení, který je uveden v Příloze č. 2 této části Zadávací dokumentace.

10.2 Profesní kvalifikační předpoklady

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů v souladu s položkou III.2.1) Oznámení (profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo obchodních rejstřících) prokáže Dodavatel Zadavateli předložením následujících dokladů:

- 10.2.1 **Kopie výpisu z obchodního rejstříku** v souladu s § 57 Zákona, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.



PRVNÍ MOSTECKÁ a.s.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Realizace stavby „REKO TK VS 705 - TV“

ČÁST 1
POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ
NABÍDKY A POSTUP ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

- 10.2.2 Kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
- 10.2.3 Kopie dokladu osvědčující odbornou způsobilost Uchazeče nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, a to minimálně v následujícím rozsahu:
Autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik v oboru technologická zařízení staveb dle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Tuto kvalifikaci Uchazeč prokáže doložením dokladu o autorizaci vydaným příslušným orgánem (ČKAIT).
Pokud Dodavatel vykonává tyto činnosti prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost Dodavatele, musí tento odpovědný zástupce nebo jiná osoba doložit **Čestné prohlášení** v souladu s § 53 odst. 3 písm. d) zákona, kterým prokáže, že splňuje kvalifikační předpoklad dle § 53 odst. 1 písm. i).
- 10.2.4 Kopie Osvědčení o kvalifikaci odborně způsobilé osoby, která bude dohlížet na provádění svářečských prací a splňuje kvalifikační požadavky normy P-102 a TP B-302 CWS ANB.
- 10.2.5 Kopie Osvědčení o kvalifikaci odborně způsobilé osoby provádějící vizuální kontrolu svarů včetně vystavení protokolů dle ČSN EN 13100-1 (ČSN EN ISO 9712).
- 10.2.6 Bude doložen Certifikát společnosti splňující požadavky na jakost při svařování dle ČSN EN ISO 3834-2.

10.3 Ekonomická a finanční způsobilost

Splnění požadavků Zadavatele v souladu s položkou **III.2.2) Oznámení (Ekonomická a finanční způsobilost)** a v návaznosti na § 50 odstavec 1. písm. c) Zákona, prokáže Dodavatel Zadavateli předložením originálu čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti Dodavatele, který je uveden v Příloze č. 3 této části Zadávací dokumentace.

10.4 Technická způsobilost

Splnění požadavků Zadavatele v souladu s položkou **III.2.3) Oznámení (Technická způsobilost)** prokáže Dodavatel Zadavateli předložením následujících dokladů:

- 10.4.1 Originálu **Seznamu významných ukončených zakázek** s obdobným plněním realizovaných Dodavatelem za posledních 5 let.

Za technicky způsobilého bude Zadavatel považovat takového Dodavatele, který prokáže, že v posledních 5 letech realizoval zakázky – stavby nebo rekonstrukce zařízení pro rozvod tepla, přičemž finanční hodnota každé zakázky musí činit minimálně 600 tis. Kč bez DPH.

Dodavatel k prokázání splnění kvalifikace dle tohoto bodu povinně vyplní seznam významných ukončených zakázek uvedený v Příloze č. 4 této části Zadávací dokumentace.

Ukončenou zakázkou se rozumí zakázka, kde dodané dílo (stavba) bylo předáno a převzato (byl podepsán protokol o předání a převzetí díla).

Seznam významných ukončených zakázek musí obsahovat:

- a) obchodní firmu nebo název objednatele významné zakázky, adresu, IČ, jméno a příjmení kontaktní osoby objednatele, u které je referenci možno ověřit, telefon, e-mail,
- b) rozsah a základní technické parametry zakázky,



PRVNÍ MOSTECKÁ a.s.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Realizace stavby „REKO TK VS 705 - TV“

ČÁST 1
POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ
NABÍDKY A POSTUP ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

- c) rozsah plnění Uchazeče na zakázce v %,
- d) doba plnění,
- e) cena zakázky.

Pro prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu Dodavatel současně předloží originál čestného prohlášení o řádném provedení v seznamu uvedených **významných ukončených zakázek**.

Pokud Dodavatel uvede **alespoň dvě** významné ukončené zakázky s obdobným plněním spolu s čestným prohlášením o jejich řádném provedení, pak prokáže splnění kvalifikace (technickou způsobilost) uvedené v tomto bodě.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v Nabídce Uchazeče u třetích osob a Uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

10.5 Pravost a stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace

Dodavatel předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace ve formě prosté kopie, není-li u konkrétního dokladu uvedeno jinak. Bude-li Zadavatel před uzavřením smlouvy požadovat, aby Uchazeč předložil originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, je Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva dle § 82 Zákona, povinen je předložit. Je-li Zadavatelem vyžadováno čestné prohlášení, musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za Uchazeče. V případě podpisu jinou osobou na základě plné moci, musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými Uchazeč prokazuje splnění kvalifikace.

Doklady prokazující splnění kvalifikace podle odstavce 10.1 - body 10.1.1 až 10.1.4 a podle odstavce 10.2 bod 10.2.1 - nesmějí být starší **90 dnů** ke dni podání nabídky.

10.6 Subdodavatelé, dodavatelé, zahraniční dodavatelé

Pokud Dodavatel není schopen v plném rozsahu prokázat splnění kvalifikace požadované Zadavatelem týkající se požadavků na ekonomickou a finanční způsobilost nebo technickou způsobilost i kvalifikaci týkající se oprávnění k podnikání, členství v profesní samosprávné komoře či jiné profesní organizaci nebo odborné způsobilosti, je v souladu s ust. § 64 odst. 5 a § 51 odst. 4 Zákona oprávněn splnění této kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen Zadavateli předložit:

a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu dle § 53 odst. 1 písm. j) a profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. a) Zákona subdodavatelem, tj. čestné prohlášení o tom, že osoba není vedena v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a výpis z obchodního rejstříku subdodavatele, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky Dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude Dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace.

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle odstavce 10.1 - body 10.1.1 až 10.1.4 a podle odstavce 10.2 bod 10.2.1.

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika Dodavateli společně a za tímto účelem hodlají podat společnou nabídku, je každý z Dodavatelů povinen prokázat splnění kvalifikace



PRVNÍ MOSTECKÁ a.s.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Realizace stavby „REKO TK VS 705 - TV“

ČÁST 1
POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ
NABÍDKY A POSTUP ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

podle odstavce 10.1 - body 10.1.1 až 10.1.4 a podle odstavce 10.2 bod 10.2.1 v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle odstavce 10.2 body 10.2.2 až 10.2.6 a podle odstavců 10.3 a 10.4 musí prokázat všichni Dodavatelé společně.

Bude-li předmět veřejné zakázky plněn společně několika Dodavateli (sdružení dodavatelů), jsou povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikace originál smlouvy, ve které je obsažen závazek, že všichni tito Dodavatelé budou vůči Zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

Zahraniční Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném zákonem a Zadavatelem.

Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního Dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční Dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního Dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení.

C. PŘÍPRAVA NABÍDKY

11. JAZYK NABÍDKY

Předložení Nabídky včetně dokladů prokazujících splnění kvalifikace požaduje Zadavatel s výjimkou technických výrazů, nemají-li užívaný český ekvivalent, v českém jazyce, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. Doklady prokazující splnění kvalifikace v jiném než českém jazyce předkládá zahraniční Dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, nevztahuje se na doklady ve slovenském jazyce; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce Dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky.

Veškerá korespondence vztahující se k zadávacímu řízení uskutečňovaná mezi Dodavatelem a Zadavatelem bude vedena v českém jazyce s výjimkami dle předchozího odstavce tohoto článku.

12. NABÍDKOVÁ CENA

Součástí cenové části Nabídky bude Nabídková cena za splnění této veřejné zakázky. Nabídková cena bude předložena za předmět plnění specifikovaný v článku 3 této části Zadávací dokumentace.

Cenová část nabídky bude obsahovat:

A) Rekapitulace ceny (tato rekapitulace bude Přílohou č. 1 Smlouvy o dílo)

a) Projekt	,- Kč
- Geodetické práce (polohopis, výškopis, terén)	,- Kč
- Projektová dokumentace pro provádění stavby.....	,- Kč
- Projektová dokumentace skutečného provedení.....	,- Kč
- Ostatní přímé náklady.....	,- Kč
(Uchazeč uvede dle svého uvážení a zkušeností)	

b) Potrubní část.....	,- Kč
------------------------------	--------------



PRVNÍ MOSTECKÁ a.s.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Realizace stavby „REKO TK VS 705 - TV“

ČÁST 1
POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ
NABÍDKY A POSTUP ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

c) Stavební část.....	, - Kč
d) ZOV	, - Kč
e) Ostatní přímé náklady celkem	, - Kč
(Uchazeč uvede dle svého uvážení a zkušeností)	
f) Velkoplošný informační panel	, - Kč
g) Autorský dozor.....	, - Kč
Cena za dílo celkem.....	, - Kč
(položky a + b + c + d + e + f + g)	
h) Stanovení poplatků za užívání veřejného prostranství	, - Kč
ve smyslu vyhlášky města Mostu	
(v závislosti na délce trvání a ploše záboru)	
Nabídková cena	, -Kč
(položky a + b + c + d + e + f + g + h)	

Veškeré ceny budou uvedeny bez DPH!

Pozn.: Dle obecně závazné vyhlášky města Mostu o místním poplatku za užívání veřejného prostranství v platném znění, je povinnost investora stavby ohlásit a uhradit příslušnému odboru Magistrátu města Mostu zahájení užívání veřejného prostranství, provedení včasné úhrady za toto užívání a oznámit ukončení užívání veřejného prostranství, proto bude nutné, aby vybraný Uchazeč (zhotovitel) uvedl písemnou formou požadavek na potřebný zábor v závislosti na délce trvání (termín od do) a ploše záboru nejpozději při předání staveniště. V případě překročení nákladů za zábor (oproti ocenění uvedenému v nabídkové ceně) bude zhotoviteli navýšení nákladů přeučtováno.

B) Položkový rozpočet

Dodavatel předloží položkový rozpočet, zpracovaný na základě specifikací zařízení a výkazů výměr, který je součástí technického zadání v Části 3 této Zadávací dokumentace.

Pozn. Zadavatel upozorňuje na to, že soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr byl zpracován na základě technického zadání (jde pouze o orientační odhad materiálů). Zakázka je zadávána včetně zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, Uchazeč zodpovídá za kompletnost a úplnost celkové nabídkové ceny.

Zadavatel dále upozorňuje, že pro řádné nacenění zakázky a získání představy o rozsahu prací, je vhodné zúčastnit se prohlídky místa plnění.

V rámci Cenové části nabídky – Položkový rozpočet - musí být dodrženo členění položkového rozpočtu tak, jak je obsažen v Části 3 Zadávací dokumentace. Položky položkového rozpočtu nesmí být jakkoli měněny.

V případě nesouladu položkového rozpočtu a údajů zjištěných při prohlídce místa plnění lze postupovat následovně:

- pro případ, že nebude stávající položka využita, bude oceněna 0,-Kč,
- v případě potřeby doplnění nové položky musí být tato nová položka součástí některé ze stávajících položek a ke stávající položce bude připojen komentář vysvětlující změnu nebo rozšíření položky,
- v případě potřeby změny výměr stávající položky bude u položky uvedena zadavatelem stanovená



PRVNÍ MOSTECKÁ a.s.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Realizace stavby „REKO TK VS 705 - TV“

ČÁST 1
POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ
NABÍDKY A POSTUP ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

výměra a ke stávající položce bude připojen komentář vysvětlující změnu nebo úpravu výměr.

Ceny a sazby navržené Dodavatelem v rámci zadávacího řízení musí být pevné a neměnné po celou dobu realizace předmětu veřejné zakázky.

Nabídková cena Dodavatele musí být stanovena jako cena nejvýše přípustná a obsahující veškeré náklady Uchazeče nutné pro plnění předmětu veřejné zakázky ke dni zahájení plnění této zakázky, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky.

Výchozím podkladem pro zpracování nabídky je tato zadávací dokumentace včetně příloh. Uchazeč je povinen ověřit si před podáním nabídky všechny výměry a specifikace díla předané v podkladech v rámci zadávacího řízení.

Detailní údaje k obsahu a zpracování Nabídkové ceny jsou uvedeny v Části 2 a 3 Zadávací dokumentace.

13. MĚNA NABÍDKY

Veškeré údaje o ceně obsažené v Nabídce Uchazeče budou uvedeny výhradně v Kč.

14. ZADÁVACÍ LHŮTA

Zadávací lhůta byla v souladu s § 43 odst. 1 Zákona stanovena Zadavatelem do 31.12. 2014 (viz. bod IV.3.6 Oznámení). Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání Nabídek a končí dnem doručení oznámení Zadavatele o výběru nejvhodnější Nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje Uchazečům, s nimiž může Zadavatel v souladu se Zákonem uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení.

15. VARIANTY NABÍDKY

Zadavatel nepřipouští varianty Nabídky.

16. SUBDODAVATELÉ

Dodavatel specifikuje v souladu s § 44 odst. 6 Zákona části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům.

17. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ, FORMA A PODPISY NABÍDKY

Každý Dodavatel může podat v rámci otevřeného řízení pouze jednu Nabídku.

Dodavatel připraví jeden (1) originál a jednu (1) kopii výtisků Nabídky v českém jazyce (v souladu s článkem 11 této části Zadávací dokumentace) jasně označené jako "Originál" a "Kopie".

V případě jakéhokoliv rozporu mezi originálem a kopií, nebo rozdílnosti ve výkladu Nabídky, bude rozhodující znění originálu Nabídky.

Nabídka bude zpracována v písemné formě, jednotlivé listy budou zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci a parafovány na všech stránkách pověřenou osobou Uchazeče. Nabídkový list a návrh smlouvy musí být datován a podepsán v případě právnické osoby statutárním zástupcem Uchazeče, a to způsobem shodným se zápisem v obchodním rejstříku, popřípadě osobou zmocněnou statutárním zástupcem s tím, že Uchazeč předloží v nabídce originál nebo ověřenou kopii plné moci nebo, v případě fyzické osoby, osobou oprávněnou jednat jejím jménem.

Formát dokumentů. Tištěné dokumenty a výkresy budou ve formátech v souladu s normami ČSN. Pro textové dokumenty bude použit formát A4, pro ostatní dokumenty budou přednostně použity



PRVNÍ MOSTECKÁ a.s.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Realizace stavby „REKO TK VS 705 - TV“

ČÁST 1
POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ
NABÍDKY A POSTUP ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

formáty A4 a A3. Větší formáty budou použity pro výkresy, které budou složeny tak, aby bylo umožněno jejich vložení do šanonu formátu A4. Pokud budou některé projektové výstupy zakreslovány do stávajících dokumentů, bude zachován jejich původní formát.

Součástí originálu Nabídky bude CD ROM s Nabídkou v elektronické formě. V případě rozdílnosti mezi listinnou a elektronickou formou je rozhodující znění listinné podoby Nabídky.

Textové dokumenty budou vytvořeny v programu MS Word 2010 a předchozí (*.doc, *.rtf). Výkresová dokumentace bude zpracována v programu AutoCAD Rel. 2002 a předchozí (*.dwg, *.dxf). Databáze budou vytvořeny v programu MS Excel 2010 a předchozí (*.xls). Harmonogramy budou vytvořeny v programu MS Project 2003 (*.mpp). Grafické soubory (případná fotografická dokumentace, přiložená jako doplňky) budou ve formátu *.jpg. Skenované dokumenty budou ve formátu *.pdf.

Nabídka nesmí obsahovat žádné vsuvky mezi řádky, výmazy nebo přepisy, kromě potřebných oprav chyb učiněných Uchazečem, přičemž v takovém případě tyto opravy musí být parafovány pověřenou osobou Uchazeče.

Nabídka musí obsahovat následující dokumenty seřazené v níže uvedeném pořadí:

Svazek A nabídky, obsahující:

- **Nabídkový list** – který musí být zpracován Uchazečem podle Formuláře nabídkového listu uvedeného v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace a podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za Uchazeče,
- Veškeré **dokumenty prokazující splnění kvalifikace** (dle čl. 10 této Části Zadávací dokumentace):
 - základní kvalifikační předpoklady
 - profesní kvalifikační předpoklady
 - prokázání ekonomické a finanční způsobilosti
 - prokázání technické způsobilosti
- **Údaje a prohlášení podle ust. § 68 odst. 3 Zákona**, které musí být Uchazečem zpracovány podle Formuláře uvedeného v Příloze č. 5 této Části Zadávací dokumentace a podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za Uchazeče.
- **Uchazeč uvede části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům** (Uchazeč je povinen v nabídce uvést své subdodavatele včetně uvedení jejich předmětu subdodávky). V opačném případě **uvede Uchazeč prohlášení, že zakázka bude realizována vlastními kapacitami.**

Svazek B nabídky, obsahující:

- **Návrh smlouvy** uvedený v Části 2 Zadávací dokumentace, doplněný Uchazečem pouze o označené údaje (Pozn. Údaje k doplnění Uchazeče jsou v textu návrhu smlouvy o dílo podbarveny žlutě). Uchazeč není oprávněn činit v textu smlouvy případné další úpravy, změny či doplnění. Text smlouvy musí být vždy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za Uchazeče.

Svazek C nabídky, obsahující:

- **Cenová část nabídky** (zpracovaná dle čl. 12 této Části Zadávací dokumentace)

Každý Uchazeč ponese veškeré náklady související se svojí účastí, přípravou a předložením své Nabídky. Zadavatel nebude tyto náklady Uchazeči hradit, a to bez ohledu na jejich konečnou výši a na průběh nebo výsledek zadávacího řízení.



PRVNÍ MOSTECKÁ a.s.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Realizace stavby „REKO TK VS 705 - TV“

ČÁST 1
POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ
NABÍDKY A POSTUP ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

D. PODÁVÁNÍ NABÍDEK

18. PEČETĚNÍ A OZNAČOVÁNÍ NABÍDEK

Originál a kopie Nabídky budou předloženy společně v neprůhledném a řádně zalepeném obalu (obálce). Spoje obalu (obálky) budou opatřeny na uzavření razítkem Uchazeče a případně podpisem.

Obal (obálka) bude opatřen následujícími údaji:

- a) Název veřejné zakázky:
Realizace stavby „**REKO TK VS 705 - TV**“, ev.č. 491534
- b) Obchodní firma a sídlo Zadavatele,
- c) Obchodní firma nebo název a adresa Uchazeče,
- d) **NABÍDKA - NEOTVÍRAT PŘED STANOVENÝM TERMÍNEM PRO PODÁNÍ NABÍDEK.**

19. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Nabídky se podávají osobně nebo doporučeně poštou tak, aby byly Zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek, tj. nejpozději dne **6.8. 2014 do 9:00** hodin místního času.

Nabídky je možno ve lhůtě pro podání nabídek podat **osobně v sídle zadavatele na sekretariátu** v 6. poschodí administrativní budovy, a to každý pracovní den od 7⁰⁰ do 11³⁰ hodin a od 12⁰⁰ do 13⁰⁰ hodin; v poslední den lhůty pro podání Nabídek je možno Nabídku podat v sekretariátu v sídle Zadavatele od 07:00 do 11:00 hodin místního času.

Místem pro osobní podání Nabídky je sekretariát v sídle Zadavatele:

PRVNÍ MOSTECKÁ a.s.
Stavbařů 32
434 01 Most
Česká republika

Nabídku je možno též zaslat doporučeně poštou na doručovací adresu:

PRVNÍ MOSTECKÁ a.s.
Stavbařů 32
434 01 Most
Česká republika

Za rozhodující pro doručení Nabídek je okamžik jejich převzetí Zadavatelem. Za pozdní doručení nenese Zadavatel žádnou odpovědnost. V případě pozdního doručení nebude Nabídka Uchazeče předmětem posouzení a hodnocení.

Zadavatel může na základě svého rozhodnutí prodloužit lhůtu pro podání Nabídek dodatkem k Zadávací dokumentaci vydaným v souladu s článkem 9 této části Zadávací dokumentace, přičemž v takovém případě všechna práva a závazky Zadavatele a Dodavatele podléhající dřívější lhůtě pro podání Nabídek budou po změně podléhat prodloužené lhůtě pro podání Nabídek.



PRVNÍ MOSTECKÁ a.s.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Realizace stavby „REKO TK VS 705 - TV“

ČÁST 1
POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ
NABÍDKY A POSTUP ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

E. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK, POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK

20. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

Obálky s Nabídkami Uchazečů na veřejnou zakázku otevře Zadavatel dne **6.8. 2014 v 9:10 hodin** místního času. Při otevírání obálek s Nabídkami bude postupováno v souladu s § 71 Zákona.

Otevírání obálek se uskuteční na adrese: PRVNÍ MOSTECKÁ a.s., Stavbařů 32, 434 01 Most, Česká republika, administrativní budova sídla společnosti, zasedací místnost č. 605 v 6. poschodí.

Otevřeny budou pouze obálky s Nabídkami, které Zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání Nabídek. Nabídky doručené po uplynutí lhůty pro podání Nabídky Zadavatel neotevře a bezodkladně vyrozumí Uchazeče o tom, že jeho Nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání Nabídek.

Otevírání obálek s Nabídkami se mají právo zúčastnit kromě zástupců Zadavatele maximálně 2 zástupci každého Uchazeče, jehož Nabídka byla Zadavateli doručena ve lhůtě pro podání Nabídek. Účastníci přítomní otevírání obálek s Nabídkami potvrdí svou účast podpisem v listině účastníků, která bude přiložena k protokolu o otevírání obálek s Nabídkami, který bude zpracován Zadavatelem v souladu s § 73 Zákona.

21. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší Nabídková cena.

22. POSOUZENÍ KVALIFIKACE

Zadavatel vyhodnotí, zda Uchazeč splňuje požadovanou kvalifikaci dle čl. 10 této části Zadávací dokumentace. Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky není Uchazeč, který:

- a) nesplňuje základní kvalifikační předpoklady podle ustanovení 10.1 této Zadávací dokumentace a/nebo,
- b) nesplňuje profesní kvalifikační předpoklady podle ustanovení 10.2 této Zadávací dokumentace a/nebo,
- c) nedosahuje úrovně ekonomické a finanční způsobilosti podle ustanovení 10.3 této Zadávací dokumentace a/nebo,
- d) nedosahuje úrovně technické způsobilosti podle ustanovení 10.4 této Zadávací dokumentace.

Zadavatel může požadovat po Uchazeči, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. Uchazeč je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené Zadavatelem. Skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace mohou nastat i po lhůtě pro podání nabídek.

O posouzení kvalifikace bude Zadavatelem pořízen protokol **v souladu s § 59 zákona**.

Prokázání splnění kvalifikace v rozsahu stanoveném v této Zadávací dokumentaci je předpokladem posouzení a hodnocení Nabídky Uchazeče.

Uchazeč, který nesplní kvalifikaci v předepsaném rozsahu, bude Zadavatelem z otevřeného řízení vyloučen. Po zjištění, že Uchazeč nesplňuje kvalifikaci, Zadavatel bezodkladně písemně oznámí tomuto Uchazeči, že byl vyloučen z otevřeného řízení.

23. POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK

V rámci Posouzení nabídek Zadavatel v souladu s § 76 a násl. Zákona posoudí Nabídky Uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků Zadavatele uvedených v Zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda Uchazeč nepodal nepřijatelnou Nabídku, tj.



PRVNÍ MOSTECKÁ a.s.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Realizace stavby „REKO TK VS 705 - TV“

ČÁST 1
POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ
NABÍDKY A POSTUP ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Nabídku, která je v rozporu s platnými právními předpisy.

Zadavatel může v případě nejasností požádat Uchazeče o písemné vysvětlení Nabídky v souladu s § 76 odst. 3 Zákona. V žádosti uvede, v čem spatřuje nejasnosti Nabídky, které má Uchazeč vysvětlit. Zadavatel Nabídku vyřadí, pokud Uchazeč nepředloží vysvětlení ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o vysvětlení Nabídky, pokud Zadavatel nestanoví lhůtu delší.

Při posouzení Nabídek Uchazečů z hlediska splnění Zadávacích podmínek posoudí Zadavatel podle § 77 Zákona též, zda Nabídky neobsahují mimořádně nízkou Nabídkovou cenu.

Nabídky, které nesplňují požadavky podle této Zadávací dokumentace, nebo Nabídky, u kterých i po zdůvodnění Uchazeče podle § 77 odst. 1 Zákona bude Nabídková cena považována Zadavatelem za cenu mimořádně nízkou, budou vyřazeny a Uchazeč bude bezodkladně vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení včetně důvodů Zadavatel Uchazeči bezodkladně písemně oznámí.

Hodnoceny budou pouze nabídky Uchazečů, které při posouzení nabídek splnily požadavky Zadavatele uvedené v Zadávacích podmínkách.

Hodnocení nabídek provede zadavatel podle základního hodnotícího kritéria uvedeného v čl. 21 této části Zadávací dokumentace. Na základě výsledků hodnocení bude stanoveno pořadí jednotlivých nabídek.

Pozn.: Pro posouzení a hodnocení nabídek bude Zadavatelem ustanovena a jmenována hodnotící komise.

24. VÝBĚR NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY

Zadavatel v souladu s § 81 odst. 1 Zákona rozhodne o výběru nejvhodnější Nabídky toho Uchazeče, jehož Nabídka měla nejnížší Nabídkovou cenu.

Oznámení o výběru nejvhodnější Nabídky zašle Zadavatel v souladu s § 81 odst. 3 Zákona do 5 pracovních dnů po rozhodnutí Zadavatele všem Uchazečům, kteří nebyli s konečnou platností vyloučeni z účasti v zadávacím řízení.

25. UZAVŘENÍ SMLOUVY

Smlouva mezi Zadavatelem a vybraným Uchazečem bude uzavřena v souladu s ust. § 82 Zákona.

Pozn.: Lhůta pro podání námitek činí 5 dní od doručení Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro zakázky s vyšší hodnotou 2. kategorie).

F. PŘÍLOHY

1. Nabídkový list
2. Vzor čestného prohlášení o splnění stanovených základních kvalifikačních předpokladů
3. Vzor čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti
4. Vzor tabulky Seznam významných ukončených zakázek za posledních 5 let
5. Vzor Prohlášení dle § 68 odst. 3 Zákona



PRVNÍ MOSTECKÁ a.s.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Realizace stavby „REKO TK VS 705 - TV“

ČÁST 1
POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ
NABÍDKY A POSTUP ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

6. Příkaz ředitele a.s. č. 13/2010 - Pravidla chování zhotovitelů v PRVNÍ MOSTECKÉ a.s. (samostatná část Části 1 Zadávací dokumentace)
7. Základní povinnosti uživatele kolektoru a topných kanálů - výběr z dokumentu „Místní provozní a bezpečnostní předpis - Provozní řád kolektorů a technických chodeb“ (samostatná část Části 1 Zadávací dokumentace)

V Mostě dne: 30. 06. 2014

Za Zadavatele

Ing. Miroslav Pelcman
předseda představenstva
PRVNÍ MOSTECKÁ a.s.

Mgr. Petr Hájek
místopředseda představenstva
PRVNÍ MOSTECKÁ a.s.





PRVNÍ MOSTECKÁ a.s.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Realizace stavby „REKO TK VS 705 - TV“

ČÁST 1
POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ
NABÍDKY A POSTUP ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Příloha č. 1 Nabídkový list

NABÍDKOVÝ LIST

Veřejná zakázka: **Realizace stavby „REKO TK VS 705 - TV“**, ev.č. 491534

Zadavatel veřejné zakázky:

PRVNÍ MOSTECKÁ a.s., Stavbařů 32, 434 01 Most, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 562, IČ: 602 81 057.

Předkládá Uchazeč:

Uchazeč, sídlo/místo podnikání	
IČO:	
DIČ:	
Bankovní spojení:	
Jednající:	
Telefon:	
Fax:	
E-mail:	
Kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky:	
Telefon:	
Mobil:	
E-mail:	

Uchazeč nabízí realizaci výše uvedené veřejné zakázky, v rozsahu a za podmínek stanovených oznámením zadávacího řízení a vaší Zadávací dokumentací za celkovou cenu:

Nabídková cena celkem v Kč bez DPH	
---	--

Uchazeč prohlašuje:

Prohlašujeme, že se budeme touto nabídkou řídit po dobu Zadávací lhůty, tj. do 31.12. 2014 a v případě, že v této lhůtě nám bude vámi přidělena tato veřejná zakázka, budou informace uvedené v naší nabídce pro nás zavazující k uzavření smlouvy.

Dále prohlašujeme, že souhlasíme se Zadávacími podmínkami uvedenými Zadavatelem v Zadávací dokumentaci a v Oznámení zadávacího řízení a bezpodmínečně souhlasíme se závazným textem smlouvy ve znění předloženém Zadavatelem.

Dále prohlašujeme, že jsme si před podáním nabídky vyjasnili všechny potřebné technické údaje, které jednoznačně vymezují množství a druh požadovaných služeb, dodávek a prací, které jsou předmětem této veřejné zakázky.

V dne

.....
Jméno, příjmení a podpis
oprávněné osoby dodavatele/uchazeče



PRVNÍ MOSTECKÁ a.s.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Realizace stavby „REKO TK VS 705 - TV“

ČÁST 1
POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ
NABÍDKY A POSTUP ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Příloha č. 2 Vzor čestného prohlášení o splnění stanovených základních kvalifikačních předpokladů

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Veřejná zakázka: **Realizace stavby „REKO TK VS 705 - TV“**, ev.č. 491534

Já, níže podepsaná oprávněná osoba Uchazeče,

..... se sídlem IČ,

ucházející se o výše uvedenou veřejnou zakázku čestně prohlašuji, že:

- (1) dle § 53 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
dodavatel v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
- (2) dle § 53 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
na majetek dodavatele neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolventního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- (3) dle § 53 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
dodavatel není v likvidaci,
- (4) dle § 53 odst. 1 písm. g) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- (5) dle § 53 odst. 1 písm. i) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
dodavatel nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů,
- (6) dle § 53 odst. 1 písm. j) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
- (7) dle § 53 odst. 1 písm. k) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
dodavateli nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

Toto prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a jsem si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V.....dne.....

.....
Jméno, příjmení a podpis
oprávněné osoby dodavatele/uchazeče



PRVNÍ MOSTECKÁ a.s.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Realizace stavby „REKO TK VS 705 - TV“

ČÁST 1
POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ
NABÍDKY A POSTUP ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Příloha č. 3 Vzor čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O EKONOMICKÉ A FINANČNÍ ZPŮSOBILOSTI

Veřejná zakázka: **Realizace stavby „REKO TK VS 705 - TV“**, ev.č. 491534

Já, níže podepsaná oprávněná osoba Uchazeče,

..... se sídlem, IČ,
ucházející o výše uvedenou veřejnou zakázku tímto v souladu s § 50 odst. 1. písm. c) zákona
čestně prohlašuji, že:

Ekonomická a finanční situace dodavatele / zájemce dovoluje provést veřejnou zakázku v rozsahu
a podmínkách na ni stanovených v Oznámení a Zadávací dokumentaci“

Toto prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a jsem si
vědom všech následků plynoucích z jeho nepravdivosti.

V.....dne.....

.....

Jméno, příjmení a podpis
oprávněné osoby dodavatele/uchazeče



Příloha č. 4 Vzor tabulky Seznam významných ukončených zakázek za posledních 5 let

SEZNAM VÝZNAMNÝCH UKONČENÝCH ZAKÁZEK ZA POSLEDNÍCH 5 LET

Veřejná zakázka: Realizace stavby „REKO TK VS 705 - TV“, ev.č. 491534

UCHAZEČ:				
1.	(dodavatel doplní objednatelé významné zakázky, adresu, IČ, jméno a příjemní kontaktní osoby objednatele, u které je referenci možno ověřit, telefon, v případě potřeby přidá tolik řádků, kolik bude potřeba)	(rozsah plnění uchazeče na zakázce v %)	(dobu plnění od-do)	(cena zakázky v tis. Kč bez DPH)
n				

V.....dne.....

.....

Jméno, příjemní a podpis
oprávněné osoby dodavatele/uchazeče



Příloha č. 5 Vzor Prohlášení dle § 68 odst. 3 Zákona

PROHLÁŠENÍ PODLE § 68 Odst. 3 Zákona

Veřejná zakázka: **Realizace stavby „REKO TK VS 705 - TV“**, ev.č. 491534

Níže podepsaný Uchazeč, se sídlem IČO,

tímto předkládám:

1. Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele:

1.	
2.	
3.	
n	

+ uchazeč uvede identifikační údaje příslušné osoby / osob

2. Seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu:

1.	
2.	
3.	
n	

+ uvede identifikační údaje příslušné osoby / osob
(platí pouze pro uchazeče, který je akciovou společností).

3. Čestně prohlašuji, že jsem neuzavřel a ani v budoucnu neuzavřu zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou ve smyslu § 68 odst. 3 písm. c) Zákona.

Toto prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a jsem si vědom všech následků plynoucích z jeho nepravdivosti.

V..... dne.....

.....
Jméno, příjmení a podpis
oprávněné osoby dodavatele/uchazeče