

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

PIK Vítek s.r.o.
Kořenského 1025/7
150 00 Praha 5
ID DS: adhjpgi

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2025/016993

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Aleš Kovář / 673

HRADEC KRÁLOVÉ
25.4.2025

Horoušany-Horoušánky – likvidace odpadních vod - studie

Obdrželi jsme Vaši žádost o vyjádření ke studii k možnosti řešení čištění odpadních vod v obci Horoušany a místní části Horoušánky, zpracované společností PIK Vítek s.r.o. (Praha, říjen 2024).

Z důvodů plného vytížení stávající ČOV Horoušany (cca 95 % kapacity), bylo zadáno zpracování studie na řešení rozšíření kapacity čištění odpadních vod v obci a její místní části.

Z posuzovaných variant je preferována výstavba nové ČOV pro místní část Horoušánky. Předpokládaná kapacita ČOV je navržena pro 2 150 EO. Realizací ČOV by došlo k rozdělení odvádění a čištění odpadních vod z obce Horoušany na stávající ČOV, a odvádění a čištění odpadních vod z místní části Horoušánky na novou ČOV Horoušánky. Areál nové ČOV se navrhuje na pozemku p.č. 411/27 v k.ú. Horoušany. Výhodou této varianty je mj. oddělení kanalizačních systémů Horoušan a Horoušánek, čímž by v případě extrémních srážek nemuselo docházet k přeplavování čerpací stanice před stávající ČOV.

Druhou variantou je intenzifikace stávající ČOV Horoušany za pomoci doplnění membránové technologie.

Recipientem odpadních vod má být Horoušanský potok (IDVT 10179595, ČHP 1-04-07-0580-0-00), který je ve správě Lesů České republiky, s.p.

Lokalita se nachází v útvaru povrchové vody HSL_1670 - Výmola od pramene po ústí do Labe, mimo záplavové území.

K předložené studii Vám **sdělujeme:**

Předmětnou studii odkanalizování obce Horoušany bereme na vědomí s tím, že obě varianty jsou možné.

Návrh variant umístění ČOV je v kompetenci autorizovaného projektanta. Navrhovaná ČOV musí splňovat požadavky na nejlepší dostupné technologie pro danou kategorii ČOV.

Uvádíme, že vodní útvar HSL_1670 - Výmola od pramene po ústí do Labe nedosahuje dobrého stavu. Ekologický stav je hodnocen jako střední, s nevyhovujícími složkami v ukazatelích BSK₅, dusičnanový dusík, amoniakální dusík, celkový fosfor, fosforečnany a nasycení vody kyslíkem. Podle Rámcové směrnice 2000/60/ES o vodní politice Společenství má být dosaženo dobrého stavu vodních útvarů povrchových vod nejpozději do konce roku 2027.

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje



Datová schránka: adhpgi, PIK Vítek s.r.o.
Uživatel: Ivan Dalík

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: Studie - ČOV Horoušanky - vyjádření k záměru
ID zprávy: 1514756391
Typ zprávy: Přijatá PDZ
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas: 25. 4. 2025 v 13:51:57

Odesílatel: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
50003 Hradec Králové, CZ
ID schránky: dbyt8g2
Typ schránky: Právnícká osoba
Odesílající osoba: Spisová aplikace

Zmocnění: Nezádáno
Naše čís. jednací: PLa/2025/016993
Naše spisová zn.: 58376
Vaše čís. jednací: Nezádáno
Vaše spisová zn.: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ne

Přílohy:

16993_25_Kv.pdf (293,47 kB)

Události zprávy:

25. 4. 2025 v 13:41:59 EV0: Datová zpráva byla podána.
25. 4. 2025 v 13:41:59 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce.
25. 4. 2025 v 13:51:57 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí není dotčeno.
