



DODATEČNÁ INFORMACE
K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM PRO VZ S NÁZVEM
„Zelená střecha MŠ Řezáčova“

Zadavatel poskytuje následující dodatečné informace:

Střešní plášť na střeše školy byl realizován v roce 2015. Celková nosnost střechy, na kterou je zpracován statický posudek je 105 kg/m². Zadavatel pro doplnění uveřejňuje statický posudek střechy – revize 1.

Upozorňujeme, že je dle obsahu zadávací dokumentace možné podávat cenovou nabídku do všech 3 samostatných variant, a to jednotlivě či v kombinaci, tak jak je stanoveno v zadávací dokumentaci. Realizaci zelené střechy s využitím hybridní desky je tak pouze jedna ze tří možných variant.

Tyto dodatečné informace byly rovněž uveřejněny na profilu zadavatele:

<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/822200e7-21f5-468a-a9dd-910ff7f99bc8>

Zadavatel v kontextu obsahu dodatečné informace a zakázky malého rozsahu nebude v souvislosti s poskytnutím této dodatečné informace prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

Příloha: statický posudek

V Brně, dne 4. 12. 2020

Mgr. Ing. Petr Zatloukal