

V Českých Budějovicích, 18. 3. 2016

Dodatečné informace č. 4 k zadávacím podmínkám

Vážení,

dne 14., 15. a 16. 3. 2016 obdržel zástupce zadavatele žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „**Dostavba kanalizace a výstavba ČOV Lásenice**“, ev. č. zak. ve **Věstníku VZ 629730**, zadavatele obce Lásenice.

Na základě těchto žádostí uvádíme níže odpovědi na dotazy (dodatečné informace) k zadávacím podmínkám.

Zadavatel v souvislosti s dodatečnými informacemi **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 30. 3. 2016, do 10:00 hodin**. Místo pro podání nabídek se nemění. Otevírání obálek proběhne ihned po lhůtě pro podání nabídek, tedy 30. 3. 2016, v 10:00 hodin v sídle zástupce zadavatele

Přesné znění požadavku (žádost uchazeče ze dne 14. 3. 2016)

Dobrý den,

Obrací se na Vás s dotazem k veřejné zakázce: Dostavba kanalizace a výstavba ČOV Lásenice
V technické zprávě na str. 20 je uvedeno:

Skladování

Skladování vytěžené zeminy bude řešeno podél vykopových ryh, avšak mimo zatopové území. Tam kde se vyskytuje zatopové území, bude tato zemina odvážena na mezideponii obce do vzdálenosti cca 3,0 km od stavby.

Zemina zbylá po zasypu ryh bude odvezena na skládku, která bude dohodnuta se zastupci obce Lásenice.

Bude tedy zemina místo na řízenou skládku, uložena na pozemky obce ?

Kolik si bude obec účtovat za uložení zeminy tř. 1 - 4 ?

Kolik si bude obec účtovat za uložení zeminy tř. 5 - 8 ?

A jsou tyto pozemky skutečně 3 km od obce ?

**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
(odpověď na dotaz uchazeče ze dne 14. 3. 2016)**

Je možnost uložení zeminy na pozemky obce, které jsou ve vzdálenosti do 3 km od obce. Na trvalé skládce bude zemina uložena do násypu a zhutněna. Na pozemky se bude ukládat i zemina s kameny, s tím, že výkopek z hornin těžitelnosti 5 - 7 se uloží dospod a výkopek z hornin o těžitelnosti 1 - 4 navrch, tak aby byly kameny zasypány jemnějším materiálem. V případě využití uložení zeminy bude účtována jednotná cena skládkovného ve výši 100 Kč bez DPH za 1 m³ u tř. 1 - 4 i u tř. 5 - 7.

V souvislosti se sjednocením možnosti uložení zeminy předkládáme přílohou těchto dodatečných informací upravené soupisy prací s výkazem výměr:

DODATEČNÉ INFO 4_Krycí list + VV

DODATEČNÉ INFO 4_PS-01+02

DODATEČNÉ INFO 4_PS-03+04

TYTO SOUPISY PRACÍ SE ZAHRNUTOU ÚPRAVOU DLE TĚCHTO DODATEČNÝCH INFORMACÍ BUDOU PŘÍLOHOU NABÍDEK UCHAZEČŮ!

V souvislosti s provedenou úpravou zasíláme i upravené zprávy projektové dokumentace:

DODATEČNÉ INFO 4 A.+B. Průvodní zpráva, B. Souhrnná technická zpráva_ÚPRAVA

DODATEČNÉ INFO 4 D1-1 Technická zpráva_ÚPRAVA

Změny jsou zaznamenány v průvodní zprávě na str. 16 a v technické zprávě na str. 20.

Přesné znění požadavku (žádost uchazeče ze dne 15. 3. 2016)

Věc: Žádost o dodatečné informace č.4

Žádáme tímto o dodatečné informace k veřejné zakázce „Dostavba kanalizace a výstavba ČOV Lásenice“.

DOTAZ č. 1

Může zadavatel upřesnit požadované plastové výplně otvorů? Ve výkresu D.1.01.1-11 Tabulka výrobků PSV je u dveří ozn.P.01 uvedeno „Dveře plastové venkovní jednodílné do otvoru 1500x2500mm, dvoukřídlové, se vstupním křídlem š. 900mm **plné**...výplň plast k=1,1 **zasklení izolačním dvojsklem** s rozdělovacími příčkami....“.

Mají být tedy dveře plné nebo prosklené?

DOTAZ č. 2

Ve výkresu D.1.01.1-11 Tabulka výrobků PSV je u dveří a oken ozn.P.01, P.04, P.05 uvedeno, že barva má být hnědá (zlatý dub).

Má být oboustranně hnědá?

DOTAZ č. 3

Ve výkresu D.1.01.1-11 Tabulka výrobků PSV je u dveří a oken ozn.P.01, P.04, P.05 uvedeno, že má být zasklení izolačním dvojsklem **s rozdělovacími příčkami**. U pozice P.01 a P.05 nejsou ve výkresu žádné rozdělovací příčky zakresleny.

Může zadavatel upřesnit, jestli ve dveřích a oknech příčky mají být nebo ne? A dále jestli příčky mají být sklodělicí, meziskelní, nalepovací na skle nebo nalepovací duplex?

**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
(odpověď na dotaz uchazeče ze dne 15. 3. 2016)**

Dotaz č. 1

Dveře mají být plné. Ve výkresu zůstala poznámka „zasklení izolačním dvojsklem s rozdělovacími příčkami, výplň 4/16/1 k=1,1“, která tam nepatří.

V soupisu prací jsou dveře popsány správně a to:

„Dveře plastové venkovní jednodílné do otvoru 1500x2500mm, dvoukřídlové, se vstupním křídlem š. 900mm plné se zvýšenou zvukovou pohltivostí, otevíravé ven pravé/levé, profil rámu i křídel pětikomorový s dvojitým těsněním, ocelové pozinkované výztuhy tl. min 2mm, kování otevíravé pravé s bezpečnostním zámkem včetně sady klíčů, druhé se zástrčkami, barva hnědá (zlatý dub), výplň plast k=1,1, včetně kotevního materiálu a plastových začišťovacích lišt pod omítkou, dveřní zavírač s ramínkem, pro šířku křídla do 1250mm, s horní montáží na zárubeň a křídlo, stavěč pro obě křídla“

Dotaz č. 2

Oboustranně hnědá být nemusí, zevnitř může být bílá.

Dotaz č. 3

Rozdělovací příčky budou na oknech, dveře mají být plné plastové (viz dotaz 1).

Příčky budou v provedení nalepovací na sklech

Přesné znění požadavku (žádost uchazeče ze dne 15. 3. 2016)

Věc: Žádost o dodatečné informace k zadávacím podkladům veřejné zakázky

„Dostavba kanalizace a výstavba ČOV Lásenice“

DOTAZ 1:

SO 05.2 Oplocení

	275 31 Beton základových patek prostý				
	275 31-4 prostý, odolný proti chemicky agresivnímu prostředí				
4	275314711R00	...z betonu C 20/25 XA2	m3	0,40000	0,00
		C 25/30 XF1			
		D1.01.5-1 : 0,5*0,5*0,8*2		0,40000	

I když tato položka nemá zásadní vliv na cenu díla, přesto žádáme o upřesnění druhu betonu.

DOTAZ 2:

Ve výkazech výměr provozních souborů jsou uvedeny sloupce „Výrobce“ a „Typ“. Požaduje zadavatel tyto sloupce vyplnit u všech položek? Bude případné nevyplnění důvodem k vyloučení uchazeče z výběrového řízení?

**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
(odpověď na dotaz uchazeče ze dne 15. 3. 2016)**

Dotaz č. 1

Upřesnění betonu: C 25/30 XF1. Jde o chybu v rozpočtářském programu, kde i když je zadána vyšší pevnost, stále se zobrazuje C 20/25. Číslo položky je tedy správné, pouze popis je špatný.

Dotaz č. 2

Zadavatel požaduje uvedení typu a výrobce, jelikož v případě pochybností lze zjistit, zda jsou daná zařízení kompatibilní.

V soupisech prací s výkazy výměr, které jsou součástí těchto dodatečných informací, jsou nově šedě vyznačená místa u těch položek, u kterých je skutečně nutné vyplnit typ a výrobce. Typ a výrobce může být samozřejmě vyplněn i u všech ostatních položek, kde tak bylo původně předpokládáno.

Přesné znění požadavku (žádost uchazeče ze dne 16. 3. 2016)

Dobrý den,

Obracím se na Vás s dotazem k veřejné zakázce: Dostavba kanalizace a výstavba ČOV Lásenice

Po projití dod. inf. č. 1 – šachtového materiálu a výkazu výměr jsem zjistil rozpor v množství šachet.

V Soupisu šachtového materiálu je u objektu – ŠACHTY A – 1_2 (šachty pro stoku A - 1.2) – uveden počet šachet 7 ks

Ve výkazu výměr u stoky A - 1.2 (označení ve výkazu výměr jako objekt 02.04) je u daných položek následující množství:

Č.42 – montáž šachet – 3 ks, č. 48 – poklop – 3 ks, č. 49 - konus – 3 ks, č. 52 – dno 3 ks

V podélném profilu je u stoky A – 1.2 – rovněž 7 ks šachet.

Bude zadavatelem poskytnut nový výkaz výměr pro stoku A1.2 – doplněný na 7 ks ?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

(odpověď na dotaz uchazeče ze dne 16. 3. 2016)

Stoka A 1.2. je rozdělena na uznatelnou a neuznatelnou část z hlediska dotace. Uznatelná část je v soupisu v soupisu pod záložkou 02.04 (obsahuje 3 ks šachet). Neuznatelná část je v soupisu pod záložkou 05.04. (obsahuje zbylé 4 ks šachet).

Uvádíme čísla položek, kde jsou v soupisu 05.04. pol zbylé poklopy, dna, konusy a montáže šachet:

montáž šachet – položka č. 40 – 4ks

poklop – položka č. 46 – 4ks

konus – položka č. 47 – 4ks

šachtové dno – položka č. 50 – 4ks



.....
zástupce zadavatele na základě
příkazní smlouvy a plné moci

PŘÍLOHY:

Upravené zprávy:

DODATEČNÉ INFO 4 A.+B. Průvodní zpráva, B. Souhrnná technická zpráva_ÚPRAVA

DODATEČNÉ INFO 4 D1-1 Technická zpráva_ÚPRAVA

Upravené soupisy prací s výkazem výměr:

DODATEČNÉ INFO 4_Krycí list + VV

DODATEČNÉ INFO 4_PS-01+02

DODATEČNÉ INFO 4_PS-03+04