

Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Společnost **EVILA s.r.o.**, sídlem Kojetín, Křenovská 1389, PSČ 752 01, IČO: 268 45 997, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka č. 28229, jako zadavatel v rámci výběrového řízení na dodávky „FVE – Evila Kojetín – 168,48 kWp – 2. vyhlášení“

tímto odpovídá na žádost o vysvětlení, která byla zadavateli doručena dne 20. 5. 2022:

Otázka:

Dobrý den pane Ivičiči,

obracím se na Vás s dotazem ohledně zakázky FVE – Evila Kojetín – 168,48 kWp – 2. vyhlášení. Z uveřejněné odpovědi na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č.1 vyplývá, že je možné použít jiné panely o jiném výkonu. V článku 5.2 (a) (iii) Oznámení o zahájení výběrového řízení je uveden požadavek na fotovoltaický panel a to „mechanické zatížení panelu minimálně 4000/6000 Pa“. Panely o těchto parametrech vyrábí pouze 3 výrobci na světě. Vzhledem k možnosti použití jiných fotovoltaických panelů bych se ráda zeptala, zdali je požadavek na mechanické zatížení stále relevantní?

Odpověď:

Uvedený článek 5.2 písm. (a) bod (iii) Oznámení o zahájení výběrového řízení zůstává beze změny.

K tomu zadavatel dále uvádí, že konkrétní FV panel, který je uveden v projektové dokumentaci (v technické zprávě), vymezuje pouze požadovaný standard a je možné nabídnout i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. A další alternativu je možno nabídnout FV panely, které budou splňovat podmínky vymezené v článku 5.2 písm. (a) Oznámení o zahájení výběrového řízení.

V Brně dne 24. 5. 2022

EVILA s.r.o.
v. z. JUDr. Bc. Martin Kulhánek, Ph.D.