

Zadavatel, Elektrárny Opatovice, a.s., poskytuje vysvětlení zadávacích podmínek k Zadávací dokumentaci na zakázku:

Pce, PS C 016 - Rekonstrukce technologie TeV v PS


Zadavatel poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávacích podmínek.

Zadavatel upřesňuje technické parametry regulačního ventilu primáru pol. č. 81 výkazu výměr – místo DN 40 požadujeme DN 25, Kvs 4 zůstává stejné.

Dále u položky č. 2 výkazu výměr upřesňujeme parametry cirkulačních čerpadel TeV, a to takto: čerpadlo pro cirkulaci TeV, mokroběžné, přírubové, s elektronickou regulací otáček, DN 65, PN6/10, těleso čerpadla z ušlechtilé oceli, průtok ~27 m³/h při dopravním tlaku ~90 kPa (1x 230 V, 1260 W). Upravená projektová dokumentace a výkaz výměr je přílohou tohoto vysvětlení.

Příloha č. 1: Upravená PD a výkaz výměr

V Opatovicích nad Labem dne 7.3.2018



Ing. Pavel Svatoň
ředitel pro výrobu
Elektrárny Opatovice, a.s.