

V Českých Budějovicích, 8. 3. 2016

Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám

Vážení,

dne 2., 4. a 7. 3. 2016 obdržel zástupce zadavatele žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem **„Dostavba kanalizace a výstavba ČOV Lásenice“**, ev. č. zak. ve **Věstníku VZ 629730**, zadavatele obce Lásenice.

Na základě těchto žádostí uvádíme níže odpovědi na dotazy (dodatečné informace) k zadávacím podmínkám.

Vzhledem k tomu, že nedochází k žádné změně zadávacích podmínek, nebude nijak prodlužována lhůta pro podání nabídek.

Přesné znění požadavku (žádost uchazeče ze dne 2. 3. 2016)

Žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Dostavba kanalizace a výstavba ČOV Lásenice

Dobrý den,

Ve věstníku veřejných zakázek v bodě III.2.1) jsou následující požadavky na profesní kvalifikační předpoklady:

Uchazeč musí splnit základní kvalifikační předpoklady uvedené v § 53, odst. 1 ZVZ, splnění těchto předpokladů prokáže v souladu s § 62 odst. 2 ZVZ předložením čestného prohlášení.

Profesní kvalifikační předpoklady:

- a) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán
- b) Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (provádění staveb, projektová činnost, výkon zeměměřič. činností)
- c) Doklad(y) osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje (osvědčení o autorizaci v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství + pozemní stavby + oprávnění pro ověřov. výsledků zeměměř. činností dle zákona č. 200/1994 Sb., § 13 odst. (1) písm. a) a c))

to samé je v ZD v bodě 3.2:

osvědčení o autorizaci v oborech:

- stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
- pozemní stavby
- úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností

Ale v bodě 3.4. ZD už je zmiňována pouze autorizace v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství pro hlavního stavbyvedoucího i jeho zástupce. Stejně jako v Osvědčení o odborné kvalifikaci:

Pro koho je tedy potřeba autorizace v oboru Pozemní stavby?

Žádáme zadavatele o objasnění.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (odpověď na dotaz uchazeče ze dne 2. 3. 2016)

Zadavatel se domnívá, že zadávací podmínky hovoří v tomto smyslu jasně. Bod 3.2 Zadávací dokumentace stanovuje profesní kvalifikační předpoklady a v bodě 3 jsou uvedeny požadavky na *doklady osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje*. Požadované osvědčení o autorizaci ve vybraných oborech (stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, pozemní stavby a úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností) musí tedy prokázat uchazeč, potažmo osoba, jejímž prostřednictvím danou odbornou způsobilost zabezpečuje.

Požadavky na osobu pověřenou vedením stavby a jeho zástupce jsou dané zadávacími podmínkami (u nich autorizace Pozemní stavby vyžadována není).

Přesné znění požadavku (žádost uchazeče ze dne 4. 3. 2016)

Věc: Žádost o dodatečné informace

Žádáme tímto o dodatečné informace k veřejné zakázce „Dostavba kanalizace a výstavba ČOV Lásenice“.

DOTAZ č. 1

Domníváme se, že ve výkazu výměr zadavatele v objektu SO 01 05.2 Oplocení chybí v položce č.4 výměra pro betonáž sloupků oplocení. Ve Výkazu je zahrnuta pouze výměra pro betonáž sloupků brány.

4	275314711R00	...z betonu C 20/25 XA2	m3	0,40000		0,00
		C 25/30 XF1				
		D1.01.5-1 : 0,5*0,5*0,8*2		0,40000		

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (odpověď na dotaz uchazeče ze dne 4. 3. 2016)

Betonáž sloupků oplocení je obsahem položky 6 soupisu objektu SO-05.2 Oplocení:

338 17 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových
trubkových nebo profilovaných

6	338171122R00	...výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30	kus	39,00000
		D1.01.5-1 : 10+4+25		39,00000

Přesné znění požadavku (žádost uchazeče ze dne 4. 3. 2016)

Dobrý den,

Obracím se na Vás s dotazem k veřejné zakázce: „ Dostavba kanalizace a výstavba ČOV Lásenice“

Po projití projektové dokumentace jsme zjistily, že součástí projektové dokumentace nejsou vyjadřovačky - od správců inženýrských sítí, vyjádření správců komunikací (SUS) a správců vodního toku. Přitom se na vyjádření správců SÚS ve výkrese č. D1.02 – 25 přímo odkazuje : Zhotovitel stavby je povinen seznámit se s podmínkami SUS JČ Kraje a řídit se jimi – viz dokladová část. Jsou vyjadřovačky k dispozici ? Budou dodatečně zaslány ?

Většina kanalizačních řadu včetně protlaků bude provedena v komunikaci II a II třídy a obecních komunikacích. Při pracích na komunikacích by mělo být provedeno dopravně inženýrské opatření – k němu jsme nenašly v projektu žádnou technickou zprávu ani výkres ani není uvažováno v rozpočtu. Prosíme o vyjádření k DIO.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (odpověď na dotaz uchazeče ze dne 4. 3. 2016)

Uchazeč nezbytně nepotřebuje vyjádření správců sítí a dotčených orgánů. Projektová dokumentace je vypracována v souladu s těmito vyjádřeními a případné připomínky (požadavky) byly v dokumentaci zpracovány.

DIO nebylo v projektové dokumentaci zpracováno, a je plně v režii zhotovitele stavby.

Ten by měl si tedy nechat zpracovat dokumentaci na DIO v souladu s jeho harmonogramem prací, nechat odsouhlasit příslušnými orgány (policie, odbor dopravy apod.) a pak provést v rámci stavby.

Vše je obsaženo v soupisu SO-00 Ostatní a vedlejší náklady položka 6:

6	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.					

Přesné znění požadavku (žádost uchazeče ze dne 7. 3. 2016)

Věc: Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „Dostavba kanalizace a výstavba ČOV Lásenice“.

V souladu s ust. §49 Zákona číslo 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů se na Vás obracím s žádostí o poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci příslušné veřejné zakázky :

V Zadávací dokumentaci Čl. 3. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace, odst. 3.4. Prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů zadavatel požaduje pro osobu – zástupce osoby pověřené vedením stavby, mimo jiné, doklad o autorizaci v oboru „stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství „.

Dotaz:

Splní dodavatel kvalifikace, když zástupce osoby pověřené vedením stavby bude mít autorizační osvědčení - autorizovaný inženýr v oboru „Vodohospodářské stavby ?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (odpověď na dotaz uchazeče ze dne 7. 3. 2016)

Ano, dle známého oficiálního stanoviska ČKAIT je dříve udělená autorizace v oboru Vodohospodářské stavby shodná s autorizací v oboru Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.



zástupce zadavatele na základě
příkazní smlouvy a plné moci