

**Dodatečné informace zadavatele k ZD na veřejnou zakázku****Snižování emisí NOx na kotlích K6 až K10 a snižování emisí SO2 na kotlích K6 až K7 v teplárně Komořany – část Pneumatická doprava ložového materiálu**

Ev.č.: 481698

Strana: 1 / 1

Zadavatel, United Energy, a.s. obdržel v souladu s ustanovením článku 4 odst. 4.1 zadávací dokumentace (ZD) dále uvedené žádosti na dodatečné informace (dotazy) k zadávacím podmínkám na zakázku „Snižování emisí NOx na kotlích K6 až K10 a snižování emisí SO2 na kotlích K6 až K7 v teplárně Komořany – část Pneumatická doprava ložového materiálu“, ev. č. 481698, ke kterým uvádí dále uvedené dodatečné informace k zadávacím podmínkám (odpovědi):

Soupis dotazů dodavatelů a odpovědí zadavatele č. 01 až 02.**Dotaz č. 01**

Je nutné pro řešení uvažovat s antiabrazivní vrstvou uvnitř potrubí. V textu zadávací dokumentace není blíže uvedeno-bude ovlivňovat cenu nabídky?

Odpověď zadavatele:

Viz str. 12. ZD. Dodavatel musí přistupovat k realizaci díla s maximální odborností a splnit předepsané jakostní a životnostní ukazatele zařízení. Dle str. 12 ZD zadavatel požaduje minimálně

- veškeré potrubí využitě k dopravě ložového materiálu uvnitř hranice dodávky bude vybaveno abrazivzdornými úpravami kolen, oblouků a rozboček z litého čediče nebo materiálu s minimálně stejnými otěruvzdornými vlastnostmi (ve smyslu DIN 52108), tvrdosti a teplotními odolnostmi a charakteristikami (ve smyslu ČSN EN ISO 10 545).
- veškeré potrubí využitě k dopravě ložového materiálu bude provedeno v dostatečných tloušťkách zajišťující minimální životnost 15 let všech částí nevybavených abrazivzdornou úpravou.

Dotaz č. 02

Jaká je dostupnost elektrických přípojek 230 V/ 380V na střeše Budovy-cca +35m?

Odpověď zadavatele:

Dostupnost vyjmenovaných el. přípojek 230V je poměrně dobrá na úrovni cca +35m. Existující přípojky jsou zejména v oblasti měření kouřovodů (rovný úsek) a v oblasti látkových filtrů KY I. Vybavenost je obvykle dostačující pro práce na střeše.

V Mostě Komořanech dne:

14.3.2014

Za zadavatele

United Energy, a.s.
Most, Komořany, Teplárenská 2,
PSČ 434 03
IČ 27309939 (115)

Ing. Jaromír Kneifl

vedoucí útvaru výběrových řízení a smluv
kontaktní osoba zadavatele
United Energy, a.s.