3 NPE 50 Hz AC 400/230 V / TN-S

-FA01 4B/1

-FU02 100A/3

-FA1 13C/3

-FA2 13C/3

-FA4 16B/3

-FA5 16B/3

-FA6 32B/3

-QS1 63A/3

-VC QS1

-Ft1 2st./C

-KM3 3.4

-X

-XA

-WC 1
hav.vypnutí
2A x 1,5
CYKY

CYKY-J 5x 16

CYA 16

MET

CYA 25

CYA 16 TČ topení

CYA 10 voda

CYA 10

NO NZ

SB 1
odstavení
kotelny

Přívod z RH
Jištěn 63A/B/3

CYKY-J 5x 2,5 WL01 -TČ01

Tepelné čerpadlo
El.příkon 3.61 kW

CYKY-J 5x 2,5 WL02 -TČ02

Tepelné čerpadlo
El.příkon 3.61 kW

CYKY-J 5x 2,5 WL04 -ES1

Tepná spirála TUV
El.příkon 3 kW

CYKY-J 5x 2,5 WL05 -ES2

Tepná spirála AKU
El.příkon 9 kW

CYKY-J 5x 2,5 WL06 - K01

PLYNOVÝ KOTEL

	SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY OBJEKTU OBECNÍHO ÚŘADU BĚLOTÍN Č.151 Elektroinstalace	Rozvaděč RK 01	Projekt: ÚŘAD BĚLOTÍN	Číslo zakázky:	Kreslil: Pavelek V.	Revize:	Číslo stránky: 2
			Datum: 07.07.2024	Funkce:	Umístění:	Stránek celkem: 4	Další stránka: 3