














INSIALACE



-  DOPOLU OTOPNÉ SOUSTAVY – MĚDĚNÉ POTRUBÍ d35, PÁJENÉ SPOLEJZ KAUCUKOVÁ TL. 30mm
-  NAPOLJENI KONDENZATU VENKOVNÍCH JEDNOTEK a POLJSITÝCH VENTILŮ – POTRUBÍ HT d44
-  NA VENKOVÍ KANALIZACI
-  PRÍVOD STUDÉNÉ VODY k OHŘEVU TUV – POTRUBÍ PLAST d32 + POUŠISNÁ SOUPRAVA DN20
-  + EXPANZOMAT 24 litro-útk
-  TUV – DOPOLENÍ OHŘÍVAČ – STAV, ROZVOD PLAST d32+IZ.20mm
-  CÍRKULACE – DOPOLENÍ OHŘÍVAČ – STAV, ROZVOD PLASTd20+IZ20mm
-  STAVAJÍCÍ OTOPNÁ SOUSTAVA
-  STAVAJÍCÍ VODOINSTALACE – STUDENÁ VODA
-  STAVAJÍCÍ VODOINSTALACE – TEPLÁ VODA
-  STAVAJÍCÍ VODOINSTALACE – CÍRKULACE

Kraj: OLOMOUCKÝ	BĚLOTÍN Č.P.151, par.č. 692	Ing. JIŘÍ HENDRYCH
Vypracoval	Ing. JIŘÍ HENDRYCH	Ing. JIŘÍ HENDRYCH proč. Břilovecké č.167, Opava ičo: 11544058, dič: 6006100650 j.hendrych@oiiny.cz tel: 606 262 761
Zodp.projektant	Ing. JIŘÍ HENDRYCH,ČKAIT:11 00 377	