

Vysvětlení č. 1

k veřejné zakázce

„Oprava komunikace v ulici Růžová, Třebestovice“

Veřejný zadavatel **Obec Třebestovice**, IČ: 00239852, se sídlem: Železniční 127, 28912 Třebestovice, zastoupený Mgr. Kateřinou Bubeníkovou, advokátkou (dále také jako „**zadavatel**“), ve veřejné zakázce s názvem „**Oprava komunikace v ulici Růžová, Třebestovice**“, Vám tímto poskytuje následující vysvětlení č. 1.

Dotazy účastníků:

V rámci zpracování nabídky si dovoluujeme požádat o doplnění a upřesnění níže uvedených skutečností.

Dotaz č. 1

Ve výkazu výměr není uvedena položka spojovacího postřiku. Je jeho absence záměrná, nebo bude tato položka doplněna?

Dotaz č. 2

Ve výkazu výměr je uvedena položka č. 1.1.130 „Výšková úprava, zvýšení, snížení poklopu, mříže“. Žádáme o upřesnění, zda tato položka zahrnuje pouze výškovou úpravu stávajících poklopů a mříží, nebo zda zahrnuje rovněž dodávku a osazení nových poklopů a mříží.

Dotaz č. 3

Ve výkazu výměr je uvedena položka č. 1.1.50 „Osazení chodníkové obruby do betonového lože, vč. materiálu“. Žádáme o upřesnění typu betonových obrubníků.

Odpovědi zadavatele:

Ad. 1 Spojovací postřík je součástí plnění a nebude samostatně doplňován do výkazu výměr.

Ad. 2 Tato položka nezahrnuje dodávku a osazení nových poklopů a mříží, jedná se pouze výškovou úpravu stávajících poklopů a mříží.

Ad. 3 Obrubníky šířka 10.

V Praze dne

Mgr.
Kateřina
Bubeníková

Digitálně podepsal
Mgr. Kateřina
Bubeníková
Datum: 2026.09.15
18:50:17 +02'00'

Mgr. Kateřina Bubeníková, advokátka