



HZSJX009GYYP



Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina

územní odbor Žďár nad Sázavou

Jamská 4, Žďár nad Sázavou 591 01



Č. j.: HSJI- 1265-3/ZR-2025
Záměr: Z/2025/56471
Počet stran: 4
Počet příloh: 0

Adresát:
AGRO - Měřín, a.s.
Zarybník 516
594 42 Měřín

Vyřizuje za PO: nprap. Marta Rybová
Tel.: 950 291 108
E-mail: marta.rybova1@hzscr.cz

Vyřizuje za OOB: kpt. Ing. Miloslav Černý
Tel.: 950 291 115
E-mail: miloslav.cerny1@hzscr.cz

Datum: 8. 4. 2025

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA

Název stavby:

Horní Radslavice - farma pro chov prasat

Místo stavby:

Horní Radslavice

k. ú.: Horní Radslavice, parc. č. st. 63/1, 702/3, 1684/13, 1684/1, 62/1, 702/10, 78, 96, 702/8, 86/1, 80/1, 69, 72, 64/1, 77/1, 702/9

Stavebník:

AGRO - Měřín, a.s., IČO 49434179

Zarybník 516, 594 42 Měřín

Předložená dokumentace:

dokumentace pro vydání společného povolení

vypracoval: Ing. Jaroslav Havran, ČKAIT 0701417

datum: 03/2025

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina (dále jen „HZS VYS“) obdržel dne 3. 4. 2025 žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedené dokumentaci. V souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a v souladu s ustanovením § 176 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) HZS VYS k předložené dokumentaci vydává následující koordinované závazné stanovisko podle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů.

Tel.: 950291111
E-mail: vys.spisovna@hzscr.cz

Datová schránka: ntdaa7v

IČO: 70885184
Číslo účtu: 19-15032881/0710

HZS VYS posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle § 8 vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o stavbu kategorie II na základě následujících rozhodných kritérií a charakteristik stavby:

- účel budovy/stavby: farma pro chov prasat
- zastavěná plocha budov: 5350 m², ▪ výška stavby: 0 m,
- počet nadzemních podlaží: 1, ▪ počet podzemních podlaží: 0,
- počet osob navržených v budově: 10, ▪ počet ubytovaných osob v budově: 0,
- počet osob vyžadujících při evakuaci při požáru asistenci dalších osob: 0,
- třída využití podle § 5 vyhlášky o kategorizaci staveb: první třída využití,

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Dílčí stanovisko na úseku požární ochrany

HZS VYS jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hasičském záchranném sboru“) a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS VYS vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu **souhlasné závazné stanovisko**.

Odůvodnění

HZS VYS vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- **Požárně bezpečnostní řešení:**

název: Horní Radslavice - farma pro chov prasat
vypracoval: Ing. Lea Trestrová, ČKAIT 0701462
datum: 03/2025

Vzhledem k tomu, že se jedná o soubor více staveb, je výkon státního požárního dozoru veden pouze ke stavbě objektu SO 01 Stáj pro prasnice, SO 02 Porodna prasnic a SO 03 Odchovna selat, které jsou začleněny do kategorie II a to dle § 39 odst. 1 zákona o požární ochraně ve spojení s vyhláškou č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“).

Popis stavby: Navržený soubor zemědělských staveb bude sloužit k chovu prasat. Předmětem dokumentace je výstavba nových objektů pro chov prasat ve stávajícím zemědělském areálu investora v Horních Radslavicích. Dojde k vybudování třech nových stájí, skladovací nádrže na kejdu, přečerpávacích jímek, výstavbě nového zázemí s hygienickou smyčkou, k rozšíření manipulačních ploch, rozšíření dešťové kanalizace, tlakové kanalizace, areálových rozvodů NN, rozšíření vodovodu a výstavba vodárny. Dále bude zhotoven kafilerní box, požární nádrž,

rozšíření oplocení. Při vjezdu do areálu bude instalován desinfekční rám. V rámci výstavby dojde k bouracím pracím na stávajících objektech stájí pro prasata.

SO 01 Stáj pro prasnice je jednopodlažní stájová hala o kapacitě 564 kusů prasnic. Celá stáj tvoří jeden požární úsek. Vstup do prostoru stáje je řešen přes nový objekt SO 06 Zázemí s hygienickou smyčkou, který je propojen krčkem se stájí SO 01 a požárně oddělen požárním uzávěrem EW 15 DP1-C. Nosná konstrukce je tvořena železobetonovou konstrukcí a stěnovými panely s tepelnou izolací tl. 100 mm, které budou tvořit obvodový plášť objektu. Krytina je navržena ze sendvičových panelů tl. 80 mm. Podhled objektu je navržena ze sendvičových izolačních panelů tl. 60 mm. Třída reakce na oheň nejméně D-s2-d0 bude doložena u kolaudace. V prostoru stáje budou osazeny 3 kusy PHP.

SO 02 Porodna prasnic je jednopodlažní stájová hala pro 144 kusů prasnic před porodem. Z objektu SO 01 do SO 02 bude spojovací krček oddělený požárním uzávěrem EW 15 DP1-C. Konstrukční systém je stejný jako u objektu SO 01. Celý stájový prostor tvoří jeden požární úsek. V porodně budou osazeny 3 kusy PHP.

SO 03 Odchovna selat pro 3328 kusů selat v odchovu. Jedná se o jednopodlažní objekt přístupný krčkem z objektu SO 02. Z objektu SO 02 do objektu SO 03 bude osazen požární uzávěr EW 15 DP1-C, z krčku do technické místnosti EW 15 DP3-C. Konstrukční systém je stejný jako u objektu SO 01 a SO 02. Stájový prostor a technická místnost tvoří dva požární úseky. Budou osazeny 4 kusy PHP. Vnější požární voda je zajištěna z nové požární nádrže v blízkosti objektů.

Požární nádrž bude vybudována do dne kolaudace.

K objektům SO 04 Nádrž na kejdu, SO 05 čerpací jímky, SO 06 Zázemí s hygienickou smyčkou, SO 07 Rozšíření manipulačních ploch, SO 08 Rozšíření dešťové kanalizace, SO 09 Rozšíření tlakové kanalizace, SO 10 Rozšíření areálových rozvodů NN, SO 11 Rozšíření areálového vodovodu a výstavba vodárny, SO 12 Kafilerní box, SO 13 Požární nádrž, SO 14 Rozšíření oplocení, tímto sdělujeme, že se jedná o stavby kategorie 0 a I. dle § 39 odst.1 zákona o požární ochraně ve spojení s vyhláškou č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb. U těchto staveb se dle § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně nevykonává státní požární dozor a závazné stanovisko se tedy v tomto případě nevyžaduje.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS VYS k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Dílčí stanovisko na úseku ochrany obyvatelstva

HZS VYS jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku ochrany obyvatelstva podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 2 zákona o hasičském záchranném sboru a podle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrovaném

záchranném systému“) posoudil výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS VYS podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu k výše uvedené dokumentaci vydává **souhlasné závazné stanovisko.**

Odůvodnění

HZS VYS vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Průvodní a souhrnná technická zpráva předložené dokumentace.

Na základě posouzení předložené projektové dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů lze konstatovat, že stavbou nejsou ohroženy chráněné zájmy ochrany obyvatelstva z pohledu § 2 písm. e) zákona o integrovaném záchranném systému a posouzená projektová dokumentace je zpracována v souladu s § 22 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.

Vzhledem k tomu, že se jedná o soubor více staveb, je výkon státního požárního dozoru veden pouze ke stavbě objektu SO 01 Stáj pro prasnice, SO 02 Porodna prasnic a SO 03 Odchovna selat, které jsou začleněny do kategorie II a to dle § 39 odst. 1 zákona o požární ochraně ve spojení s vyhláškou č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“).

K objektům SO 04 Nádrž na kejdu, SO 05 čerpací jímky, SO 06 Zázemí s hygienickou smyčkou, SO 07 Rozšíření manipulačních ploch, SO 08 Rozšíření dešťové kanalizace, SO 09 Rozšíření tlakové kanalizace, SO 10 Rozšíření areálových rozvodů NN, SO 11 Rozšíření areálového vodovodu a výstavba vodárny, SO 12 Kafilerní box, SO 13 Požární nádrž, SO 14 Rozšíření oplocení, tímto sdělujeme, že se jedná o stavby kategorie 0 a I. dle § 39 odst. 1 zákona o požární ochraně ve spojení s vyhláškou č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb. U těchto staveb se dle § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně nevykonává státní požární dozor a závazné stanovisko se tedy v tomto případě nevyžaduje.

Závěr

HZS VYS na základě výše uvedených dílčích stanovisek vydaných podle zvláštních právních předpisů vydává k předložené dokumentaci stavby

SOUHLASNÉ KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

plk. Ing. Vladimír Sobotka
ředitel ÚO
úřední osoba