

AGRO - Měřín, a.s.
Zarybník 516/516
594 42 Měřín

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
26.3.2025

NAŠE ZNAČKA
PM-14176/2025/5203/Ji

VYŘIZUJE
Ing. David Jílek
+420 541 637 243
jilek@pmo.cz

MÍSTO/DATUM
Brno
16.4.2025

HORNÍ RADSLAVICE – Farma pro chov prasat

(k. ú. Horní Radslavice; ORP Velké Meziříčí; Kraj Vysočina; HP 4-16-02-0410-0-00-00)

Investor: AGRO – Měřín, a.s.

Zpracovatel PD: FARMTEC a.s., PD z 03/2025

Charakteristika akce

Dne 26.3.2025 nám byla předložena žádost o vyjádření spolu s projektovou dokumentací zpracovanou za účelem schválení záměru „HORNÍ RADSLAVICE – Farma pro chov prasat“, parc. č. 702/3, 702/8, 702/9,... k.ú. Horní Radslavice.

PD řeší výstavbu nových objektů pro chov prasat ve stávajícím zemědělském areálu.

Dojde k vybudování třech nových stájí a to SO 01 Stáj pro prasnice, SO 02 Porodna prasníc a SO 03 Odchovna selat. Stáj pro prasnice bude objekt o zastavěné ploše 1 956,4 m² a o kapacitě 564 ks prasníc. Porodna prasníc bude objekt o zastavěné ploše 1 446,9 m² a o kapacitě 144 ks prasníc. Odchovna selat bude objekt o zastavěné ploše 1 943,5 m² a o kapacitě 3 328 ks selat. Hlavním výrobním programem je chov prasat, dalším produktem bude produkce kejdy.

Dále bude provedena výstavba skladovací nádrže na kejdu SO 04, přečerpávacích jímek SO 05, výstavba nového zázemí s hygienickou smyčkou SO 06. Skladovací nádrž na kejdu z areálu je navržena jako zastřešená o celkovém objemu 8 847 m³. V nádrži na kejdu bude umístěno 3x vrtulové míchadlo a 1x čerpadlo. Čerpací jímky jsou navrženy jako 2 podzemní nádrže o objemu 27,5 m³, do kterých je svedena kejda z kejdivých van jednotlivých stájí a dále je čerpána do skladovací nádrže na kejdu.

Splaškové vody z hygienického zařízení budou svedeny do samostatné jímky na vyvážení o objemu 20 m³.

Dále jsou navrženy nové zpevněné manipulační plochy o celkové ploše 4 160 m².

Dále je navržen kafilerní box, požární nádrž, rozšíření oplocení a bourací práce některých stávajících objektů. V areálu farmy je v současné době vybudovaná dešťová kanalizace. Z důvodu nevhodnosti vsakování v dané lokalitě je navržena úprava stávající areálové dešťové kanalizace. Bude vybudována nová retenční nádrž o objemu 81,6 m³ do které budou svedeny dešťové vody z areálu. Z retenční nádrže bude zřízen regulovaný odtok 2 l/s (což odpovídá specifickému odtoku 3 l/(s*ha)) přes stávající vývod areálové kanalizace do vodního toku. Část dešťových vod bude svedeno na okolní zatravněný terén a vsakováno. Část dešťových vod z objektu Odchovna selat bude svedena do požární nádrže, ze které bude přepad opět do dešťové kanalizace.

Záměrem nebudou dotčeny pozemky, vodní toky ani majetek ve správě Povodí Moravy, s.p.

Jedná se o vodní útvar (VU): „Svatoslavský potok od pramene po ústí do toku Balinka“, ID VÚ: DYJ_1030.

ÚPZV: „Krystalinikum v povodí Jihlavy“, ID ÚPZV: 65500.

Stanovisko správce povodí:

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí následující

s t a n o v i s k o :

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty. Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, souhlasíme s uvedeným záměrem dle předložené PD za následujících podmínek:

- 1) Pro předmětnou stavbu/areál bude zpracován/aktualizován provozní řád, rozvozový plán hnojení a havarijní plán, který bude obsahovat postupy při likvidaci případných havarijních úniků látek závadných vodám.
- 2) Jímky na kejdu a OV budou realizovány jako nepropustné a na pozemku investora stavby budou situovány tak, aby k nim byl umožněn příjezd vozidla, které bude obsah jímek vyvážet. Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby před vydáním kolaudačního rozhodnutí předloží investor, resp. vlastník stavby, doklad o provedené zkoušce nepropustnosti jímek na znečištěné vody.
- 3) U skladovací jímky bude zbudován kontrolní systém signalizace hladiny, který zabezpečí, že nedojde k přeplnění předmětné jímky a kontrolní systém průsaků.
- 4) Do dešťové kanalizace budou sváděny pouze neznečištěné dešťové vody bez možnosti kontaminace. Nebudou zde sváděny např. dešťové vody z výdejního místa.
- 5) Bude dodrženo maximální množství vypouštěných dešťových vod z retenční nádrže do stávající dešťové kanalizace a to 2 l/s (tedy 3 l/(s*ha)).
- 6) Při demolcích, výstavbě a následném provozování stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod. V případě používání nebo skladování látek závadných vodám ve smyslu § 39 zákona o vodách je třeba zabezpečit daný prostor tak, aby byl vyloučen jejich únik.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude - li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Jan Pešek

vedoucí útvaru správy povodí