

RZ

Prázdná plastová skříň v kompaktním pilíři vel. SK4/7 Ve skříni budou osazeny přístroje dle následujícího schématu zapojení Krytí: IP44 / IP20 Přívod spodem Dveře budou opatřeny třibodovým uzavíráním na vložkový zámek

POČET LISTŮ: 2
LIST č.1

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, 3N+PE ~ 50Hz 400V TN–C–S
OCHRANA DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM PŘI PORUŠE, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI
VNĚJŠÍ VLIVY: AA7,AB8,AC1,AD3,AE4,AF2,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,
AN2,AP1,AQ3,AR1,AS2,BA1,BC3,BD1,BE1,CA1,CB1

Ing. Miloslav Müller Ateliér: Dvorská 28, 678 01 BLANSKO, tel. 604 828 006 IČO: 644 75 956, e-mail: milos.muller@atlas.cz		AUTORIZACE	
ODPOV.PROJEKTANT ING.MILOSLAV MÜLLER	VYPRACOVAL ING.MILOSLAV MÜLLER		
KRAJ: JIHOMORAVSKÝ ObÚ: BLANSKO–OBŮRKA			
INVESTOR: Město Blansko, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko		FORMÁT 4 A4	KOPIE
STAVBA STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPNÍ ČÁSTI OBJEKTU, VERANDA OBŮRKA k.ú. HORNÍ LHOTA ELEKTROINSTALACE	DATUM 07/2025		
	STUPEŇ PDPS		
	ZAK.ČÍS.2025.073		
	MĚŘ. —		
OBSAH ROZVÁDĚČ RZ		ČÍSLO VÝKRESU D.1.4.6.c.1.	ČÁST D.1.4