

NÁZEV AKCE	VYPRACOVAL	DATUM
VERANDA OBŮRKA STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPNÍ ČÁSTI OBJEKTU	Denis Müller	02/2025

VÝPIS PRVKŮ

OZN.	SCHÉMA PRVKU	POPIS PRVKU	POČET
T6		OKNO PLASTOVÉ SKLÁPĚCÍ O ROZMĚRECH OTVORU 950/1035 ZASKLENÉ TROJSKLEM ($U_w = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$) ČLENĚNÍ ZASKLENÍ PROVEDENO MEZISKELNÍ O TLOUŠŤCE 20mm PÁKOVÝ UZÁVĚR (SKLÁPĚNÍ OKNA) UMÍSTĚN PŘED SCHODIŠTĚ PARAPET PLASTOVÝ V INTERIÉRU, OCELOVÝ V EXTERIÉRU DEKOR – EXTERIÉR: VIZ STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ DVEŘE – INTERIÉR: VIZ STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ DVEŘE (BÍLÁ)	2 ks.
T7		OKNO PLASTOVÉ OTEVÍRAVÉ LEVÉ, SKLÁPĚCÍ O ROZMĚRECH OTVORU 650/2400 ZASKLENÉ TROJSKLEM ($U_w = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$) ČLENĚNÍ ZASKLENÍ PROVEDENO MEZISKELNÍ O TLOUŠŤCE 20mm OKENNÍ KLIKA VE VÝŠCE 900mm PARAPET PLASTOVÝ V INTERIÉRU, OCELOVÝ V EXTERIÉRU DEKOR – EXTERIÉR: VIZ STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ DVEŘE – INTERIÉR: VIZ STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ DVEŘE (BÍLÁ)	1 ks.
Z1		SCHODIŠTĚ OCELOVÉ DVOURAMENNÉ – 14+3 x 280/186mm SCHODNICE – PLOCHÁ OCEL 220 x 15 mm STUPNĚ – DŘEVO (DUB) 1100 x 280 x 50 mm PODSTUPNICE – DŘEVO (DUB) 1100 x 186 x 30 mm MEZIPODESTA – DŘEVO (DUB) 1115 x 1115 mm x 50mm DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU OPATŘENY OCHRANNÝM BEZBARVÝM OLEJEM STUPNĚ A PODSTIPNICE SPOJENY TYPEM P+D A UCHYCENY NA SCHODNICE L PROFILY 50x50x4mm DL. 1100mm, SVAŘENY MEZI SCHODNICEMI POD KAŽDÝM STUPNĚM 2x ZÁBRADLÍ OCELOVÉ, PŘÍVAŘENÉ K VNĚJŠÍ SCHODNICI v.900 mm SVISLÁ VÝPLŇ PO 120 mm ODSTÍN OCELOVÝCH PRVKŮ – RAL 7016 SPECIFIKACE SCHODNIC VIZ VÝKRES SCHODIŠTĚ PRVKY ZÁBRADLÍ: MADLO (JEKL 42,4x2mm), SLOUPKY (JEKL 42,4x2mm, á 1150mm), SPODNÍ ZÁBRANA (JEKL 42,4x2mm), VÝPLŇ (JEKL 12x1,5mm) CELKOVÁ HMOTNOST OCELOVÝCH PRVKŮ: 453,5 Kg	1 ks.
Z2		OCELOVÉ ZÁBRADLÍ U RAMPY MADLA VE VÝŠCE 900mm A 750mm DL. 2,72m–2ks, DL. 1,2m–2ks DL. 1,52m–2ks (KRATŠÍ NAMONTOVANÉ NA STRANU U SCH. ZA SEBE) ZÁBRANA NOŽNÍ VE VÝŠCE 250 mm, DÉLKA 2,42m – 2ks MADLA A ZÁBRANA PŘÍVAŘENY NA SLOUPKU (1ks) A DRŽÁCÍCH NA STĚNĚ PRVKY ZÁBRADLÍ: MADLA, SLOUPEK, SPODNÍ ZÁBRANY (JEKL 42,4x2mm) ODSTÍN OCELOVÝCH PRVKŮ – RAL 7016 CELKOVÁ HMOTNOST: 35 Kg	1 ks.