

PŘÍLOHA č. 7**FORMULÁŘ PRO DOTAZY UCHAZEČŮ V PRŮBĚHU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ****DOTAZ č.:31**

Datum:21.6.2017

Dotaz se týká: (doplňte relevantní část Zadání
Objednatele)
Odkaz: (složka PD, výkres č., apod.)

Např. Dokumentace pro provedení stavby, HMG, ...

Dotaz: Žádáme o doplnění položek do výkazu výměr pro železobetonové stěny na schodišti míst. 1.25.

- *Beton*
- *Bednění*
- *Odbědnění*
- *Výztuž*

(vyplní Uchazeč)

Odpověď:

(vyplní Zadavatel)

NACENIT DO DÍL Č.74, POL.Č.38008 stěny ST1, ST2

Odpověď zpracoval:

Poznámky:

ČTĚTE: !

- **Z důvodu koordinace výběrového řízení bude každý dotaz vyplněn do samostatného formuláře a zaslán e-mailem na kontaktní osobu zadavatele dle bodu 1 ZD.**

PŘÍLOHA č. 7**FORMULÁŘ PRO DOTAZY UCHAZEČŮ V PRŮBĚHU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ**

Název společnosti:

DOTAZ č.:32

Jméno tazatele:

Datum:21.6.2017

E-mail tazatele:

Dotaz se týká: (doplňte relevantní část Zadání

Např. Dokumentace pro provedení stavby, HMG, ...

Objednatele)

Odkaz: (složka PD, výkres č., apod.)

Dotaz: Žádáme o doplnění položek do výkazu výměr pro ztužující věnce ve vnitřní požární stěně S.15.

- *Beton*
- *Bednění*
- *Odbědnění*
- *Výztuž*

Dále položky pro vlepovanou výztuž do věnců – viz výkres 12_Požární_stěna v části stavebně konstrukční řešení.

*(vyplní Uchazeč)***Odpověď:***(vyplní Zadavatel)*

UPRAVEN VÝKAZ VÝMĚR DÍL Č.78-82

Odpověď zpracoval:

Poznámky:

ČTĚTE: !

- Z důvodu koordinace výběrového řízení bude každý dotaz vyplněn do samostatného formuláře a zaslán e-mailem na kontaktní osobu zadavatele dle bodu 1 ZD.

PŘÍLOHA č. 7**FORMULÁŘ PRO DOTAZY UCHAZEČŮ V PRŮBĚHU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ**

Název společnosti:

DOTAZ č.:33

Jméno tazatele:

Datum:21.6.2017

E-mail tazatele:

Dotaz se týká: (doplňte relevantní část Zadání
Objednatele)
Odkaz: (složka PD, výkres č., apod.)

Např. Dokumentace pro provedení stavby, HMG, ...

Dotaz: Žádáme o doplnění položek do výkazu výměr pro dodávku i montáž ocelových sloupů HEA dle výkresu 12_Požární_stěna v části Stavebně konstrukční řešení. S tím souvisejí i chemické kotvy a ocel pro ukotvení těchto sloupů.

S tím dále související SDK obklad v požární odolnosti.

(vyplní Uchazeč)

Odpověď:

(vyplní Zadavatel)

UPRAVEN VÝKAZ VÝMĚR DÍL Č.46, VČETNĚ KOTVENÍ A POMOCNÝCH PROFILŮ. DO POLOŽKY NACENIT SDK PROTIPOŽÁRNÍ OBKLAD ODOLNOST 90MINUT.

Odpověď zpracoval:

Poznámky:

ČTĚTE: !

- Z důvodu koordinace výběrového řízení bude každý dotaz vyplněn do samostatného formuláře a zaslán e-mailem na kontaktní osobu zadavatele dle bodu 1 ZD.

PŘÍLOHA č. 7**FORMULÁŘ PRO DOTAZY UCHAZEČŮ V PRŮBĚHU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ**

Název společnosti:

DOTAZ č.:34

Jméno tazatele:

Datum:22.6.2017

E-mail tazatele:

Dotaz se týká: (doplňte relevantní část Zadání

Např. Dokumentace pro provedení stavby, HMG, ...

Objednatele)

Odkaz: (složka PD, výkres č., apod.)

Dotaz: Jakým způsobem se bude upravovat základová spára pod základovými nosníky? Toto neřeší ani projekt, ani výkaz výměr. Bude dle pana projektanta dostačující štěrkopískové zhutněné lože, nebo budou nosníky uloženy do prostého betonu?

(vyplní Uchazeč)**Odpověď:**(vyplní Zadavatel)

**JAKO ÚPRAVA ZÁKLADOVÉ SPÁRY POD ZÁKLADOVÉ NOSNÍKY BUDE
DOSTAČUJÍCÍ ZHUTNĚNÉ ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE.**

Odpověď zpracoval:

Poznámky:

ČTĚTE: !

- Z důvodu koordinace výběrového řízení bude každý dotaz vyplněn do samostatného formuláře a zaslán e-mailem na kontaktní osobu zadavatele dle bodu 1 ZD.

PŘÍLOHA č. 7**FORMULÁŘ PRO DOTAZY UCHAZEČŮ V PRŮBĚHU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ**

Název společnosti:

DOTAZ č.:35

Jméno tazatele:

Datum:22.6.2017

E-mail tazatele:

Dotaz se týká: (doplňte relevantní část Zadání
Objednatele)
Odkaz: (složka PD, výkres č., apod.)

*Např. Dokumentace pro provedení stavby, HMG, ...***Dotaz: Žádáme o doplnění položky do výkazu výměr pro generální klíč.**

*(vyplní Uchazeč)***Odpověď:***(vyplní Zadavatel)*

**NACENIT K JEDNOTLIVÝM DVEŘÍM – VÝPIS PLASTOVÝCH, ZÁMEČNICKÝCH,
TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ
-VŠECHNY ZÁMKY S CYLINDRICKOU VLOŽKOU BUDOU ŘEŠENY SYSTÉMEM
GENERÁLNÍHO KLÍČE – POČET KLÍČŮ: 5KS NA ZÁMEK.**

Odpověď zpracoval:

Poznámky:

ČTĚTE: !

- Z důvodu koordinace výběrového řízení bude každý dotaz vyplněn do samostatného formuláře a zaslán e-mailem na kontaktní osobu zadavatele dle bodu 1 ZD.

PŘÍLOHA č. 7**FORMULÁŘ PRO DOTAZY UCHAZEČŮ V PRŮBĚHU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ**

Název společnosti:

DOTAZ č.:36

Jméno tazatele:

Datum:22.6.2017

E-mail tazatele:

Dotaz se týká: (doplňte relevantní část Zadání

Např. Dokumentace pro provedení stavby, HMG, ...

Objednatele)

Odkaz: (složka PD, výkres č., apod.)

Dotaz: Co je myšleno pod touto položkou? Jaký má být způsob ochrany svislé hydroizolace?

81	612421999	Ochrana svislé hydroizolace	m2	131,53
----	-----------	-----------------------------	----	--------

(vyplní Uchazeč)**Odpověď:**(vyplní Zadavatel)

**SOUČÁST FASÁDNÍHO PLÁŠTĚ – OPLECHOVÁNÍ, MATERIÁL A POVRCHOVÁ
ÚPRAVA DTTO KLEMPÍŘSKÉ PRVKY FASÁDNÍHO PLÁŠTĚ.
R.Š.650MM**

Odpověď zpracoval:

Poznámky:

ČTĚTE: !

- Z důvodu koordinace výběrového řízení bude každý dotaz vyplněn do samostatného formuláře a zaslán e-mailem na kontaktní osobu zadavatele dle bodu 1 ZD.

PŘÍLOHA č. 7**FORMULÁŘ PRO DOTAZY UCHAZEČŮ V PRŮBĚHU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ**

Název společnosti:

DOTAZ č.:37

Jméno tazatele:

Datum:22.6.2017

E-mail tazatele:

Dotaz se týká: (doplňte relevantní část Zadání

Např. Dokumentace pro provedení stavby, HMG, ...

Objednatele)

Odkaz: (složka PD, výkres č., apod.)

Dotaz: Dle našeho názoru chybí v izolacích napočítáno vytažení hydroizolační folie na sloupy. Prosíme o doplnění výměry na vytažení do výkazu výměř.

*(vyplní Uchazeč)***Odpověď:***(vyplní Zadavatel)*

**UPRAVEN VÝKAZ VÝMĚR DÍL Č.115, POL.Č.711191272RT2 A DÍL Č.87
POL.Č.612421999**

Odpověď zpracoval:

Poznámky:

ČTĚTE: !

- Z důvodu koordinace výběrového řízení bude každý dotaz vyplněn do samostatného formuláře a zaslán e-mailem na kontaktní osobu zadavatele dle bodu 1 ZD.