

Vysvětlení, změny nebo doplnění zadávacích podmínek č. 1

ze dne 22. 6. 2026

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce

„Všejanya – ul. Na Prstýnku – rekonstrukce místní komunikace a prodloužení vodovodního řadu“

Veřejná zakázka je zadávána
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

ve zjednodušeném podlimitním řízení

zadavatelem:

Obec Všejanya

Hlavní 120, 294 43 Všejanya, IČO 002 38 902

Tato Vysvětlení, změny nebo doplnění zadávacích podmínek jsou uveřejňovány
v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ.

Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Všejanya – ul. Na Prstýnku – rekonstrukce místní komunikace a prodloužení vodovodního řadu“	
Zadavatel veřejné zakázky:	Obec Všejanya
Poradce veřejné zakázky:	PFI s.r.o., www.pfi.cz

Dotaz č. 1:

Geometrické plány

Dotaz: Budou požadovány GP? V případě že ano, jaké jsou požadavky na zhotovení a do jaké položky mají být zahrnuty?

Odpověď č. 1:

Geometrické plány nejsou součástí stavby. Geometrické plány si zajistí investor stavby sám.

Dotaz č. 2:

Archeologický dohled – pol.č. 6 VRN – Dle zákona zajišťuje tuto činnost investor stavby.

Dotaz: Rozumí tomu uchazeč správně, že do položky ocení pouze náklady na součinnost?

Odpověď č. 2:

Ano, archeologický dohled zajistí investor stavby. Položka zahrnuje součinnost zhotovitele při archeologickém dohledu.

Dotaz č. 3:

Provoz investora – pol.č. 15 VRN

Dotaz: Co má být v této položce zahrnuto?

Odpověď č. 3:

Tato položka nebude součástí rozpočtu. Je z rozpočtu odstraněna. Viz opravený rozpočet v příloze.

Dotaz č. 4:

Zkoušky průchodnosti, proměření identifikačního vodiče, rozbor vody

Dotaz: Náklady na tyto zkoušky mají být zahrnuty v položce č.13 VRN?

Odpověď č. 4:

Ano součástí této položky jsou následující zkoušky a měření: 1) Zkouška průchodnosti potrubí; 2) Krácený rozbor vody; 3) Zkouška funkčnosti identifikačního vodiče; 4) Statická zatěžovací zkouška zásypu výkopu - 1x.

Položka č.13 byla zaměněna za přesnější a doplněna o výše uvedený výpis zkoušek a měření, které jsou její součástí. V návaznosti na změnu položky č. 13 byla změněna i položka č. 12, která nyní obsahuje pouze ostatní inženýrskou činnost. Viz opravený rozpočet v příloze.

Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Všejanya – ul. Na Prstýnku – rekonstrukce místní komunikace a prodloužení vodovodního řadu“	
Zadavatel veřejné zakázky:	Obec Všejanya
Poradce veřejné zakázky:	PFI s.r.o., www.pfi.cz

Dotaz č. 5:

Zkoušky hutnění

Dotaz: Náklady na tyto zkoušky mají být zahrnuty v položce č.13 VRN?

Odpověď č. 5:

Ano součástí této položky jsou následující zkoušky a měření: 1) Zkouška průchodnosti potrubí; 2) Krácený rozbor vody; 3) Zkouška funkčnosti identifikačního vodiče; 4) Statická zatěžovací zkouška zásypu výkopu - 1x.

Položka č.13 byla zaměněna za přesnější a doplněna o výše uvedený výpis zkoušek a měření, které jsou její součástí. V návaznosti na změnu položky č. 13 byla změněna i položka č. 12, která nyní obsahuje pouze ostatní inženýrskou činnost. Viz opravený rozpočet v příloze.

Informace č. 1:

Zadavatel s ohledem na termín uveřejnění tohoto dokumentu a na konec lhůty pro podání nabídek prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek nově končí 24. 6. 2026 ve 14:00 hodin.

Informace č. 2:

Zadavatel stanovil nový konec lhůty též s ohledem na termín zasedání zastupitelstva obce, které se koná 24. 6. 2026.