



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 22

dle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Veřejná zakázka: **Nová psychiatrie - Nemocnice Tábor, a.s.“ (Staveniště A) a „Parkoviště“ (Staveniště B)**

ZADAVATEL

Název: **Nemocnice Tábor, a.s.**
Sídlo: Tábor, kpt. Jaroše 2000, PSČ 39003
IČO: 26095203
DIČ: CZ26095203

Zástupce zadavatele:

Název: JUDr. Petr Šustek, Ph.D., advokát
Se sídlem: Veleslavínova 59/3, 110 00 Praha 1

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná dle ust. § 26 a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), v otevřeném řízení

Zadavatel obdržel dne 26. 4. 2018 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 22 v následujícím znění:

DOTAZ

Žádáme o vysvětlení, proč položky uvedené níže nemají stejné množství.

Dále dle TZ se uvádí, že rozsah záporových stěn by měl být uveden ve výkresové části v oddíle D.1.2. Konstrukčně stavební řešení, kde výkres záporových stěn chybí.

Podle výkresu D.1.1.b-0_ Výkopy v oddíle D.1.1. Stavební jsme došli k ploše cca 130 m³ nikoliv 228,215 m².

Prosíme o vysvětlení a doplnění výkresu.

7	K	1510016	Dodávka záporové stěny z IPN 140+dřevěné pažiny tl.40 mm vývrt DN220	m2	228,215
8	K	151721111	Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 4 m s jeho následným odstraněním	m2	228,515

ODPOVĚĎ

Zadavatel zveřejňuje v příloze upravený Soupis prací, kde opravil přepisovou chybu výměry množství u položky č. 7 obj. SO-01- Stavební část na 228,515 m2:

7	K	151001	Dodávka záporové stěny z IPN 140+dřevěné pažiny tl.40mm vývrt DN220	m2	228,515
---	---	--------	---	----	---------

Zadavatel trvá na ocenění této výměry.

Výše uvedené dotazy a vysvětlení s ohledem na jejich rozsah nemají vliv na termín pro podání nabídek, který zůstává nezměněn.

Zadavatel s ohledem na toto a již proběhlá vysvětlení zadávací dokumentace výslovně upozorňuje účastníky, aby zohlednili veškeré informace ze všech podaných vysvětlení, včetně případných změn v přílohách zadávací dokumentace, součástí obsahu své nabídky. Aktuální znění příloh, zejména poté aktuální znění soupisu prací s výkazem výměr, je uveřejněno na profilu zadavatele.

Příloha: 1. Soupis prací s výkazem výměr (Staveniště A) – zveřejněna na profilu zadavatele.

V Praze dne 27. 4. 2018

JUDr. Petr Šustek, Ph.D., advokát
ELEKTRONICKY PODEPSÁNO