

Žádost o podání vysvětlení ZD - 1

Dotaz č. 1.

Odesláno: pátek 19. ledna 2024 11:26

Pro: Město Sázava

Předmět: Žádost o podání vysvětlení ZD

Dobrý den,

dle ČHMÚ byla naměřena nejvyšší teplota na území ČR 27.7. 1983 v Praze-Uhřetěvesi (277 m), a to 40,2 stupňů Celsia.

Z jakého důvodu zadavatel požaduje pracovní teplotu u svítidla v rozsahu -40°C až +55°C? Vzhledem k tomu, že pracovní teplota zohledňuje okolní teplotu u svítidla, proč zadavateli nestačí standardní požadavek +50°C, jak vyžaduje aktuálně platná legislativa?

Odpověď:

Dobrý den,

tento požadavek je dán z důvodu potřeby provádět servis a údržbu také v letních měsících během dne. Tento parametr splňuje více výrobců svítidel, zadavatel trvá na tomto požadavku.