

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 3 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Název veřejné zakázky: KANALIZACE KUNČICE III.ETAPA

1 Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele	Obec Běloutín
Adresa zadavatele	753 64 Běloutín 151
IČ zadavatele	00301019
DIČ zadavatele	CZ00301019
Právní forma	Obec nebo m.část hl.m.
Oprávněná osoba zadavatele	Mgr. Eduard Kavala
URL zadavatele	http://www.belotin.cz
Profil zadavatele	

Zmocněnec	Mikroregion Hranicko
Korespondenční adresa zmocněnce	Tř. 1. máje 328, 753 01 Hranice
IČ zmocněnce	70961051
Kontaktní osoba:	Ing. Marcela Tomášová
Elektronická adresa	m.tomasova@regionhranicko.cz
Telefonní kontakt	+420 739 430 576

Dotaz č. 4:

Ve výkazu výměr čerpací stanice (SO 03) je v položce č. 148 uvedeno dno:

148 SO03 592243744 Dno šachetní přímé **TBZ-Q.1 150/159 V70/105 CV** kus 1,01

Ve výkrese D.12 – ČS – stavební část je ve Výpisu prefabrikátů uvedeno dno:

OZNAČENÍ	POČET (ks)	VÝŠKA (mm)	HMOTNOST (kg/ks)
DNO PNK-Q.1 150/84 BZP	1	840	2950

Uchazeč se domnívá, že správně uvedené je dno PNK-Q.1 150/84 BZP. Žádáme zadavatele o upřesnění.

Odpověď:

Správně uvedené dno je na výkrese D.12 ČS – stavební část a to **PNK-Q.1 150/84 BZP**. Jedná se o prefabrikované dno kruhové nádrže o průměru DN1500 a výšce 840 mm.

Dotaz č. 5

Smlouva o dílo se odvolává na již neplatný obchodní zákoník. Dotaz:

Prosíme o aktualizaci smlouvy o dílo podle nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Odpověď: V návrhu smlouvy, který jste obdrželi přílohou zadávací dokumentace, opravujeme odkaz na občanský zákoník. Pokud bude nabídka obsahovat i původní verzi návrhu smlouvy o dílo s odkazem na obchodní zákoník, bude považována za řádnou a bude následně opraven odkaz před podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem.

Dotaz č. 6:

V bodě 6.7 Smlouvy o dílo je uveden požadavek na sazbu DPH a výši DPH. V té souvislosti postrádáme prohlášení zadavatele, že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem DPH, resp. zadavatel ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k DPH.

Odpověď:

Zadavatel v tuto chvíli není schopen stanovit, zda bude plátcem DPH ve vztahu k předmětu projektu či nikoli. Bude záležet na podmínkách dotace. Pokud bude plátcem DPH, bude se fakturovat podle platného zákona o DPH a formulace bude upravena ve smlouvě o dílo. Na hodnocení nemá tato informace vliv.

Dotaz č. 7


Čerpací stanice (SO 03) je osazena dvěma čerpadly, které jdou do společného výtlaku, trasy obsahují zpětné klapky, ale podle našeho názoru chybí uzávěry na jednotlivých větvích pro případ selhání jednoho z čerpadel nebo zpětné klapky. Uzávěry nejsou kresleny v dokumentaci ani nejsou uvedeny ve VV.

Odpověď:

Připomínka týkající se osazení uzávěrů u čerpadel:

Při vyzvednutí jednoho z čerpadel funguje jako uzávěr zpětná klapka. Při selhání zpětné klapky je její výměna či vyčištění otázkou cca 1 hodiny práce, po kterou lze celou čerpací stanici odstavit. Tedy osazení uzávěrů na obě větve není bezpodmínečně nutné.

V Bělottíně, dne 10.9.2015



Mgr. Eduard Kavala
starosta obce Bělottín