

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

-

21. 12. 2022

NAŠE ZNAČKA

PM-58995/2022/5203/PI

VYŘIZUJE

Bc. Milan Plch

+420 541 637 280

plch@pmo.cz

MÍSTO/DATUM

Brno

13. 3. 2023

Chodníky Rychnov na Moravě – III. etapa

(k.ú. Rychnov na Moravě, ORP Moravská Třebová, Pardubický kraj, HP 4-10-02-0170, 0190, 0210)

Charakteristika akce:

Dne 21. 12. 2022 nám byla předložena žádost o vyjádření ke společnému povolení stavby. Investorem je obec Rychnov na Moravě, projektantem OPTIMA spol. s.r.o. Dokumentace řeší výstavbu lávky a novou stavbu chodníků pro chodce včetně veřejného osvětlení. Chodníky SO 101 a SO 102 mají základní šíři 1,5 m a délku 1022,7 m a 1206,8 m. Součástí chodníků je rozšíření tří úseků vozovky na 5,5 m v délce 973,5 m, 85 m a 97 m. Navržená lávka přes Rychnovský potok je v délce 12,8 m. Veřejné osvětlení má tři úseky v celkové délce 1202 m. Odvodnění chodníku je zajištěno do vozovky přilehlé silnice a dále je zajištěno umístěním nových uličních vpustí. Z vpustí je voda svedena do drenážních trub DN 150. Záplavové území stanovil dne 2. 2. 2022 opatřením obecné povahy městský úřad Moravská Třebová pod č.j. MUMT 04144/2022. Stavbou budou dotčeny pozemky parc. č. 3753/35 a 3753/37 v k.ú. Rychnov na Moravě, se kterými má právo hospodařit Povodí Moravy, s.p. Útvar povrchových vod: Rychnovský potok od pramene po ústí do toku Moravská Sázava (ID VÚ MOV_0220).

I. Stanovisko správce povodí a správce vodního toku

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p., jako správce povodí a správce vodního toku následující

s t a n o v i s k o:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty. Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za podmínek:

1. Chodník SO 101, 102 v místech přejezdů vč. obrubníků, bude uzpůsoben pro přejezd těžké mechanizace o hmotnosti min. 25 t. Sjezdy k toku pro techniku správce toku, musí být šířky min. 4 m. Všechny sjezdy budou uzpůsobeny pro pojezd mechanizace o hmotnosti min. 25 t – umístění sjezdů bylo odsouhlaseno správcem toku.
2. Přisazená lávka k mostnímu objektu splňuje Q100 + 50 cm bezpečnostní rezervu a konstrukčně nezasahuje do průtočného profilu toku. Opevnění svahů v podmostí bude provedeno z rovnaniny z LK 200-500 kg na záhozovou patku, popřípadě kamennou dlažbou do betonu dle návrhu projektanta, opevnění bude provedeno v celém profilu vodního toku pod lávkou. Opevnění musí být výškově budováno v niveletě stávajícího opevnění, které je nyní skryto pod nánosy. Před vlastním budováním opevnění, bude správce toku vyzván k odsouhlasení – budou odstraněny nánosy ze dna i břehů tak, aby bylo odhaleno původní opevnění toku a

- jeho sklon. Teprve po odsouhlasení připravených míst pro budování opevnění správcem toku, je možné přistoupit k jejich realizaci. Kontakt: Petr Březina, mob. 724 623 873, mail: brezina@pmo.cz
3. Ulpěný materiál na konstrukci mostu a zábradlí, musí být bezprostředně odstraněn vlastníkem mostu. Investor bude plnit i další povinnosti vlastníka stavby umístěné v korytě vodního toku dle § 59, zákona č. 254/2001 Sb.
 4. PD musí být v souladu s normou ČSN 73 6201 „Projektování mostních objektů“.
 5. Vyústní roury drenážních vpustí budou opevněny rovinaninou z LK 200-500 kg na délku 1,5 m na každou stranu od vyústní roury – rovinanina nemusí být uložena do betonu, ale bude vyklínována. Výška opevnění bude ode dna po břehovou hranu toku. Opevnění bude ležet na záhozové patce z LK 200-500 kg na délku opevnění a hloubku 80 cm. Vyústní roura bude do vzdálenosti 6 m od toku umístěna v chrániče, která zabezpečí odolnost vyústního objektu. Zatížení o min. hmotnosti 25 t. Vyústní objekty musí být výškově budovány v niveletě stávajícího opevnění, které je nyní skryto pod nánosy. Před vlastním budováním opevnění VO bude správce toku vyzván k odsouhlasení – budou odstraněny nánosy ze dna i břehů tak, aby bylo odhaleno původní opevnění toku a jeho sklon. Teprve po odsouhlasení připravených míst pro budování VO správcem toku je možné přistoupit k jejich realizaci. Kontakt: Petr Březina, mob. 724 623 873, mail: brezina@pmo.cz
 6. Stavbou nesmí dojít ke zúžení průtočného profilu toku.
 7. Zábradlí bude provedeno pouze v úsecích, kde je to nezbytně nutné z hlediska bezpečnosti a bude rozebíratelné.
 8. Veškeré stavební zásahy do vodního toku budou konzultovány se správcem vodního toku a jednotlivé fáze provádění musí být odsouhlaseny! Kontakt na správce viz. bod 14.
 9. Povodí Moravy, s.p. nebude zodpovídat za případné škody na majetku, které mohou majiteli stavby vzniknout při průchodu velkých vod.
 10. Každý vlastník stavby a zařízení v záplavových územích, v korytech vodních toků nebo sousedících s nimi je povinen udržovat svůj majetek v řádném stavu tak, aby byl zabezpečen proti škodám způsobeným vodou, odchodem ledů a neohrožoval a plynulý odchod vod, a to i v případě povodní. Povinnosti vlastníků pozemků a staveb ležících v záplavovém území a v blízkosti vodního toku jsou dány ustanoveními §52 a §85 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 11. Při výkopových a jiných pracích nebude materiál ukládán do koryta vodního toku, na jeho břehy nebo do záplavového území. Bude zabráněno erozivnímu smyvu materiálu do koryta vodního toku. Veškerý přebytečný materiál musí být po ukončení prací beze zbytku odstraněn.
 12. V případě použití nebezpečných látek při výstavbě, které by mohly negativně ovlivnit jakost povrchových nebo podzemních vod, je nutné postupovat tak, aby bylo zabráněno jejich únikům či úkapům. Závadný a lehce odplavitelný materiál nebude volně skladován na břehu ani v blízkosti vodního toku.
 13. Pozemky vodního toku, dotčené stavebními pracemi musí být po jejich skončení uvedeny do původního stavu resp. stavu dle PD.
 14. Započetí stavby bude minimálně do 5-ti pracovních dnů předem ohlášeno správci vodního toku: PM, provoz Šumperk, Temenická 52, 787 01 Šumperk, tel.: 583 301 293, mob.: 724623873, e-mail: brezina@pmo.cz.
 15. Správce toku - PM, provoz Šumperk, Temenická 52, 787 01 Šumperk bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Tel.: 583 301 293, mob.: 724623873, e-mail: brezina@pmo.cz.

II. Vyjádření Povodí Moravy, s. p. z hlediska majetkoprávních vztahů

Upozorňujeme, že stavbou bude dotčen pozemek státu p.č. 3753/35, 3753/37 v k.ú. Rychnov na Moravě, se kterým má právo hospodařit Povodí Moravy, s.p. Pro vydání rozhodnutí příslušného správního úřadu je nutné získat vlastnická nebo jiná práva k dotčenému pozemku.

Ve věci majetkoprávního dořešení je nutné podat samostatnou žádost na útvar správy majetku Povodí Moravy, s.p., závodu Horní Morava (U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc, tel.: 585 711 213 219, fax 585 711 215) v elektronické podobě na e-mail: podatelna@pmo.cz, případně do datové schránky Povodí Moravy, s.p., s následujícím obsahem:

- Popis akce, v rámci které má proběhnout vypořádání.
- Stupeň projektové dokumentace.
- Pozemky s právem hospodaření Povodí Moravy, s.p., kterých se akce dotýká, definované parc. č. a k.ú., popřípadě další dotčený majetek Povodí Moravy, s.p., (úpravy, apod.) včetně rozsahu dotčení (záběr dočasný a trvalý).
- Co konkrétně (jaké stavební objekty) se bude na dotčených pozemcích realizovat.
- Předpokládaný termín zahájení realizace a doba realizace (dny/měsíce/roky).
- Snímek katastrální mapy se zákresem dotčených pozemků nebo situací.
- Označení investora stavby, případně plnou moc pro zastupování.
Doložení stanoviska útvaru správy povodí Povodí Moravy, s.p., k příslušnému stupni PD (toto stanovisko).

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Jan Pešek

vedoucí útvaru správy povodí