

Ing. Linda Smítalová

Atelis - Ateliér liniových staveb

Hviezdoslavova 114/1

783 02 Olomouc-Nemilany

Naše značka

80419/S/2/16

Vyřizuje/linka

Michal Spurný 724 003 665

V Prostějově

12.2.2016

Věc: „Vyjádření k PD akce: „III/4334, III/36711 – Kelčice“ – SO 102, SO 201, SO 301“

Stavba: „III/4334, III/36711 – Kelčice“ – SO 102, SO 201, SO 301“

Investor: Obec Vranovce - Kelčice

Projektant: Ing. Linda Smítalová, Atelis - Ateliér liniových staveb, Hviezdoslavova 114/1, 783 02 Olomouc-Nemilany

Dotčené parcely: k.ú. Kelčice, Kelčice

Naše společnost INSTA CZ provozuje v obci Vranovice a Kelčice vodovod pro veřejnou potřebu.

Sdělujeme Vám, že při realizaci výše uvedené akce **dojde ke střetnutí se zařízením vodovodní sítě.**

Sdělujeme Vám, že k předložené projektové dokumentaci akce: „III/4334, III/36711 – Kelčice“ – SO 102, SO 201, SO 301“, zpracované projekční kanceláří: Ing. Linda Smítalová, Atelis - Ateliér liniových staveb, Hviezdoslavova 114/1, 783 02 Olomouc-Nemilany, nemáme výhrady a souhlasíme s vydáním - územní rozhodnutí a stavebního povolení za podmínek níže uvedených :

1. Před zahájením, vyzve zhotovitel odpovědného zástupce provozovatele k vytýčení vodovodního potrubí (p. Jaroslav Dračka, 724 711 116).
2. V místě zasažení do ochranného pásma (souběhu, křížení, napojení) vodovodního řadu (přípojek) je bezpodmínečně nutné nasondovat skutečnou hloubku a polohu veřejného vodovodu a to v dostatečném časovém předstihu před realizací.
3. Při křížení s podzemním i nadzemním vedením veřejného vodovodu (přípojek), požadujeme dodržet ČSN 736005, ČSN 332160 a ČSN 332000-5-54 (prostorové uspořádání sítí technického vybavení). V ochranném pásmu vodovodu pro veřejnou potřebu) požadujeme provádět výkopové práce ručně.

4. Před záhozem obnaženého vodovodního řadu, vodovodních přípojek nebo armatur na potrubí vyzve zhotovitel provozovatele vodovodu k jejich kontrole (p. Jaroslav Dračka, 724 711 116). O předání bude proveden zápis do stavebního deníku.
5. Veškeré litinové poklopy na vodovodních armaturách a šachtách budou uloženy do nivelety upraveného terénu (kontrola, zápis).
6. Při realizaci akce nesmí být omezena funkčnost vodovodu a (přípojek) a ohrožena tak kvalita vody.
7. Před dokončením díla vyzve zhotovitel odpovědného zástupce provozovatele (pan Jaroslav Dračka 724 711 116) ke kontrole dotčeného vodárenského zařízení a o výsledku kontroly bude sepsán zápis do stavebního deníku. Poškozené povrchové znaky a zařízení vodovodu budou opraveny provozovatelem na náklady zhotovitele.



Přílohou:

1. Situace s rozvody Vranovce - Kelčice RVS
2. Situace PD 2x

S pozdravem

Michal Spurný, INSTA CZ

INSTA CZ s.r.o. /17
IČ: 25374311 Jereňkova 42
DIČ: CZ25374311 772 00 Olomouc



VEDOUcí PROJEKTU		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL		ATELIÉR LINIOVÝCH STAVEB Hviezdoslavova 114/1 Olomouc-Nemilany +420 777 829 795 smitalova@atelis.eu www.atelis.eu			
Ing. Linda SMÍTALOVÁ ČKAIT 1201908		Ing. Linda SMÍTALOVÁ ČKAIT 1201908		Bc. Jan SCHNEYDER					
STAVEBNÍK		OBEC VRANOVICE - KELČICE							
KRAJ OLOMOUCKÝ		MÍSTO k.ú. VRANOVICE, KELČICE				ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO		2015013	
III/4334, III/36711 - KELČICE INVESTICE OBCE						FORMÁT		1 x A4	
						DATUM		01/2016	
						STUPEŇ		DŮR	
						MĚŘÍTKO		-	
						ČÍSLO PŘÍLOHY		C.1	
SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ									

INSIN CZ
s.r.o.
Jeremenkova 42
772 00 Olomouc
12.2.2016



PRÍLOHA č. 1
INSIR CZ s.r.o.

/17

IČ: 25874811
DIČ: CZ65374811

Jaremenkova 42
772 00 Olomouc

12. 2. 2016