

Ing. Linda Smítalová
Hviezdoslavova 114/1
783 02 Olomouc-Nemilany

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
2015013-024
16. 2. 2016

NAŠE ZNAČKA
PM010310/2016-203/Mat

VYŘIZUJE
Ing. Petr Matoušek
+420 541 637 275
matousek@pmo.cz

MÍSTO/DATUM
Brno
29. 4. 2016

III/4334, III/36711 – Kelčice

(k.ú. Kelčice; ORP Prostějov; kraj Olomoucký; ČHP 4-12-01-0620)

Charakteristika akce:

Dne 18. 2. 2016 nám byla předložena žádost o vyjádření k DÚR a DSP (Leden/2016 - SO 102, 201, 301). Investorem je obec Vranovice - Kelčice, projektantem Atelis – Ateliér liniových staveb (Ing. Linda Smítalová).

Záměrem stavby bude rekonstrukce a novostavba chodníků, rekonstrukce autobusového nástupiště a vjezdů k nemovitostem, přeložka a doplnění veřejného osvětlení, rekonstrukce lávek a mostů a rekonstrukce dešťové kanalizace. Stavba je členěna na stavební objekty:

SO 102 – Chodníky – obec – celková délka 1182 m, šířka 1,7 – 2,15 m, kryt betonová dlažba, odvedení srážkových vod je řešeno převážně sklonem do zeleného dělicího pásu, součástí tohoto stavebního objektu bude rekonstrukce autobusového nástupiště a vjezdů k nemovitostem, přeložka a doplnění veřejného osvětlení.

SO 201 – Lávky – obec – v rámci stavby bude provedena přestavba 2 mostů pro automobily a 3 lávek pro pěší, které slouží pro přístup k RD na PB Kelčického potoka ve správě Povodí Moravy, s.p. Jedná se o upravený vodní tok lemovaný kamennými zdmi výšky 1,1 m, nové ŽB konstrukce jsou situovány v místech stávajících lávek a mostů. Kapacita všech mostků a lávek je min. Q100. ŽB desky tl. 150 mm (lávky) a 250 mm (mosty) budou uloženy mimo nábrežní zdi do betonových základů za rubem zdi. Na konstrukcích bude umístěno oc. zábradlí. Prostor mezi opěrou a zdí bude odlážděn lomový kamenem.

SO 301 – Dešťová kanalizace – obec – bude provedena rekonstrukce v trase stávající dešťové kanalizace, celková délka 660 m DN 300-500.

Záměrem dojde k dotčení vodního toku Kelčický potok ve správě Povodí Moravy, s.p.

Přímým správce vodního toku je Povodí Moravy, s.p., provoz Přerov.

I. Vyjádření správce povodí a správce vodního toku Kelčický potok (IDVT 10198648)

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p. Brno, jako správce povodí a správce vodních toků následující

stanovisko:

- a) z hlediska plánování v oblasti vod není uvedený záměr v rozporu se zájmy hájenými plánem oblasti povodí, národním plánem povodí a plánem pro zvládání povodňových rizik. Uvedený záměr je tedy možný.
- b) z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za podmínek:
1. Stavbou nesmí dojít k destabilizaci a narušení opěrných zdí toku. V opačném případě bude jejich sanace provedena dodavatelem stavby, po odsouhlasení postupu ze strany Povodí Moravy, s.p.
 2. Pracovní spáry mezi římsou investora a římsou v majetku státu s právem hospodařit Povodí Moravy, s.p. budou u každého objektu náležitě ošetřeny (vhodná výplň).
 3. V žádném případě není možné osadit opevnění nad úroveň stávajícího dna tak, aby zasahovalo do průtočného profilu toku. Při zakládání opevnění bude přizván přímý správce vodního toku. V místě mostků a lávek bude provedeno odstranění naplavenin z koryta a doplnění chybějící dlažby.
 4. Rekonstrukcí lávek a mostů nesmí dojít ke zmenšení průtočného profilu.
 5. Při výstavbě a následném provozování nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod a k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami.
 6. Veškerý přebytečný materiál musí být po skončení prací beze zbytku odstraněn.
 7. Zařízení staveniště, závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou situovány na místech, odkud by mohlo dojít ke splavení do vodního toku.
 8. Přímému správci toku, tj. Povodí Moravy, s.p., provoz Přerov (9. května 3123/109, 750 02 Přerov – V. Mazánová, tel.: 725 002 112, 581 277 512, mail: mazanovad@pmo.cz) bude v dostatečném časovém předstihu (min. 5 dní předem) telefonicky oznámeno zahájení prací. Správce bude přizván k předání staveniště, k zakládání opevnění a na kontrolní dny stavby.
 9. Přímý správce bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce před vydáním kolaudačního souhlasu, kde mu bude předáno zaměření skutečného provedení stavby lávek a mostů a dále výustního objektu (seznam souřadnic doložit v S-JTSK).
 10. Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádné objekty (včetně nových říms pod lávkou apod.) do své správy ani majetku (tj. nebudou přebírány do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.).

Doporučujeme zvážit osazení zpětné klapky u výustního objektu V2

Upozorňujeme:

- Každý vlastník stavby a zařízení v korytech vodních toků nebo sousedících s nimi je povinen udržovat svůj majetek v řádném stavu tak, aby byl zabezpečen proti škodám způsobeným vodou, odchodem ledů a neohrožoval plynulý odchod vod, a to i v případě povodní (§ 52, § 85 vodního zákona). Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích nebo chodem ledů a nebude se na jejich odstranění podílet.
- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována maximální preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
- Stroje a dopravní prostředky nebudou v blízkosti toků parkovány, opravovány ani doplňovány pohonnými hmotami.
- Odpad ze stavby bude tříděn a likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.

II. Vyjádření Povodí Moravy, s.p. z hlediska majetkoprávních vztahů

Upozorňujeme, že navržený záměr má být realizován na pozemku státu p.č. 556/2 v k.ú. Kelčice, se kterým má právo hospodařit Povodí Moravy, s.p. Pro vydání rozhodnutí příslušného správního úřadu je nutné získat vlastnická nebo jiná práva k dotčenému pozemku. Řešení těchto



majetkoprávních vztahů náleží do kompetence útvaru správy majetku příslušného závodu, v tomto případě závodu Horní Morava (U Dětského domova 263, 773 03 Olomouc, tel.: 585 711 211). Vzájemná práva a povinnosti k umístění říms na zdi ve správě Povodí Moravy, s.p. budou řešeny v rámci tohoto smluvního stavu.

Ve věci majetkoprávního dořešení je nutné útvaru správy majetku podat písemnou žádost s následujícím obsahem:


- popis akce, v rámci které má proběhnout vypořádání,
- stupeň projektové dokumentace, pozemky, kterých se akce dotýká, katastrální území, příp. další dotčený majetek Povodí Moravy, s.p. (úpravy apod.),
- rozsah dotčení (zábor dočasný/trvalý),
- co konkrétně se bude na dotčených pozemcích realizovat,
- předpokládaná doba realizace (dny/měsíce/roky),
- snímek katastrální mapy se zákresem dotčených pozemků nebo situaci,
- investora stavby, případně plnou moc pro zastupování,
- doložení vyjádření útvaru správy povodí Povodí Moravy, s.p. (útv. 203) k příslušnému stupni dokumentace. (kopie tohoto stanoviska)

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Povodí Moravy, s.p.

602 00 Brno, Dřevařská 11

IČO:70890013, DIČ:CZ70890013



Ing. Pavel Biza

vedoucí útvaru správy povodí

Přílohy

1 x projektová dokumentace

Na vědomí

provoz Přerov