



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Název zadávacího řízení	Klubovna volejbalu, stavební úpravy sportoviště
Druh zadávacího řízení	Zjednodušené podlimitní zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

Identifikační údaje zadavatele

Název	TJ Lázně Bělohrad z.s.
IČ	44478844
Adresa sídla	Vachkova 579, 507 81 Lázně Bělohrad
Osoba oprávněná za zadavatele jednat	Mgr. Martin Menčík, předseda

Identifikační údaje osoby, zastupující zadavatele v řízení

Název	DILUCIDUM s.r.o.
Adresa	Bělehradská 858/23, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
IČ	04937457
Pověřená osoba	Vojtěch Příhoda, tel: +420 773 284 720, email: prihoda@dilucidum.cz



1 Odpověď na žádost o Vysvětlení zadávací dokumentace

- 1.1 Zadavateli byla dne 4. 10. 2023 a 5. 10. 2023 doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Tímto zadavatel poskytuje odpovědi.

2 Jednotlivé otázky a odpovědi

2.1 Dotaz

Ve výkazu výměr jsou špatně spočítány překlady P3, jedná se o objekt SO 01 stavební část, položky č. 34, 35 a 36 nesedí výškově ani délkově. Žádáme zadavatele o revizi VV.

Odpověď

Opraveno.

2.2 Dotaz

Ve výkazu výměr nesedí tloušťka izolace stěn, ve VV uvedena tloušťka 100 mm, ale ve výkresech je 140 mm, jedná se o objekt SO 01 stavební část, položka č. 92. Žádáme zadavatele o vysvětlení, popř. revizi VV.

Odpověď

Opraveno, tl. 100 mm je pouze mezi okny.

2.3 Dotaz

Dále se ve výkazu výměru zdvojuje podhled s cementotřískové desky, jednou je to položka č. 128 a 129 a poté položka č. 154 a u položek č. 129 a 154 jsou jiné výměry, která tedy je ta správná? Žádáme zadavatele o vysvětlení, popř. revizi VV.

Odpověď

Položka 128 zrušena, položka 154 opravena.

2.4 Dotaz

Dva sloupy které nesou střešní krytinu nad terasou, nejsou nikde uvedeny ve výkazu výměr, nejsou ani nikde ve výkresech specifikovány vč. výkopů a betonáží patek k těmto sloupům. Žádáme zadavatele o vysvětlení, popř. revizi VV.

Odpověď

Sloupy jsou zahrnuty v položce ocelové konstrukce, patky a zemní práce doplněny.

2.5 Dotaz

Prosíme o uvedení kódu odpadu u položky níže: 21 K 997013603R Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu t 288,970.

Odpověď

Jedná o směs odpadu z bouracích prací na volejbalových kurtech (antuka, oplocení apod.), proto není kód uveden.

3 Související opatření

- 3.1 Zadavatel v souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na 12. 10. 2023, 11:00.



NÁRODNÍ
SPORTOVNÍ
AGENTURA

V Praze, dne 6. 10. 2023

Vojtěch Příhoda
Zástupce zadavatele