

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2

Zadavatel: Správa majetkového portfolia Praha 3 a. s.,
sídlo: Olšanská 2666/7, 130 00 Praha
zastoupená: Ing. Martinem Kadlecem, vedoucím divize technické
IČ: 28954866
DIČ: CZ28954866

Název veřejné zakázky: Realizace dodávky technologie 9 výtahů v ulici Roháčova

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se k dané nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané formou otevřeného řízení dle § 27 zákona.

Dotaz:

V zadávací dokumentaci odstavci 4, bod 4.1 se píše: Předmět musí splňovat všechny požadavky uvedené v této zadávací dokumentaci a v jejích přílohách, zejména v příloze č. 4 (Technická specifikace plnění)

V bodu 4.2 se píše mj. dodávka a montáž nerez kesonů.

Prosím o vysvětlení rozporu, v zadávací dokumentaci – nerez keson, v příloze č. 4 je uvedeno: instalaci kovové vany (ocel plech tl. 4 mm) proti průsaku vody.

Odpověď:

Platí text v příloze č.4 – Technická specifikace plnění:

Stavební úpravy pro dodání a instalaci kovové vany/ocel. plech tl. 4mm/proti průsaku vody do výše 110 cm včetně izolace, ochranného nátěru, provedení protiskluzného a oleji odolného nátěru dna a stěn vany a stěn šachty do výše prahu nástupiště.

V Praze dne 2. 7. 2014

**Správa majetkového portfolia
Praha 3 a.s. ①**

Divize technická
Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3



Ing. Martin Kadlec
vedoucí divize technické
Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.