



Váš dopis zn.: SCVKZAD178579 **mandzak@sitez.cz**
ze dne: 20. 08. 2023
Naše značka: O23690095663/UTPCMO/FV
Vyřizuje: **Filip Vašíček**
Datová schránka: **f7rf9ns**
Telefon: 840 111 111
Email: info@scvk.cz
Datum: 01. 09. 2023

Vyjádření k dokumentaci pro povolení stavby a staveb s ní souvisejících

Název akce:	Rozšíření TN Litvínov etapa I.
Účel vyjádření:	k dokumentaci pro povolení stavby a staveb s ní souvisejících
Zájmové území:	Okres: Most
	Obec: Litvínov
	Část obce, ulice, č. p.: Horní Litvínov
	Katastrální území, parcelní číslo: p. č. 2507/4 k. ú. Horní Litvínov / Meziboří
Žadatel:	Ing. Jan Mandzák
Adresa, tel., e-mail	mandzak@sitez.cz
Investor:	Severočeská teplárenská a.s.
Adresa, tel., e-mail	
Projektant:	SITEZ s.r.o
Vlastník dotčené IS	SVS
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	--
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Vodohospodářská stavba	NE
------------------------	----

Popis navrženého řešení:

Předmětem stavby je výstavba nové horkovodní přípojky do nové HVS Litvínov, nového horkovodního napaječe z do města Meziboří resp. kotelny „S“, kde bude vybudována oddělovací předávací stanice a přípojky nn pro napájení oběhových čerpadel a ostatního zařízení ve VS (osvětlení, pohony ventilů) Horkovodní přípojka InO01, bude vedena ze stávajícího horkovodního rozvodu soustavy SCZT Komořany-Litvínov v zastavěném území města Litvínov. Horkovodní výměníková stanice PS01 bude osazena na parc.č.2507/4 v ulici Czédíkova. Technologie stanice bude instalovaná v betonovém kontejneru typu BETONBAUM, která má charakter výrobku plnící funkci stavby. Z PS 01 bude vyveden horkovodní rozvod podél komunikace Valdštejská, Litvínovská, kde by za knihovnou pokračoval podél objektů č.p.289, 293, 297 k ulici Nad Parkem do kotelny „S“, kde by byl napojen na stávající horkovodní soustavu Meziboří přes oddělovací stanici PS02.



S obsahem dokumentace pro povolení výše uvedené stavby
Souhlasíme, za předpokladu dodržení následujících podmínek:

Stavebník bere na vědomí skutečnost, že jsou v lokalitě umístěny kanalizační stoka do DN 500 a vodovodní řad do DN 500, dále se bude řídit ustanoveními zákona č.274/2001 Sb. v platném znění.

- 1) Zahájení prací nám bude 15 dní předem písemně nebo e-mailovou poštou oznámeno včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele stavby.
- 2) Před započítím prací požádá stavebník o vytyčení vodohospodářského zařízení. Vytyčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na tel. 840 111 111; info@scvk.cz.
- 3) V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytyčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.
- 4) Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.
- 5) **V místě křížení zařízení v naší správě požadujeme osazení ocelových nebo betonových chrániček s přesahem 1 m.**
- 6) **Stavbou nebude měněna stávající výšková úroveň povrchu v místě ochranného pásma.**
- 7) Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.
- 8) Před uvedením stavby do provozu požadujeme přizvat k závěrečné kontrole provedení díla a úplnosti požadovaných dokladů uvedených v Obecně technických podmínkách pro realizaci a kolaudaci staveb, které jsou k dispozici na www.scvk.cz.
- 9) Místo křížení a souběhu musí být před zahrnutím zkontrolováno zástupcem naší společnosti, (vodovody- p. Mocko tel.: 724 357 542 a p. Rezler 606 605 128, kanalizace p. Aschenbrenner tel.: 606131580).

Povinnost kontroly se vztahuje i na zařízení, která nebyla odhalena. O kontrole bude proveden zápis ve stavebním deníku. Kopie zápisu bude předložena UTPČ Most před započítím užívání stavby.

- 10) V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
- 11) Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení.
- 12) Stavebník zajistí geodetické zaměření skutečného provedení stavby před záhozem v souřadnicovém systému (JTSK) a výškovém systému (Bpv), ve formátu Microstation (".dgn V7"). **Zaměření bude na CD, případně elektronicky, předáno UTPČ Litvínov před započítím užívání stavby.**

Obecné technické podmínky pro realizaci a kolaudaci staveb jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Filip Vašíček
referent technickoprovozní činnosti

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

153
Vašíček