

SITEZ s.r.o.
Ing. Jan Mandzák
Novoveská 3370**415 01 Teplice**

Váš dopis značky / ze dne 29. 09. 2023	Náše zn. JZ/23/231	Vyřizuje/linka Ing. Josef Zástava /777 745 021	V Meziboří dne 02. 10. 2023
---	-----------------------	---	--------------------------------

Věc: vyjádření k PD – Rozšíření TN Litvínov etapa I.**Investor:** Severočeská teplárenská, a.s., Komořany.**Projektant:** SITEZ s.r.o., Teplice.**Stavba:** Rozšíření TN Litvínov etapa I.**Katastrální území:** Horní Litvínov, Meziboří u Litvínova.**Stupeň předložené PD:** DUR.**Předložené podklady:** žádost; PZ a STZ r.0; C3.1 a C3.2 r.4 ze 14. 09. 2023.**Číslo zakázky:** 23 – 031.**Datum zpracování předložené části PD:** 16. 08. 2023.

Na základě Vaší žádosti o:

- vyjádření k existenci inženýrských sítí;
- souhlas k územnímu a ke stavebnímu řízení;
- souhlas s realizací stavby;
- souhlas se změnou stavby před dokončením;

pro účely: územního řízení,

Vám sdělujeme, že v předmětných územích se nacházejí podzemní inženýrské sítě v naší správě – rozvody CZT (schéma CZT předáno u vyjádření k inženýrským sítím).

K souběhu s rozvody CZT Meziboří dochází u kotelny „S“, čp. 399, na p. p. č. 225/164 a st. p. č. 155, nedochází však ke kolizi rozvodů (HV Litvínov – CZT Meziboří). Dle předložené PD je připojení HV Litvínov do kotelny „S“ v místech stávajících VS a do rozvodů CZT Meziboří přímo nezasahuje. Ochranné pásmo je dodrženo. S předloženou PD souhlasíme.

S pozdravem

Ing. Josef Z á s t a v a, MBA
jednatel společnostiodesláno e-mailem: mandzak@sitez.cz