

Dodatečná informace 3

Zadavatel

Obec Rajhradice

se sídlem: Krátká 379, 66461 Rajhradice

IČ: 00488291

DIČ: CZ00488291

Zastoupená: Luboš Přichystal, starosta

FVE na obecních budovách v Rajhradících

Vysvětlení č. 1

dobrý den,

- 1) Je možné upravit počet měniče s dodržáním celkového AC výkonu.
- 2) je k objektům vypracováno PBŘ? pokud nikoli ,kdo zajistí vypracování PBŘ? kdo zajistí stavební úpravy vyplývající z PBŘ?
- 3) V rozpočtech chybí prvky pro zajištění bezpečného DC napětí.

Odpověď

- 1) ANO.
- 2) PBŘ vypracováno není. Vypracování i stavební úpravy vyplývající z PBŘ zajistí obec.
- 3) Pokud bude třeba, budou doplněny na náklady obce.

S ohledem na povahu a charakter dodatečných informací zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 8. 10. 2015 do 14:00 hodin.

V Písku dne. 17. 9. 2025 Mgr. Luboš Novosad. Zástupce zadavatele na základě plné moci