



Váš dopis zn.:
ze dne: 2. 2. 2024
Naše značka: O24690015785/ÚTPČMO/Hw
Č. složky: 612060843
Vyřizuje: Zora Halowová
Datová schránka: f7rf9ns
Telefon: 840 111 111
Email: info@scvk.cz
Datum: 8. 2. 2024

**Vodohospodářský rozvoj a
výstavba a.s.
Nábřeží 90/4
150 00 Praha**

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	Revitalizace tůň s vytvořením místa environmentální výchovy – p. p. č. 351, k. ú. Novosedlice
Účel vyjádření:	předložená dokumentace pro společný souhlas
Zájmové území:	Okres: Teplice
	Obec: Novosedlice
	Část obce, ulice: Střední, Luční
	Katastrální území, parcelní číslo: Novosedlice, p. p. č. 351, 342/1 (zájmové území vymezeno žadatelem graficky)
Žadatel:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Adresa, tel., e-mail	Nábřeží 90/4 Praha, 150 00 tel: 720430938 e-mail: brig_vrv_ul@vrv.cz
Investor:	Obec Novosedlice
Projektant:	Ing. Milan Němec
Vlastník dotčené IS	---
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	---
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Popis navrženého řešení:

Jedná se o stavbu obnovy stávající tůň a jejího areálu. Cílem stavby je zpřístupnění areálu veřejnosti a vytvoření místa environmentální výchovy, vytvoření přírodní udržitelné relaxační a klidové zóny.

SO 1 Tůň

V rámci tohoto stavebního objektu dojde k zemním pracím, při kterých se vytváří stávající tůň a její okolí do přírodně blízkých tvarů. V tůni budou vytvořeny litorální a hlubinná pásma podporující biodiverzitu a přírodotvorné funkce tůně. Zemních prací jsou také zahrnuty zemní práce týkající se kamenného opevnění u plotu o délky 8 m. V severním rohu areálu se nachází původní zaniklé koryto vodního toku, které bude



zasypáno. Objem těchto zemních prací činí 130 m³. Břehy tůň budou stabilizovány kamenným záhozem o celkové ploše 168 m².

SO 2 Vyhlídkové místo

Jedná se o zastřešenou konstrukci nad hladinou tůň, která bude propojená břehem dřevěnou lávkou, umístěnou v severovýchodní části vodní plochy tůň.

SO 3 Odbahnění

V tůni se nachází sediment o objemu 160 m³, který bude odtěžen. Na základě výsledku rozboru sedimentů (viz příloha v části dokumentace G.) je navrhováno, že sediment bude, ze stávající tůň odtěžen, odvozněn a následně na základě výjimky z negativního výsledku ekotoxicity uložen na pozemku 590/1 v katastrální území Novosedlice.

SO 4 Kácení a mýcení křovin

Kácení a odstraňování křovin je navrženo z důvodu střetů se stavbou a přístupem na stavenišť. V rámci stavby se předpokládá kácení 21 kusů stromů, a odstranění 3 kusů pařezů a 312 m² křovin.

SO 5 Výsadba

V rámci stavby se předpokládá výsadba keřů, stromů a mokřadních rostlin.

Stavba se bezprostředně nedotýká zařízení provozovaných společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ani jejich ochranných nebo bezpečnostních pásem.

S předloženou projektovou dokumentací souhlasíme.

V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.

Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.

Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společností před dalším postupem prací.

Obecné technické podmínky pro střety se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. jsou k dispozici na www.scvk.cz.

S pozdravem

Zora Halowová
referent technickoprovozní činnosti

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
413

Příloha: ---