

Dodatečné informace č. 1 k Zadávací dokumentaci

Název veřejné zakázky:

Přístavba, nástavba a stavební úpravy Životice u Nového Jičína č.p. 2

Zadavatel: Obec Životice u Nového Jičína

se sídlem: Životice u Nového Jičína 128, 742 72 Mořkov

IČ: 48804711

Výše uvedený zadavatel v souladu s § 98, odst. 3) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, sděluje následující Vysvětlení zadávací dokumentace ve formě Dodatkové informace č. 1 k zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce.

Dotaz uchazeče:

Žádáme o zveřejnění PD pro VZT.

Odpověď zadavatele:

Jednoduchou vzduchotechniku v objektu Životice u NJ č.p. 2 tvoří pouze odvětrání sociálních zařízení a kuchyňky. Odsávání je řešeno centrálně ventilátorem umístěným nad kuchyňkou "na půdičce" objektu a jednotlivé větve jsou ovládány elektrickým ventilem (mřížkou s žaluzií).

Klimatizace je řešena dvěma venkovními a třemi vnitřními jednotkami tepelných čerpadel vzduch – vzduch.

Rozvody jsou znázorněny na výkrese schémata TZB (č. 1.1.19)

V rozpočtu je klimatizace vedena jako objekt 042, položky 754-802 a vzduchotechnika (větrání sociálních zařízení a kuchyňky) jako objekt 044, položky 803-864.

Za samostatnou část větrání lze ještě považovat odvětrání sklepa, které je navrženo diagonálně umístěnými prostupy (vybourání otvorů pol. 165, falešný svod pro odvětrání pol. 319)

V příloze předáváme výkres schémat TZB.

Dotaz uchazeče:

V PD chybí výkresová dokumentace pro rozvaděče R-OÚ1 A R-OÚ2, prosíme o doplnění

Odpověď zadavatele:

Zasíláme schémata rozváděčů R-OU1 a R-OU2.

Ostrava, dne 30.3.2021

Ing. Tomáš Maceček

pověřen výkonem zadavatelských činností

Příloha: viz. text