



DETAIL SESTAVY RS- 7 okruhů:



101-01/32,7kg/h  
101-02/32,7kg/h  
101-03/32,7kg/h  
101-04/32,7kg/h  
102-01/32,7kg/h  
104-01/32,7kg/h  
103-01/32,7kg/h



PE-Xa 17x2,0  
PE-Xa 17x2,0  
PE-Xa 17x2,0  
PE-Xa 17x2,0  
PE-Xa 17x2,0  
PE-Xa 17x2,0  
PE-Xa 17x2,0

LEGENDA ČAR:

- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ VYTÁPĚNÍ
- VRATNÉ POTRUBÍ VYTÁPĚNÍ

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

RS - SESTAVA ROZDĚLOVAČ SBĚRAČ PRO OKRUHY PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ 7-CESTNÁ, OSAZENA UZAVÍRACÍMI VENTILY A REGUL.ŠROUBENÍM S PRŮTOKOMĚRY, KONZOLOU, DRŽÁKY, KULOVÝMI KOHOUTY SE ŠROUBENÍM,PRŮCHOZÍM KUSEM A AUTOMATICKÝM ODVZDUŠŇOVACÍM VENTILEM, OTOČNÝM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM A TEPLoměRY

POZNÁMKY:

- MATERIÁL POTRUBÍ ÚT V TECH.MÍSTNOSTI MĚĎ.
- PŘED INSTALACÍ PROBĚHNE KOORDINACE PROFESÍ.
- INSTALACE ZAŘÍZENÍ DLE POŽADAVKŮ VÝROBCŮ .
- INSTALACE A ZPROVOZNĚNÍ SYSTÉMU ZAJISTÍ ODBORNÁ FIRMA.
- DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO ÚČELY STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ.

TEPELNÁ IZOLACE:

- IZOLACE POTRUBÍ DLE PLATNÉ LEGISLATIVY.
- MATERIÁL TEPELNÉ IZOLACE ÚT - PE TRUBICE.
- TLOUŠŤKA IZOLACE V TECHNICKÉ MÍSTNOSTI 25mm.

|                                                                                                                                                                |                                                   |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| Akce :<br><b>Stavební úpravy, přístavba a<br/>nástavba na účelem změny<br/>užívání na obecní klubovnu<br/>Čtyřkoly, parc.čst.1209 a<br/>522/2,k.ú.Čtyřkoly</b> | Vypracoval : Ing.Ondřej Hanzelka                  |                                    |
|                                                                                                                                                                | Odpovědná osoba : Ing.Petr Rejman                 |                                    |
|                                                                                                                                                                | Kraj : Středočeský                                |                                    |
|                                                                                                                                                                | M.Ú. : Benešov                                    |                                    |
|                                                                                                                                                                | Investor : obec Čtyřkoly                          |                                    |
| Část :<br><b>D.1.4.4 VYTÁPĚNÍ</b>                                                                                                                              | <b>Dokumentace pro oznámení společného záměru</b> |                                    |
|                                                                                                                                                                | Stupeň PD : <b>DUSP+DPS</b>                       | Datum : <b>12/2023</b>             |
|                                                                                                                                                                | Měřítko : <b>-</b>                                | Číslo projektu : <b>01423</b>      |
|                                                                                                                                                                | Formát : <b>2xA4</b>                              | Číslo výkresu : <b>D.1.4.4b_03</b> |
| <b>SCHÉMA ROZDĚLOVAČE PDL</b>                                                                                                                                  |                                                   |                                    |