

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

U50	UMÝVADLO DITURVITOVÉ ŠÍŘKY 50 cm SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU A S UMÝVADLOVOU STOJÁNKOVOU BATERÍ
U60	UMÝVADLO DITURVITOVÉ ŠÍŘKY 60 cm SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU A S UMÝVADLOVOU STOJÁNKOVOU BATERÍ
UM	UMÝVÁTKO DITURVITOVÉ ŠÍŘKY 40 cm SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU A S UMÝVADLOVOU STOJÁNKOVOU BATERÍ
K	KLOZET ZÁVĚSNÝ V KOMBINACI S MONTÁŽNÍM MODULEM, VČETNĚ SEDÁTKA
VL	VÝLEVKKA DITURVITOVÁ ZÁVĚSNÁ S MONTÁŽNÍM MODULEM A S NÁSTĚNNOU DŘEZOVOU BATERÍ
S	SPRCHA - NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ BATERIE - (SET S DRŽÁKEM S NASTAVITELNOU VÝŠKOU SPRCHY) + SPRCHOVÝ ŽLAB 900 mm Z NEREZOVÉ OCELI; DN 50; ST. VÝŠKA 110 mm; VÝŠKA VODNÍHO UZÁVĚRU-50 mm; Q=0,8 l/s KRYT Z NEREZOVÉ OCELI - DÉLKA 900 mm
D	DŘEZ NEREZOVÝ SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU A DŘEZOVOU STOJÁNKOVOU BATERÍ
DD	DVOUDŘEZ NEREZOVÝ SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU A DŘEZOVOU STOJÁNKOVOU BATERÍ
DT	DŘEZ VČETNĚ BATERIE A ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY - VIZ TECHNOLOGIE
DDT	DVOUDŘEZ VČETNĚ BATERIE A ZÁPACOVÉ UZÁVĚRKY - VIZ TECHNOLOGIE
E010	ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍK NA OHŘEV VODY V PROVEDENÍ POD UMÝVADLO NEBO DŘEZ; OBSAH 10 LITRŮ MĚDĚNÁ VNITŘNÍ NÁDOBA (230 V; 2,2 kW; 10 A)
H	HYDRANT D 25/30, průtok: Qmin = 0,3 l/s; PROUDNICE ekv. pr. 6 mm, OSA HYDRANTU - 1,3 m NAD PODLAHOU

LEGENDA POTRUBÍ:

----	NAVRŽENÉ POTRUBÍ - STUDENÁ VODA; CELOPLASTOVÉ POTRUBÍ Z "PP-RCT" ; S4 (SDR 9)
----	NAVRŽENÉ POTRUBÍ -TEPLÁ VODA; CELOPLASTOVÉ POTRUBÍ Z "PP-RCT" ; S4 (SDR 9)
----	NAVRŽENÉ POTRUBÍ -CIRKULACE; CELOPLASTOVÉ POTRUBÍ Z "PP-RCT" ; S4 (SDR 9)
-----	NAVRŽENÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE Z TRUB PVC-HT
-----<	NAVRŽENÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z TRUB PVC-HT (PVC-KG)
-----	NAVRŽENÉ VENTILAČNÍ POTRUBÍ KANALIZACE Z TRUB PVC-HT

LEGENDA ARMATUR:

RV	 ROHOVÝ VENTIL S FILTREM, 1/2"x3/8"
KK	 KULOVÝ KOHOUT PLNOPRŮTOKOVÝ S OVLÁDACÍ PÁČKOU
ZK	 ZPĚTNÁ Klapka ZÁVITOVÁ
ZKU	 ZAHRADNÍ KULOVÝ UZÁVĚR - 1/2"

Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	FRYS STAVEBNÍ PROJEKCE	
Vladimír Schertler	Vladimír Schertler	Vladimír Schertler		
<i>Schertl</i>	<i>Schertl</i>	<i>Schertl</i>		
Kraj: Olomoucký	Městský úřad: Sudkov		Formát	3xA4
Investor: Obec Sudkov, Sudkov 96, 788 21			Měřítko	1:50
Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p. 97, Sudkov SPOLKOVÝ DŮM			Datum	11/2021
			Účel	DSP + DPS
			Číslo zakázky	21/08a
Část: D.1.4e Technika prostředí staveb ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			Číslo výkresu:	Číslo paré:
Název výkresu: LEGENDA				
			ZT 12	