



LEGENDA:

- POTRUBENÍ ROZVODY STUDENÉ PÍTE VODY
- POTRUBENÍ ROZVODY CÍKULACE
- POTRUBENÍ ROZVODY TEPLÉ VODY
- POTRUBENÍ ROZVODY POŽÁRNÍ VODY
- OZNAČENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

ARMATURY:

- KRÁV KULOVÝ KOHOUT S VÝPOUŠTĚNÍM

POZNÁMKY:

- VŠECHY NÁPOJE VODY NA ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY SE MŮŽOU LÍŠIT PODLE VÝBĚRU KONKRETNÍHO VÝROBKU
- PROSTUPY ROZVODŮ A INSTALACÍ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI MUSÍ BÝT UTĚSNĚNY
- PŘÍMOKY MANŽETY, TĚLLO A JINÉ VÝROBKY, JEJICHŽ POŽÁRNÍ ODOLNOST JE URČENA POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PROSTUPOVÉ KONSTRUKCE – DLE PRB
- VŠECHNA POTRUBÍ VEDENÍ JSOU PROVEDENA V MINIMÁLNÍM SMĚRU 0,3% SMĚREM K VÝTOKOVÉ ARMATUŘE
- NA STAVBĚ JE NUTNÁ KOORDINACE SE VŠEMI PROJEKTY !!

ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY:

- U** UMÝVADLO
 - odpád 500 mm nad č.p. – sifon chrom DN40
 - voda SV/TV 500 mm nad č.p. – 2x RV 1/2"x3/8"; roztlač 100 mm + umyv. stojánková batérie
 - U – umyvadlo (inverzní)
- WC** KLOZETÍ S BÍLÝM SÍDLEM
 - zvláštní klozet s nádržkou do lehké stěny – výška sedátka 450 mm nad č.p.
 - odpád cca 225 mm nad č.p.
 - voda SV 1050 mm nad č.p. + připojení bílého sedátka přes RV 1/2"x3/8" 300 mm nad č.p.
 - WC – klozet (inverzní)
- SM** BÍLÝM SÍDLEM
 - odpád pod bílým vodovodním cca 80 mm nad č.p. – sifon DN50
 - nástěnná sprchová batérie napájení 1100 mm nad č.p. + přepínač + hřívadla sprcha ze stěny
- D** DŘEZ
 - odpád cca 550 mm nad č.p. – sifon chrom DN50
 - voda SV + TV na dno kuch. skříně – 2x RV 1/2"x3/8"; roztlač 100 mm
- AP** PRAČKA
 - odpád 550 mm nad č.p. – kombinovaný sifon DN40 pračka + sušička
 - 1x RV 1/2"x3/4" pračkový, výška 450 mm – na sou s odpadem
- PS** PŘEDÁR
 - odpád 550 nad č.p. – kombinovaný sifon DN40 pračka + sušička
- VV** VANA
 - samoostatně stojící vana
 - odpád cca 100 mm nad č.p. – sifon DN50
 - V1 – vzduch stojánková batérie z podlahy – připojení v podlahu
- D** DŘEZ
 - odpád na dno kuch. skříně – sifon chrom DN50
 - voda SV + TV na dno kuch. skříně – 2x RV 1/2"x3/8"; roztlač 100 mm
- AP** PRAČKA
 - odpád 550 mm nad č.p. – sifon chrom DN40
 - 1x RV 1/2"x3/4" pračkový, výška 450 mm – na sou s odpadem
- MN** MÝČKA
 - odpád 300 mm nad č.p. – myčkový sifon
 - voda SV 300 mm nad č.p. myčkový ventil RV 1/2"
- SUŠ** SUŠIČKA
 - odpád 550 nad č.p. – kombinovaný sifon DN40 pračka + sušička
- VL** VÝLEVA
 - sifon DN50 – 50 nad čistou podlahou
 - nástěnná batérie – 1150 mm nad čistou podlahou



Hydroprojekt
Lidová 188/1
150 00 Praha 5
Město Praha 5
www.hydroprojekt.cz

Generální projektant: JIPSA - ARCHITEKTURA
Ústředí 1915, 162 00 Praha 6 - Libeň
Výkonatel: Pavel Pávek
Zodpovědný projektant: Ing. Josef Hrubý

Číslo zakázky: 2021_00032
Stupeň dokumentace: DSP
Měřítko: 1:50
Formát: 1000x641
Datum: 06/2022

Název akce: Modernizace Domova sv. Václava - rekonstrukce domova pro seniory a modernizace zázemí služby

Místo stavby: Lázeňská 61, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Stavěcí: ARCIDIEČNÍ CHARITA PRAHA, Londýnská 1344, Vinohrady, 12000 Praha 2

Prostředí: D.1.4 ZDRAVOTECHNIKA

Název výkresu: VODOVOD-PŮDORYS 2.NP SO01

Číslo parčí: 0123456789

Číslo výkresu: 14