PŘÍVOD VZDUCHU DO MÍSTNOSTÍ ŘEŠEN POMOCÍ TEXTILNÍ VYSOSTŘ.
TVAR PŮDORYSNÝ
ROZMĚR 300÷ 300 mm
CELKOVÁ DÉLKA 8575 mm (1775+6700)
PRŮTOK 750 m3/h (157+593)
POUŽITELNÝ PŘETLAK 100Pa, TLAKOVÁ ZTRÁTA TŘENÍM = 10,1 Pa,
1 OBLOUK 300/R1500 90°/2

PŘÍVOD VZDUCHU DO MÍSTNOSTÍ ŘEŠEN POMOCÍ TEXTILNÍ VYSOSTŘ.
TVAR PŮDORYSNÝ
ROZMĚR 300÷ 300 mm,
CELKOVÁ DÉLKA 6510 mm (2530+4380)
PRŮTOK 575 m3/h (182+393), POUŽITELNÝ PŘETLAK 100Pa,
TLAKOVÁ ZTRÁTA TŘENÍM = 4,9 Pa,
1 OBLOUK 300/R1200 90°/2

DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR S DOBĚHEM
KOMI, 230V~50Hz, Q=900m3/h,
d400
*SPÍNÁNÍ SE SVĚTLEM, DOBĚH

DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR S DOBĚHEM
KOMI, 230V~50Hz, Q=540m3/h,
d160
*SPÍNÁNÍ SE SVĚTLEM, DOBĚH

!!! POZNÁMKA–ROZVOD VZDUCHOTECHNIKY VEDENÝ V MEZIPATŘE MEZI 2.NP A 3.NP BUDE IZOLOVÁN POŽÁRNÍ IZOLACÍ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI30 !!!
PRO IZOLACI ČTYŘHRANNÉHO POTRUBÍ BUDE POUŽITA POŽÁRNÍ IZOLACE EI30 50mm
PRO IZOLACI SPIRO POTRUBÍ BUDE POUŽITA POŽÁRNÍ IZOLACE EI30 50mm.

!!! POZNÁMKA–ROZVOD VZDUCHOTECHNIKY VEDENÝ V MEZIPATŘE MEZI 2.NP A 3.NP BUDE IZOLOVÁN POŽÁRNÍ IZOLACÍ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI30 !!!
PRO IZOLACI ČTYŘHRANNÉHO POTRUBÍ BUDE POUŽITA POŽÁRNÍ IZOLACE EI30 50mm.
!!!PRO IZOLACI SPIRO POTRUBÍ BUDE POUŽITA POŽÁRNÍ IZOLACE EI30 50mm.

LEGENDA:

ODTAHOVÉ POTRUBÍ – POTRUBÍ TYPU SPIRO
ODTAHOVÉ POTRUBÍ – POTRUBÍ TYPU SONOFLEX MI

PŘÍVODNÍ POTRUBÍ – POTRUBÍ TYPU SPIRO
PŘÍVODNÍ POTRUBÍ – POTRUBÍ TYPU SONOFLEX MI

VZT PRVKY NAD STŘECHOU MUSÍ BÝT UZEMNĚNY PROTI ATMOSFÉRICKÉ ELEKTŘINĚ!!!
VŠECHNY DVEŘE ODSÁVANÝCH MÍSTNOSTÍ BUDOU PROVEDENY BEZ PRAHŮ

TLAČÍTKO PRO ZVÝŠENÍ VÝKONU ODTAHU MÍSTNOSTI

Vrchlického 1590
Litvínov 436 01
e-mail: josef.holub@hlprojekt.cz
Mob: +420 721 027 862
web: www.HLprojekt.cz

Generální projektant:	JIRSA - ARCHITEKTI, s.r.o. Úzká 19/5, 162 00 Praha 6 - Liboc
Vypracoval:	Pavel Paleček
Zodpovědný projektant:	Ing. Josef Holub
Číslo zakázky:	2021_00032
Stupeň dokumentace:	DSP
Měřítko:	1:50
Formát:	1000x841
Datum:	06/2022
Název akce:	Modernizace Domova sv. Václava - rekonstrukce domova pro seniory a modernizace zázemí služby
Místo stavby:	Lázeňská 61, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Stavebník:	ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA, Londýnská 13/44, Vinohrady, 12000 Praha 2
Profese:	D.1.4 VZDUCHOTECHNIKA
Číslo paré:	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Název výkresu:	PŮDORYS 2.NP SO01
Číslo výkresu:	04