


TABULKOVÉ A GRAFICKÉ VYHODNOCENÍ **PENETRAČNÍCH SOND**

(nově provedené penetrační sondy : **DP1 s DP2**)

Akce:	Praha 9 – ZŠ U Elektry II		
Sonda č.:	DP1		
Datum provedení:	29.10.2024	x =-735727,70; y =-1042090,90; z = 207,09 m n.m. (Bpv)	
Zkoušku provedl:	Petr Husák - geotechnik	JK envi s.r.o.; Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha 2	

Hloubka [m]	Počet úderů	Dynam. odpor [MPa]	Moment	Počet úderů snížený o kroutilí moment pro q = 30 kg	Počet úderů snížený o kroutilí moment pro q = 50 kg
0,1	předvrt				
0,2	předvrt				
0,3	předvrt				
0,4	6	6,00	30	5	3
0,5	9	9,00	30	8	4
0,6	8	8,00	30	7	4
0,7	7	7,00	30	6	3
0,8	5	5,00	50	3	2
0,9	5	5,00	50	3	2
1	5	4,41	50	3	2
1,1	6	5,29	60	4	2
1,2	7	6,17	60	5	3
1,3	7	6,17	60	5	3
1,4	9	7,94	60	7	4
1,5	8	7,06	60	6	3
1,6	7	6,17	60	5	3
1,7	6	5,29	60	4	2
1,8	9	7,94	60	7	4
1,9	11	9,71	60	9	5
2	13	10,26	60	11	6
2,1	12	9,47	100	8	4
2,2	14	11,05	100	10	6
2,3	13	10,26	100	9	5
2,4	14	11,05	100	10	6
2,5	15	11,84	100	11	6
2,6	16	12,63	100	12	7
2,7	19	15,00	100	15	8
2,8	23	18,16	100	19	11
2,9	25	19,74	100	21	12
3	28	20,00	100	24	13
3,1	30	21,43	160	24	13
3,2	33	23,57	160	27	15
3,3	40	28,57	160	34	19
3,4	45	32,14	160	39	22
3,5	43	30,71	160	37	21
3,6	41	29,28	160	35	19
3,7	51	36,43	220	42	24
3,8	47	33,57	220	38	21

sonda: DP1



Akce:	Praha 9 – ZŠ U Elektry II		
Sonda č.:	DP2		
Datum provedení:	29.10.2024	x =-735679,75; y =-1042045,94; z = 205,22 m n.m. (Bpv)	
Zkoušku provedl:	Petr Husák - geotechnik	JK envi s.r.o.; Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha 2	

Hloubka [m]	Počet úderů	Dynam. odpor [MPa]	Moment	Počet úderů snížený o krouticí moment pro q = 30 kg	Počet úderů snížený o krouticí moment pro q = 50 kg
0,1	1	0,99	30	0	0
0,2	1	0,99	30	0	0
0,3	1	0,99	30	0	0
0,4	1	0,99	30	0	0
0,5	2	1,99	30	1	0
0,6	1	0,99	30	0	0
0,7	2	2,00	30	1	0
0,8	7	7,00	30	6	3
0,9	4	4,00	30	3	2
1	4	3,53	30	3	2
1,1	9	7,94	40	7	4
1,2	17	15,00	40	15	9
1,3	16	14,12	40	14	8
1,4	9	7,94	40	7	4
1,5	7	6,17	40	5	3
1,6	8	7,06	40	6	4
1,7	9	7,94	40	7	4
1,8	7	6,18	40	5	3
1,9	9	7,94	40	7	4
2	9	7,10	40	7	4
2,1	12	9,47	60	10	5
2,2	12	9,47	60	10	5
2,3	16	12,63	60	14	8
2,4	17	13,42	60	15	8
2,5	21	16,58	60	19	10
2,6	22	17,37	60	20	11
2,7	26	20,53	60	24	13
2,8	22	17,37	60	20	11
2,9	28	22,11	60	26	14
3	31	22,14	60	29	16
3,1	30	21,43	100	26	15
3,2	28	20,00	100	24	13
3,3	34	24,28	100	30	17
3,4	40	28,57	100	36	20
3,5	61	43,57	100	57	32
3,6	65	46,43	100	61	34

sonda: DP2

