



POVODÍ VLTAVY

Povodí Vltavy, státní podnik
závod Dolní Vltava
Grafická 36
150 21 Praha 5

TEL.: 257 099 111
FAX: 257 313 522

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PRAHA 5
č.ú.: 31632051/0100

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
6.1.2025

NAŠE ZNAČKA
PVL-2285/2025/240-Vo

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Martina Vosáhlová/228
martina.vosahlova@pvl.cz

DATUM
13.1.2025

k.ú.: Zruč nad Sázavou **obec:** Zruč nad Sázavou; **ORP:** Kutná Hora; **kraj:** Středočeský

Rekonstrukce ulice Pod Vysílačem v k.ú. Zruč nad Sázavou

- stanovisko správce povodí

- k povolení záměru vodního díla (§55a vodního zákona)

K Vaší žádosti o stanovisko k záměru „Rekonstrukce ulice Pod Vysílačem v k.ú. Zruč nad Sázavou“ obdržené dne 6.1.2025 E-mailem, jehož součástí je projektová dokumentace, kterou vypracoval v únoru 2023 Ing. Vítězslav Pavel, obdržené dne 6.1.2025:

Povodí Vltavy, státní podnik, na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Dolní Vltavy, k předloženému záměru následující

s t a n o v i s k o :

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem Labe a Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy dle ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem k předloženému záměru uvádí:

S vydáním povolení k záměru „Rekonstrukce ulice Pod Vysílačem v k.ú. Zruč nad Sázavou“ lze souhlasit za podmínek:

1. Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.
2. Doporučujeme posoudit kapacitu dešťové kanalizace včetně všech objektů pro napojení dalších dešťových vod.

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky od dne jeho vydání.



Obecné informace (pozn. ☒ ano):

ČHP: 1-09-01-1410

HGR: 6520 (základní)

útvary povrchových vod: DVL_0320 Sázava od toku Šlapanka po tok Želivka (Hejlovka)

útvary podzemních vod: základní: 65200 Krystalinikum v povodí Sázavy

povodňové ohrožení: vysoké ☐ střední ☐ nízké ☐ zbytkové (reziduální) ☐záplavové území ☐rozliv Q20 ☐ rozliv Q5 ☐AZZÚ ☐ (částečně ☐)CHOPAV ☐OPVZ ☐**Posouzení vlivu záměru na vodní útvary:**

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby je předpoklad, že záměr nebude mít vliv na stav dotčených vodních útvarů a že jím nebude znemožněno dosažení dobrého stavu dotčených vodních útvarů.

Obsah žádosti:

Dne 6.1.2025 obdržel státní podnik Povodí Vltavy žádost o stanovisko k záměru „Rekonstrukce ulice Pod Vysílačem v k.ú. Zruč nad Sázavou“. Stavebníkem je Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 28522 Zruč nad Sázavou. Projektovou dokumentaci vypracoval v únoru 2023 Ing. Vítězslav Pavel, VDG Projektování s.r.o., Pražská 455, 39301 Pelhřimov.

Stavební záměr řeší rekonstrukci ulice Pod Vysílačem. Komunikace je rozdělena na dva úseky, a to rekonstruovanou stávající komunikaci a nově navrženou komunikaci. Délka rekonstruované komunikace bude 26,64 m. Rekonstrukce bude zahrnovat zpevnění stávající komunikace se šterkovým / nezpevněným povrchem, která bude nově tvořena živičným povrchem se zpevněnou krajnicí šířky 300 mm.

Délka nové komunikace bude 237,93 m. Nově navržená komunikace bude odvodněna nově navrženou dešťovou kanalizací s příčnými prefabrikovanými žlaby. Kanalizace bude napojena na stávající kanalizační stoku v městě, ulici s rekonstrukcí stávající nápojně šachty.

Stávající veřejné osvětlení v ulici bude zachováno a bude rozšířeno do celé délky ulice.

Nová dešťová kanalizace bude odvádět dešťové vody z povrchu komunikace. Délka kanalizace v komunikaci je 233,0 m a napojena bude na stávající kanalizační stoku, nápojnou šachtu v ulici. Nápojná šachta bude v rámci nové dešťové kanalizace vyměněna za šachtu novou, aby nové napojení bylo provedeno v úrovni dna. Dno šachty bude svými úhly napojení a velikosti potrubí přizpůsobeno stávajícímu stavu s rozšířením odbočky pro novou dešťovou kanalizaci. Délka stoky bude 232,55 m, potrubí PP SN 10, DN 300. Dešťové vody z komunikace bez lemujičích betonových obrub budou částečně zasakovány v přilehlých zatravněných plochách.

Ing. Jan Goldbach
vedoucí provozního střediska
povrchových a podzemních vod
elektronicky podepsáno

Na vědomí:

spis (PVL-536/2025/SP)

