



Vodohospodářská společnost
Vrchlice – Maleč, a. s.

Ku Ptáku 387
284 01 Kutná Hora
tel. + 420 327 588 111
info@vhskh.cz
www.vhskh.cz

VDG Projektování
David Valenta
Pražská 455
393 01 Pelhřimov

č. j.: 20250007a/TPČ

Vyřizuje: Hana Konopová/l. 115

V Kutné Hoře dne 18.02.2025

Věc: „Rekonstrukce ulice „Pod Vysílačem“ ve Zruči nad Sázavou“ – vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Stupeň projektové dokumentace: JPD

Projektant: VDG Projektování s.r.o., Pražská 455, 393 01 Pelhřimov

Číslo projektu: 103/2022, 02/2023

Investor: Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou

Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč, a.s., se sídlem v Kutné Hoře, byla doručena žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení: „Rekonstrukce ulice „Pod Vysílačem“ ve Zruči nad Sázavou“.

Popis stavby: projektová dokumentace řeší pouze rekonstrukci ulice Pod Vysílačem ve Zruči nad Sázavou. Rekonstrukce bude zahrnovat zpevnění stávající komunikace (cesty) se šterkovým / nezpevněným povrchem, která bude nově tvořena živičným povrchem se zpevněnou krajnicí šířky 300mm. Komunikace je rozdělena na dva úseky a to rekonstruovanou stávající komunikaci a nově navrženou komunikaci. Skladba povrchu – komunikace - asfaltový beton.

Veřejné osvětlení - stávající veřejné osvětlení v ulici bude zachováno a bude rozšířeno do celé délky ulice. Délka nového kabelového vedení je 200 m a napojeno bude na stávající rozvod veřejného osvětlení. Vedení je doplněno o 7ks lamp pouličního osvětlení.

Nově navržená komunikace bude odvodněna nově navrženou dešťovou kanalizací s příčnými prefabrikovanými žlaby. Kanalizace bude napojena na stávající kanalizační stoku v městě, ulici s rekonstrukcí stávající nápojně šachty. Nápojná šachta bude v rámci nové dešťové kanalizace vyměněna za šachtu novou, aby nové napojení bylo provedeno v úrovni dna. Dno šachty bude svými úhly napojení a velikostí potrubí přizpůsobeno stávajícímu stavu s rozšířením odbočky pro novou dešťovou kanalizaci. Nová dešťová kanalizace bude provedena z korugovaných trub PP SN 10, DN 250 v délce 233,0 m. Na stoce je zřízeno 8 nových, betonových, prefabrikovaných šachet (DN 1000) ŠD0 (nápojná šachta), ŠD1-ŠD7 (nové šachty) s prefabrikovaným kynetovým dnem a litinovým poklopem Ø600mm s odvětráním pro přejezd těžkými nákladními vozidly – třída D400.

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. v zájmovém území vlastní a provozuje vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu. Při realizaci stavby dojde ke střetu s naším zařízením.

telefon: +420 327 588 111
e-mail: info@vhskh.cz
web: www.vhskh.cz
IČO: 46356967
DIČ: CZ46356967

Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2377

Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Kutná Hora, č. ú.: 17701-161/0100



Na základě předložené žádosti o vyjádření Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. souhlasí se stavbou při dodržení následujících podmínek:


- před zahájením dané stavby je nutné přesnou trasu vodovodu a kanalizace vytyčit přímo na místě. Vytyčení je možné objednat u naší společnosti – pan Buriánek, tel: 602 493 715, e-mail: burianek@vhskh.cz,
- požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu stanovené § 23 odst. 3) zákona 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění,
- **v souběhu pokládky kabelového vedení VO a dešťové kanalizace se stávajícím vodovodním řadem budou kabel a potrubí uloženy mimo ochranné pásmo vodovodu,**
- **stožáry VO budou umístěny mimo ochranné pásmo vodovodu,**
- po zahájení stavby provedou odpovědní pracovníci Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleč, a.s. kontrolu a případné opravy vodovodu pro veřejnou potřebu, včetně přípojek,
- před realizací finální živičné vrstvy bude provedena kontrola funkčnosti armatur na vodovodu a vodovodních přípojkách a stejný krok bude proveden po finální živičné vrstvě,
- požadujeme provádět zemní práce v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace ručně, bez použití mechanizace,
- přechody komunikace budou provedeny překopem,
- požadujeme dodržet podmínky prostorového uspořádání podzemních vedení (ČSN 73 6005), křížení sítí bude provedeno kolmo a v plastové chrániče,
- požadujeme doložit písemné odsouhlasení vlastníků vodovodních přípojek, že při realizaci výše uvedené stavby nedošlo k jejich poškození,
- **napojení na stávající potrubí (zásah do stávající kanalizace) provede výhradně Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.,**
- ve smyslu § 23 odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění, požadujeme přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řadu a kanalizační stoky mající vazbu na terén, pozemní komunikaci nebo jinou stavbu,
- před ukončením jednotlivých zemních prací a provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace vyzve zhotovitel stavby odpovědného pracovníka naší společnosti ke kontrole dodržení podmínek prostorového uspořádání podzemních vedení, zejména pak ochranného pásma dle zákona 274/2001 Sb. a kolmého křížení v chrániče. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez předchozí kontroly nesmí být vodovodní a kanalizační potrubí zasypáno. Dále bude provedena kontrola dodržení nové nivelety povrchu a požadovaného krytí potrubí dle ČSN 73 6005,
- v případě, že nebude možno dodržet ochranné pásmo, bude toto řešeno na místě samém s odpovědným pracovníkem naší společnosti,
- odpovědným pracovníkem vodovodů je vedoucí provozu Zruč nad Sázavou, tel. 605 983 513, nebo jím pověřený pracovník,
- odpovědným pracovníkem kanalizací je vedoucí provozu ČOV Kutná Hora, tel. 702 188 457, nebo jím pověřený pracovník,
- požadujeme včasné oznámení zahájení stavebních prací, min. 2 měsíce předem.



Vodohospodářská společnost
Vrchlice – Maleč, a. s.

Přílohou tohoto vyjádření je orientační zakres inženýrských sítí, které vlastní a provozuje Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s.

Vyjádření má platnost 12 měsíců.


Vodohospodářská společnost
Vrchlice-Maleč a.s.
Oddělení TPC
284 01 Kutná Hora, Ku Ptáku 387

Ing. Kateřina Kvapilová
vedoucí TPC

Přílohy: 1 x situace

telefon: +420 327 588 111
e-mail: info@vhskh.cz
web: www.vhskh.cz
IČO: 46356967
DIČ: CZ46356967

Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2377

Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Kutná Hora, č. ú.: 17701-161/0100

