

S0 355-VĚTEV B

[illegible]

ÚROVEŇ KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY

ÚROVEŇ PLÁNĚ KONSTRUKCE KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY

ZŠTÁVAJÍCÍ POVRCH

HLOBKA VÝKOPU
DLE PODÉLNÉHO PROFILU
KRYTÍ MIN. 13 m

ZÁSYP VHDNÝM MATERIÁLEM POD KOMUNIKACI
hutněno po 300 mm na 45 Mpa

BÍLÁ VÝSTRAŽNÁ FOLIE Š. 330 mm

OBSYP PÍSKEM - hutněno
pouze po stranách potrubí

SIGNALIZAČNÍ VODIČ CY 6 mm[2]

PŘIPEVNĚN K POTRUBÍ V INTERVALECH 2 m

POTRUBÍ TVÁRNÁ LITINA DN 80, DN 100 A DN 150

100

900

PÍŠKOVÉ LOŽE - hutněné

PODÉLNÉ PROFILY, VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY	Měřítko 1:500/1:100 1:25	Č.výkresu 3
---	---	-------------------------------

Část dok.
D.1.36

Č.výkresu
3