

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1

Zadavatel: RMSK „Cidlina“ Nový Bydžov, z. s.
Sídlo: Dr. M. Tyrše 112, 504 01 Nový Bydžov
IČ: 626 90 981
jednající: Ing. Karel Průcha, předseda

Název veřejné zakázky:

„Stavební úpravy hřiště s umělým povrchem parc. č. 219/1 a 219/3, Nový Bydžov – Chudonice – opakovaná výzva„

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce, zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“ a/nebo „ZZVZ“)

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky tímto poskytuje objasnění zadávací dokumentace jako odpověď na dotazy účastníka ze dne 31. 10. 2024 dle § 98 ZZVZ:

Dotaz č. 1:

1. jakou požaduje zadavatel výšku nového UT3G. V tech. zprávě je uvedeno 60 mm, ve výkazu výměr pak 40 – 60 mm.
2. jakou funkci bude plnit nový betonový žlab? Vzhledem k jeho výškovému osazení (zároveň s horní úrovní nového UT3G) se do něj voda nedostane, a žlab pak bude sloužit tak max. k zachytávání gum. granulátu.
3. ZD uvádí, že na stávající konstrukční vrstvy (po sundání starého UT3G) bude navezena nová vrstva kameniva. Ve výkazu výměr je uvedena fce. 16-32 mm. V řezu je ale uvedena fce. 8-32 mm. Která fce. má být tedy použita?
4. Vzhledem k mezerovitosti navržené vrstvy 16-32 mm event. 8-32mm (viz. dotaz č. 3) má tazatel za to, že ve výkazu výměr uvedené množství 152,2m3 frakce 0-4mm není dostatečné pro vytvoření finální vrstvy v tl. 20 mm, neboť drtivá část tohoto materiálu propadne do spodní vrstvy. Na základě zkušeností tazatele je nutné buď navýšit množství finální fce. 0-4 mm nebo změnit frakci spodní vrstvy tak, aby nedocházelo k propadání jemné fce. 0-4 mm.“

Odpověď zadavatele:

- 1) Zadavatel použil do soupisu prací položku navázanou na cenovou soustavu ÚRS, která má v popisu rozmezí 40 - 60 mm, nicméně účastník se musí řídit i min. technickými parametry uvedenými v technickém popisu položky.

- 2) Žlábký plní úlohu odvodnění hřiště ve velice komplikovaném území při bleskové povodni.
- 3) Zadavatel požaduje frakci štěrku v rozmezí 8 – 32 mm tak, jak je uvedeno ve výkazu výměr.
- 4) Zadavatel trvá na návrhu dle PD.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Nově termín pro podání nabídek končí 15. 11. 2024 v 10:00.

Účastníci jsou povinni při zpracování své nabídky vycházet ze Zadávací dokumentace ve znění těchto Dodatečných informací č. 1.

Tyto dodatečné informace zadavatel poskytuje všem zájemcům a účastníkům zveřejněním na PROFILU ZADAVATELE <https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/2eae4a22-8cc3-4691-879c-31244662a9c8>.

V Novém Bydžově dne 7. 11. 2024

Ing. Karel Průcha
předseda