

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám I.

Veřejná zakázka: Vodovod Smidarská Lhota

Zadavatel: Obec Vinary, 503 53 Vinary 70, IČ: 00269751

Zadavatel obdržel tyto žádosti o dodatečné informace:

1)

Můžete prosím blíže specifikovat v objektu „Vodoměrná šachta“ položku

43	72227010	Dálkový přenos	soubor	1,00000		0,00
----	----------	----------------	--------	---------	--	------

Odpověď:

Dálkový přenos bude umístěn ve vodoměrné šachtě a spočívá v přenosu dat z vodoměru na dispečink provozovatele. Jedná se o telemetrickou stanici, která obsahuje programovatelný 16-ti kanálový datalogger a vestavěný GSM/GPRS komunikační modul. Stanice má vlastní bateriové napájení.

Obsah: Dataloger	1ks
Držák sestavy	1ks
GSM anténa prutová	1ks
Aktivace SIM karty	1ks

Dálkový přenos musí být typu dle požadavku provozovatele.

Zadavatel výše uvedené dodatečné informace nepovažuje za úpravu (změnu) zadávacích podmínek dle § 40 odst. 3), ale pouze za administrativní upřesnění jedné položky soupisu prací. Zadavatel z těchto důvodů nepřistoupil k prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Ve Vinarech dne 10. 10. 2014

Zpracoval: Ing. Jan Tomek, administrátor VZ