

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Veřejná zakázka: **Dětská skupina Luka nad Jihlavou**

Zadavatel : městys Luka nad Jihlavou
Sídlo: 1. máje 76, 588 22 Luka nad Jihlavou

IČ: 00286192
Zastoupený: Ing. Martin Dvořák, starosta

Smluvní zastoupení zadavatele obdobně jako dle § 43 zákona:
Ing. Romana Zemanová, Energetická agentura Vysočiny

Zadavatel v souladu s § 54 a § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) uveřejňuje následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace je uveřejňováno na základě žádostí dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace, které zadavatel obdržel dne 20. 01. 2025 a 22. 1. 2025 v písemné elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje – profilu zadavatele.

Příčemž obsahem tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 jsou následující, níže uvedené skutečnosti.

Předmětem vysvětlení zadávací dokumentace je:

Dotaz č. 1:

Vážený zadavateli, prosíme o zaslání specifikace FVE. Dále z PD a rozpočtu, který máme k dispozici vyplývá, že by se mělo jednat o fotovoltaický ohřev vody. Plánovaný instalovaný výkon je ale vyšší, než odpovídající/ potřebný k ohřevu vody. Cena solárních tašek vychází dle požadovaných m², rozmezí 350 000,-Kč-440 000,-Kč. Což mi ekonomicky nedává smysl. Prosíme více informací ohledně FVE a ohřevu vody. Děkuji

Odpověď:

- Generovaná el. energie bude použita k pokrytí aktuální spotřeby vnitřní rozvodné sítě v domě a nadvýroba bude použita k akumulaci do bateriového úložiště pro pozdější využití (uvažovaná kapacita baterie 14,4 kWh) a do otopu vody v objektu (akumulační nádrž celkového objemu 500 l z toho cca 300 l pro ohřev TUV).
 - Solární tašky jsou navrženy z důvodu splnění primární obnovitelné energie, maximálního využití všech stran střechy při zachování vzhledu stavby a vhodnosti na náměstí městyse.
 - Solární tašky by měly být navrženy s ohledem na použitou ostatní krytinu, aby byl zachován maximálně jednotný vzhled střechy.
-

Dotaz č. 2:

Dobrý den, prosíme o technickou zprávu nebo výkresy k plynu. Nemůžeme k plynu nic dohledat.
Děkuji

Odpověď:

Zadavatel jako přílohu tohoto Vysvětlení ZD zveřejňuje Technickou zprávu a výkresy k plynoinstalaci pod názvem D.1.4.a plynoinstalace.

Zadavatel tímto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a stanovuje nový termín otevírání nabídek, a to následovně:

NOVÁ LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK: 6. 2. 2025, 09:00 HOD
NOVÝ TERMÍN OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK: 6. 2. 2025, 09:00 HOD

Příloha:

D.1.4.a plynoinstalace

.....
Ing. Romana Zemanová
Energetická agentura Vysočiny