

Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace č. 1 ze dne 20.3.2024,
dle § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů

Název veřejné zakázky: Pořízení kalolisu ve Zvíkovském Podhradí
Zadavatel: Obec Zvíkovské Podhradí

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky obdržel dne 18.3.2024 2 žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

Při vyplňování dokumentace P1_ technická část (excel) jsem narazil na tento problém:

Body 7 a 8 jsou v naší nabídce integrované do bodu 6 a neodpovídají přesně uvedeným specifikacím ve výkazu výměr.

Zařízení jako celek však podmínku plně automatického rozmíchávání a dávkování flokulantu splňuje. Je možno i takto nabídnout s tím, že u daných bodů napíšeme v jakém bodě nabídky jsou obsažené?

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Pro zadavatele je plně automatické zařízení pro přípravu roztoku flokulantu prioritou, v technické specifikaci došlo k úpravě bodů 6 – 8.

Nová technická specifikace s názvem P1_ technická specifikace_aktualizace_20_03_2024 je přílohou.

Dotaz č. 2:

Příloha č. 1 – Technická specifikace

Položka 1. Šnekový lis – v textu položky je uveden pouze popis požadovaného provedení šnekového lisu nikoliv požadované technologické parametry stroje jako je nátok kalu do šnekového lisu Q (m³/h), vstupní sušina kalu na odvodnění (%), požadované látkové zatížení (kg sušiny/hod), případně požadovaná výstupní sušina odvodněného kalu (%). Text zadání v podstatě odpovídá pouze jednomu výrobcí (max. výkon, min. krytí, rozměry, hmotnost, šnek uvnitř síta, materiál síta a šnekovnice) a nelze jej v této konfiguraci nahradit šnekovým lisem od jiného výrobce.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:

Zadavatel vychází z těchto údajů: výkon kalového čerpadla 0,2 – 5 m³ za hodinu, nátok kalu 2 m³/hod, vstupní sušina kalu 2%, látkové zatížení 40 kg sušiny/hod, požadovaná hodnota výstupní sušiny odvodněného kalu min. 20%, viz nová technická specifikace s názvem P1_ technická specifikace_aktualizace_20_03_2024, která je přílohou.

Dotaz č. 3:

Požadavek vysvětlení / doplnění nebo úprava specifikace:

Příloha č. 1 – Technická specifikace

Položka 1. Šnekový lis – je požadováno krytí min. IP 65. U dalších položek (č. 2 – 10) tento požadavek není. Například excentrická šneková čerpadla či zařízení na přípravu flokulantu se provádějí se standardním krytím IP 54 nebo IP 55. Dle našeho názoru požadované krytí u položky č. 1 postrádá smysl.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 3:

Zadavatel požaduje, aby krytí splňovalo příslušné předpisy a normy. Z technické specifikace je požadavek na krytí min. IP 65 je vypuštěn, viz nová technická specifikace s názvem P1_ technická specifikace_aktualizace_20_03_2024, která je přílohou.

Dotaz č. 4:

Ve Výzvě k podání nabídky není uveden termín prohlídky místa plnění veřejné zakázky. Je možné poskytnout prohlídku a kdy?

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 4:

Zadavatel umožní prohlídku místa plnění dne 25.3.2024 ve 13:00 hod. Sraz u ČOV Zvíkovské Podhradí, pozemek parc. č. 174/7, k. ú. Zvíkovské Podhradí.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 5:

Na základě změn v technické specifikaci, příloze č. 1 Výzvy k podání nabídky včetně zadávací dokumentace, se prodlužuje lhůta pro podání nabídek, původně stanovená do 27.3.2024 do 12:00 hod., nově do 9.4.2024 do 10:00 hod.

Přílohou je aktualizovaná technická specifikace (příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky včetně zadávací dokumentace), kterou jsou účastníci povinni použít při zpracování svých nabídek.

Ve Zvíkovském Podhradí dne 20.3.2024.

.....
Josef Bárta, starosta obce

Příloha: P1_techická specifikace_aktualizace_20_03_2024