



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 5 a 6

dle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Veřejná zakázka: **Nová psychiatrie - Nemocnice Tábor, a.s.“ (Staveniště A) a „Parkoviště“ (Staveniště B)**

ZADAVATEL

Název: **Nemocnice Tábor, a.s.**
Sídlo: Tábor, kpt. Jaroše 2000, PSČ 39003
IČO: 26095203
DIČ: CZ26095203

Zástupce zadavatele:

Název: JUDr. Petr Šustek, Ph.D., advokát
Se sídlem: Veleslavínova 59/3, 110 00 Praha 1

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná dle ust. § 26 a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v otevřeném řízení

Zadavatel obdržel dne 23. 3. 2018 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 v následujícím znění:

DOTAZ č. 1

Dodavatel míní jako velmi finančně náročnou položku atypické voděodolné dveře s bezfalcovými dveřními křídly. Není nutností navrhovat v objektu dveře tohoto typu. Voděodolné dveře jsou určeny pro sociální a sanitární místnosti, není důvodem je navrhovat i v místnostech pro klasickou údržbu. Žádáme o zvážení zadavatele ohledně varianty s klasickými dveřními křídly a v místnostech pro běžný provoz zaměnit dveře voděodolné za klasické interiérové.

ODPOVĚď č. 1

Zadavatel žádá o ocenění dle zveřejněného výkazu výměr a projektové dokumentace. Ke změně zadavatel nepřistoupí.

DOTAZ č. 2

Jak se v projektu uvažuje vjezd mechanizace pro úpravu zeminy, odvozu stávajícího materiálu, mulčování, výkopu jam a následné výstavby rostlinného areálu v atriu?

ODPOVĚď č. 2

Způsob dopravy materiálu a mechanizace pro sadové úpravy v atriu závisí na konkrétní technologii provádění zvolené uchazečem.

Zadavatel obdržel dne 27. 3. 2018 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 v následujícím znění:

DOTAZ č. 1:

Zasílám dotaz na dodatečnou informaci pro zpracování CN na Pavilon psychiatrie, nemocnice Tábor a.s. Prosíme o bližší specifikaci materiálu – viz položka 147.

147	M	283764960	deska izolační kaširované skupina tepelné vodivosti 030 3750 x 1000 x 80 mm	m2	651,698		0,00	CS ÚRS 2015 01
VV		319,46*2*1,02		651,698				

ODPOVĚĎ č. 1

Jedná se o izolační desku z vysoce kvalitní polyuretanové pěny, kaširovanou modifikovaným bitumenovým pásem.

Výše uvedené dotazy a vysvětlení s ohledem na jejich rozsah nemají vliv na termín pro podání nabídek, který zůstává nezměněn.

V Praze dne 28. 3. 2018

JUDr. Petr Šustek, Ph.D., advokát
ELEKTRONICKY PODEPSÁNO