

Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek

Veřejná zakázka: „Skládka TKO Světlá nad Sázavou – 3. etapa“

V zastoupení zadavatele Města Světlé nad Sázavou se sídlem náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou IČ:00268321 zveřejňujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. 01:

DOSLOVNÉ ZNĚNÍ DOTAZU Č. 1:

Dobrý den, mám dotaz na filtrační vrstvy SO 02 je možné použít „Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce od 16 až 63 do 32 až 63“ (viz. Soupis prací) když v technické zprávě se píše že „vrstva nesmí obsahovat ostrohranné kameny a jiné cizorodé předměty“ (tedy těžené kamenivo).

ODPOVĚĎ:

V soupisu prací je použita položka z programu URS.

V technické části projektu je jsou pro drenážní vrstvu uvedeny obě varianty kameniva, tedy těžené i drcené s tím, že pro obě varianty je uvedena jiná krycí geotextilie nad folií tzn., že lze použít drcené i těžené kamenivo a typu kameniva přizpůsobit do kalkulace ceny při geotextilii příslušných parametrů dle kap.3.3. technické zprávy SO 02. Pokud někdo použije drcené kamenivo (ostrohranné) a geotextilii s parametry pro těžené kamenivo, tak nedodrží podmínky dané projektem.

11. 3. 2020
Ing. Jiří Pohořelý
za administrátora veřejné zakázky IS engineering s.r.o.

