

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Váš dopis zn.:
Ze dne:

Stavební inženýrství s.r.o.
Hvězdonice 68
257 24 Chocerady

Sp. zn.: S-KHSSC 24386/2021
Č.j.: KHSSC 24386/2021

Vyřizuje: Mgr. Josef Havlín, RNDr.
Libor Řehoř
Tel.: 310 014 403, 310 014 411
E-mail: hok_bn@khsstc.cz

Datum: 11. června 2021

Centrum veřejných služeb Chocerady – závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení

Na základě žádosti stavebníka Obce Chocerady, Chocerady 267, 257 24 Chocerady, IČ 00231860, zastoupeného na základě plné moci ze dne 12.04.2021 společností Stavební inženýrství s.r.o., Hvězdonice 68, 257 24 Chocerady, IČ 03896871 podané dne 17.05.2021 posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „KHS“) jako dotčený správní úřad podle ust. § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), místně příslušný dle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a ust. § 82 odst. 1 a přílohy 2 zákona, a věcně příslušný dle ust. § 10 správního řádu a § 82 odst. 2 písm. i) zákona, projektovou dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení Centra veřejných služeb Chocerady, p.p.č. 36/1, 36/6, 661 k.ú. Chocerady, v rozsahu právní úpravy provedené § 30 zákona a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a § 149 odst. 1 správního řádu vydává toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

Se stavbou Centra veřejných služeb Chocerady, p.p.č. 36/1, 36/6 k.ú. Chocerady

s e s o u h l a s í

za splnění následující podmínky stanovené v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 zákona:

1. Stavebník musí zajistit měření ekvivalentní hladiny akustického tlaku z provozu všech stacionárních zdrojů hluku řešené stavby v nejbližším chráněném venkovním prostoru v denní a noční době v souladu s požadavky § 30 zákona a § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády“) a měření předložit orgánu ochrany veřejného zdraví (KHS), který vydá stavebníkovi závazné stanovisko, zda byly splněny hlukové limity stanovené právními předpisy. Stavbu bude možno užívat až po obdržení kladného závazného stanoviska KHS.

2. Nejpozději při kolaudaci stavby musí být předložen doklad o tom, že osvětlení pracovišť odpovídá náročnosti vykonávané práce na zrakovou činnost podle § 45 nařízení vlády č. 361/2007