

vzduchu budou realizovány na fasádě objektu přes protidešťovou žaluzii. Místo sání a výfuku bude umístěno v dostatečné vzdálenosti od sebe (minimálně 2 m). V nočních hodinách bude jednotka nastavena na útlumový režim, v letním období může být v nočních hodinách využita pro předchlazení prostor. Větrání archivů bude nuceným odvodem vzduchu pomocí potrubních ventilátorů instalovaných pod stropem. Pro udržování teploty v prostoru archivu v 0.NP bude objekt vybaven jednotkou chlazení, její venkovní kondenzační splitová jednotka bude typu CAL LG UUB1.U20 v přístavku. Dle izofonních pásem ve výšce 2 m, 4 m, 6 m, 8 m nad terénem a dle izofonních pásem ve výšce 8 m nad terénem ve 3D vizualizaci této akustické studie vyplývá, že k nejbližším chráněným venkovním prostorům staveb zasahují izofonní pásma 35–40 dB (rodinné domy nad přilehlou komunikací a tělocvičnou základní školy) a 40–45 dB (čelní fasáda pavilonu základní školy). Lze tedy předpokládat splnění hygienického limitu pro hluk z provozu stacionárních zdrojů umístovaného záměru stavby v denní i noční době dle nařízení vlády.

Podmínka č. 1 závazného stanoviska je uložena v souladu s požadavky § 30 zákona a § 12 nařízení vlády a s ohledem na nutnost prokázat, že provozem stacionárních zdrojů hluku řešené stavby nebude v budoucnu docházet k negativnímu ovlivnění staveb v jejím okolí a na hranicích pozemku stavebníka budou splněny hygienické limity dané nařízením vlády a nebudou tak negativně dotčeny zájmy chráněné KHS, jakožto místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.

Podmínka č. 2 závazného stanoviska byla uložena ke splnění požadavků na osvětlení vnitřních prostor (kanceláře – 500 lx, čítárny- studovna 500 lx, knihovni police 200 lx).

Po seznámení se žádostí a jejím zhodnocením KHS konstatuje, že nebyl negativně dotčen zájem, který jakožto místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví chrání a byl shledán soulad se všemi požadovanými předpisy.

Hollová

Mgr. Hana Štollová
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální pro okres Benešov

Rozdělovník

Adresát – osobní převzetí + PD

KHS, územní pracoviště Benešov - HOK

