

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 4/18056

zakázky

„Rekonstrukce chladících věží a strojovny cirkulačního okruhu“

Zakázka je zadávána v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů (platnost od 7. 12. 2017, účinnost od 15. 1. 2018)

Identifikační údaje zadavatele:

Název: **Lučební závody Draslovka a.s. Kolín**
Sídlo: Havlíčkova 605, Kolín IV, 280 02 Kolín
IČO: 463 57 351
Zastoupený: PAVEL BRŮŽEK, MBA, předseda představenstva
Ing. PAVEL BRŮŽEK, CSc., člen představenstva

(dále jen „zadavatel“)

Zadavatel je na základě ustanovení § 43 ZZVZ zastoupen ve výběrovém řízení na základě příkazní smlouvy č. **18056** zástupcem.

Zástupce: DEA Energetická agentura, s.r.o.
Sídlo: Benešova 425, 664 42 Modřice
Pracoviště: Sladkého 13, 617 00 Brno - Komárov (areál MU)
IČO: 415 39 656
Registrace: OR u KS v Brně oddíl C, vložka 2078
Kontaktní osoba: Ing. Anna Jiroušková, email: zakazky@dea.cz, tel.: 545 110 145



Identifikační údaje zakázky:

Název zakázky: „Rekonstrukce chladících věží a strojovny cirkulačního okruhu“

Zakázka je financována ze zdrojů EU z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen OP PIK).

Název projektu dle žádosti o podporu: „Rekonstrukce chladících věží a strojovny cirkulačního okruhu“

Reg. číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013527

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo výzvy: 01_17_101

Název výzvy: Úspory energie III. výzva

Informace o výběrovém řízení

Druh (předmět) zakázky (obdobně jako dle § 14 ZZVZ):

Zakázka na dodávky

Druh výběrového řízení zakázky:

Podle Pravidel pro výběr dodavatele v rámci dotačního programu OP PIK

Vážení,

v souladu s odstavcem 17 Pravidel, Vám oznamujeme vysvětlení zadávacích podmínek zakázky
„Rekonstrukce chladících věží a strojovny cirkulačního okruhu“

Dotaz účastníka ze dne 17. 7. 2018

„prosíme o prověření možnosti prodloužení termínu pro zpracování nabídky na akci "Rekonstrukce chladících věží a strojovny cirkulačního okruhu" o min. 14 dní. Vzhledem k období dovolených jsme včas nebyli schopni na výběrové řízení zareagovat.

Pro zákazníka by mohla být naše nabídka zajímavá, protože v současné době realizujeme zakázku podobného rozsahu a předmětu pro společnost XYZ.“

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1 dotazu ze dne 17. 7. 2018:

Zadavatel **nevyhovuje** Vaší žádosti o prodloužení lhůty pro podání nabídky z důvodu časové náročnosti realizace Díla. Lhůta pro podání nabídek zůstává **24. 7. 2018 v 10:30 hod.**

V Brně dne 17. 7. 2018

.....
Ing. Anna Kroulíková
v plné moci
DEA Energetická agentura, s.r.o.

Přílohy vysvětlení:
Bez příloh