

STŘECHA - NOVÝ STAV

LEGENDA :


- SZ


DU

ZZ

SD

SS





1
- Svorka zkušební

Dchranný úhelník

Základový zemič

Svorka okapová

Svorka spojovací

Hromosvodový jímač

Hromosvodový štítek hromosvodového svodu


LEGENDA

VZT – ODVĚTRÁNÍ VZT KUCHYŇ A KOUPELNA


K JÍMACÍMU VEDENÍ HROMOSVODU BUDOU PŘIPJENY VEŠKERÉ KOVOVÉ PŘEDMĚTY
OSAZENÉ NA STŘEŠE.

PROVEDENÍ HROMOSVODU BUDE PROVEDENO DLE ČSN EN 62 305 A UZEMNĚNÍ DLE
ČSN 33 20 00 – 5 – 54ed1, čl. 542.2.

DCHRANNÁ ÚROVEŇ : LPL III
TŘÍDA DCHRANY PŘED BLESKEM : LPS III



–PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVANÁ V ROZSAHU NUTNÉM PRO OHLAŠENÍ STAVBY, NEJEDNÁ
SE O PROVADĚCÍ PROJEKTOVOU DOKUMENTACI.
–NEDILNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESŮ JE I TEXTOVÁ PŘÍLOHA. K TECHICKÉMU ŘEŠENÍ JE NUTNÉ ČIST
SOUVISEJÍCÍ VÝKRESY I OSTATNÍ SLOŽKY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (NAPŘ. PBR A PENB).
–VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO Ověřit DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ.
– STAVAJÍCÍ SKLADBY JSOU PŘEDPOKLADANÉ, NUTNO PŘÍZPŮSOBIT PŘI REALIZACI.

Zodp. projektant	Kontroloval	Vypracoval	Projektční kancelář POLEREČCKÝ, spol. s r.o. Mrázova 26 412 01, Litoměřice tel.: 416 730 942, mobil: 736 755 978 email: projektce@polerecky.cz www.polerecky.cz	
Ing. POLEREČCKÝ M.	Ing. POLEREČCKÝ M.	ING. JIŘÍ ŠIMURDA		
Katastrální území : Křešice u Litoměřic [676080]			formát	A3
Investor : Obec Křešice, Nádražní 84, 41148 Křešice			datum	1/2023
akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BYVALÉ PRÁDELNY V KŘEŠICÍCH St.p.č. 379, K.Ú. Křešice u Litoměřic [676080] A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ Z PRÁDELNY NA BYDLENÍ			stupeň PD	SP
			zakázkové číslo	2/2023
výkres :			archivní číslo	CZ-2/23
STŘECHA - HROMOSVOD			měřítko : 1 : 50	číslo výkresu : 03