



KRYTÍ IP 30
PŘÍVOD VRCHLEM, VÝVODY VRCHLEM
JISTIČE 10KA

Proudová soustava : 3 + PEN, 400/230 V, 50 Hz, TN-C.
Proudová soustava : 3 + PE, N, 400/230 V, 50 Hz, TN-S.
Ochrana před nebezpečným dotykem je provedena dle ČSN 33.20.00-4-41ed3 Automatickým odpojením od zdroje, ochrana doplňující – proudovými chráničů.

Barevné značení vodičů dle ČSN 33.01.66.

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
ING. JIŘÍ ŠIMURDA				HI. projektant: ING. M. POLERECKÝ				Měřiko:				Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BYLALÉ PRADELNINY				04				LIST:			
Projektová činnost elektro-slaboproud				Odp. projektant: ING. ŠIMURDA				Datum:				ZMĚNA UŽIVÁNÍ Z PRADELNINY NA BYDLENÍ								1.			
U Stadionu 2, Ústí n. L.				Investor: OBEC KRŠEČICE				Oprava:				ROZVADEČ R1				Arch.výkres							
tel. 521 01 01 , IČO : 151 773 19				U LITOMĚŘIC								KONSTRUKČNÍ SCHEMA											